

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Monday, June 1, 2026																				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Monday, June 1, 2026	00:00	93.97	83.75	10.22	0.00				1	1		1										1	1			1
	01:00	86.40	77.09	9.31	0.00				1	1		1										1	1			1
	02:00	81.85	73.63	8.22	0.00				1	1		1										1	1			1
	03:00	80.32	72.34	7.98	0.00				1	1		1										1	1			1
	04:00	81.30	73.31	7.99	0.00				1	1		1										1	1			1
	05:00	85.23	77.14	8.09	0.00				1	1		1										1	1			1
	06:00	92.85	85.07	7.77	0.00				1	1		1										1	1			1
	07:00	104.56	93.52	7.66	3.38				1	1		1			1						1	1	1			1
	08:00	118.37	102.89	6.87	8.61				1	1		1			1						1	1	1			1
	09:00	128.48	108.90	5.79	13.79				1	1		1			1						1	1	1			1
	10:00	133.39	110.03	5.08	18.28				1	1		1			1						1	1	1			1
	11:00	136.00	109.83	4.50	21.67				1	1		1			1						1	1	1			1
	12:00	137.85	109.65	4.35	23.86				1	1		1			1						1	1	1			1
	13:00	138.38	109.22	4.39	24.78				1	1		1			1						1	1	1			1
	14:00	136.56	106.84	5.25	24.47				1	1		1			1						1	1	1			1
	15:00	133.23	104.57	5.80	22.86				1	1		1			1						1	1	1			1
	16:00	131.51	104.73	6.77	20.02				1	1		1			1						1	1	1			1
	17:00	132.14	108.95	7.16	16.03				1	1		1			1						1	1	1			1
	18:00	134.59	116.31	7.10	11.18				1	1		1			1						1	1	1			1
	19:00	136.89	122.99	7.88	6.01				1	1		1	1		1						1	1	1		1	1
	20:00	134.66	126.75	6.78	1.13				1	1		1	1		1						1	1	1		1	1
	21:00	127.29	120.99	6.30	0.00				1	1		1	1		1						1	1	1		1	1
	22:00	116.18	110.36	5.82	0.00				1	1		1			1						1	1	1		1	
	23:00	104.54	98.27	6.27	0.00				1	1		1			1						1	1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Tuesday, June 2, 2026																				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ														ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Tuesday, June 2, 2026	00:00	96.80	89.23	7.57	0.00				1	1		1										1	1	1		
	01:00	90.55	82.70	7.84	0.00				1	1		1										1	1	1		
	02:00	87.07	79.12	7.95	0.00				1	1		1										1	1	1	1	
	03:00	85.13	77.44	7.69	0.00				1	1		1										1	1	1	1	
	04:00	84.78	77.72	7.07	0.00				1	1	0.07	1										1	1	1	1	
	05:00	87.68	81.27	6.41	0.00				1	1		1										1	1	1	1	
	06:00	95.14	89.55	5.52	0.07				1	1		1										1	1	1	1	
	07:00	108.83	97.80	7.33	3.70				1	1	1	3.70										1	1	1	1	
	08:00	122.66	107.24	6.42	9.00				1	1		1			1							1	1	1	1	
	09:00	132.24	111.88	6.27	14.10				1	1		1			1							1	1	1	1	
	10:00	136.86	112.39	5.97	18.50				1	1		1			1							1	1	1	1	
	11:00	140.02	112.84	5.30	21.88				1	1		1			1							1	1	1	1	
	12:00	142.95	114.19	4.68	24.07				1	1		1			1							1	1	1	1	
	13:00	144.26	115.09	4.21	24.96				1	1		1			1							1	1	1	1	
	14:00	142.88	113.79	4.46	24.63				1	1		1			1							1	1	1	1	
	15:00	139.69	111.58	5.10	23.01				1	1	1	23.01			1							1	1	1	1	
	16:00	137.45	111.70	5.61	20.14				1	1		1			1							1	1	1	1	
	17:00	137.33	115.55	5.63	16.14				1	1		1			1							1	1	1	1	
	18:00	138.87	122.36	5.22	11.29				1	1		1			1							1	1	1	1	
	19:00	140.42	129.65	4.66	6.11				1	1		1			1							1	1	1	1	
	20:00	137.09	132.06	3.84	1.18				1	1		1			1							1	1	1	1	
	21:00	129.04	124.74	4.30	0.00				1	1		1			1							1	1	1	1	
	22:00	117.96	113.13	4.82	0.00				1	1		1			1							1	1	1	1	
	23:00	106.49	101.10	5.39	0.00				1	1		1										1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Wednesday, June 3, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6
Wednesday, June 3, 2026	00:00	99.37	98.31	1.06	0.00		1	1				1							1	1	1	1
	01:00	93.24	92.16	1.08	0.00		1	1				1								1	1	1
	02:00	89.44	88.22	1.23	0.00		1	1				1								1	1	1
	03:00	87.47	85.51	1.97	0.00		1	1				1								1	1	1
	04:00	87.45	85.14	2.31	0.00		1	1				1								1	1	1
	05:00	90.32	87.98	2.34	0.00		1	1				1								1	1	1
	06:00	96.98	92.94	2.44	1.60		1	1				1								1	1	1
	07:00	111.56	103.64	1.71	6.21		1	1				1							1	1	1	1
	08:00	126.32	113.96	1.20	11.17		1	1				1	1						1	1	1	1
	09:00	135.50	118.76	1.03	15.71		1	1				1	1						1	1	1	1
	10:00	138.32	118.00	1.11	19.20		1	1				1	1						1	1	1	1
	11:00	140.12	116.65	1.22	22.25		1	1				1	1						1	1	1	1
	12:00	142.06	116.68	1.54	23.83		1	1				1	1						1	1	1	1
	13:00	142.74	116.89	1.67	24.17		1	1				1	1						1	1	1	1
	14:00	140.68	115.52	1.93	23.23		1	1				1	1						1	1	1	1
	15:00	137.23	113.48	2.79	20.97		1	1				1	1						1	1	1	1
	16:00	134.66	113.56	3.42	17.69		1	1				1	1						1	1	1	1
	17:00	134.72	117.98	3.36	13.38		1	1				1	1						1	1	1	1
	18:00	137.20	126.10	2.66	8.44		1	1				1	1						1	1	1	1
	19:00	138.62	132.61	2.58	3.43		1	1				1	1						1	1	1	1
	20:00	135.89	132.59	3.04	0.27		1	1				1	1						1	1	1	1
	21:00	130.27	126.67	3.61	0.00		1	1				1	1						1	1	1	1
	22:00	119.85	114.80	5.06	0.00		1	1				1	1						1	1	1	1
	23:00	108.24	102.28	5.96	0.00		1	1				1							1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη, 4 Ιούνιος 2026																		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							14,50	10,50	18,00	18,00	18,00	17,50	22,00	20,00	27,00	32,90	27,90	14,90	14,90	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Πέμπτη, 4 Ιούνιος 2026	00:00	97,36	93,22	4,14	0,00																				
	01:00	91,10	86,37	4,73	0,00																				
	02:00	87,79	82,66	5,13	0,00																				
	03:00	86,43	81,67	4,76	0,00																				
	04:00	86,77	82,59	4,18	0,00																				
	05:00	89,54	85,90	3,64	0,00																				
	06:00	95,95	92,80	2,48	0,67																				
	07:00	109,45	105,16	1,74	2,55																				
	08:00	123,72	116,39	2,13	5,21																				
	09:00	133,52	118,77	3,42	11,33																				
	10:00	137,38	114,05	5,58	17,74																				
	11:00	138,59	109,52	7,57	21,50																				
	12:00	140,17	108,58	7,86	23,72																				
	13:00	141,14	108,15	8,61	24,38																				
	14:00	139,88	108,23	8,20	23,45																				
	15:00	136,88	107,97	7,74	21,16																				
	16:00	135,11	110,48	6,92	17,71																				
	17:00	135,83	117,10	5,38	13,35																				
	18:00	138,21	125,46	4,32	8,43						1				1	1									1
	19:00	139,71	131,91	4,35	3,45						1				1	1									1
	20:00	136,77	130,65	5,84	0,28						1	1			1	1									1
	21:00	130,58	124,36	6,22	0,00										1	1									1
	22:00	119,58	114,27	5,31	0,00						1	1				1	1								1
	23:00	107,37	102,50	4,86	0,00						1	1				1									1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Friday, June 5, 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Friday, June 5, 2026	00:00	97.59	97.59	0.00	0.00		1	1				1					1		1	1	1
	01:00	91.48	91.46	0.02	0.00		1	1				1						1	1	1	
	02:00	88.11	87.43	0.68	0.00		1	1				1						1	1	1	
	03:00	86.67	85.76	0.92	0.00		1	1				1						1	1	1	
	04:00	86.76	85.51	1.25	0.00		1	1				1						1	1	1	
	05:00	89.46	87.55	1.91	0.00		1	1				1						1	1	1	
	06:00	96.47	92.53	2.59	1.36		1	1				1						1	1	1	
	07:00	109.56	99.87	4.54	5.15		1	1				1						1	1	1	
	08:00	123.75	108.67	4.92	10.17		1	1				1						1	1	1	
	09:00	134.31	115.80	4.16	14.35		1	1				1	1					1	1	1	
	10:00	138.85	117.13	3.29	18.42		1	1				1	1					1	1	1	
	11:00	140.39	116.08	3.01	21.31		1	1				1	1					1	1	1	
	12:00	141.65	114.75	4.05	22.85		1	1				1	1					1	1	1	
	13:00	142.31	114.45	4.72	23.14		1	1				1	1					1	1	1	
	14:00	141.24	115.40	3.84	22.00		1	1				1	1					1	1	1	
	15:00	138.25	115.11	3.62	19.52		1	1				1	1					1	1	1	
	16:00	135.97	115.45	3.89	16.63		1	1				1	1					1	1	1	
	17:00	136.21	119.63	3.93	12.65		1	1				1	1					1	1	1	
	18:00	138.25	125.19	5.04	8.02		1	1				1	1					1	1	1	
	19:00	140.27	131.85	5.13	3.29		1	1				1	1					1	1	1	
	20:00	138.13	132.67	5.18	0.27		1	1				1	1					1	1	1	
	21:00	130.87	125.49	5.39	0.00		1	1				1	1					1	1	1	
	22:00	119.29	113.05	6.24	0.00		1	1				1						1	1	1	
	23:00	107.53	102.21	5.32	0.00		1	1				1						1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Saturday, June 6, 2026																				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΡΧΕΣ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Saturday, June 6, 2026	00:00	99.35	94.06	5.30	0.00			1	1	1				1								1	1	1		
	01:00	93.39	89.00	4.39	0.00			1	1	1				1								1	1	1		
	02:00	89.69	85.72	3.97	0.00			1	1	1				1								1	1	1		
	03:00	87.84	83.13	4.70	0.00			1	1	1				1								1	1			
	04:00	87.84	80.10	7.74	0.00			1	1	1				1								1	1			
	05:00	90.54	78.76	11.78	0.00			1	1	1				1								1	1			
	06:00	97.21	83.42	12.28	1.51			1	1	1				1								1	1			
	07:00	109.56	94.97	8.72	5.88			1	1	1				1	1							1	1	1		
	08:00	122.55	103.90	8.00	10.65			1	1	1				1	1							1	1	1		
	09:00	133.22	109.42	8.72	15.08			1	1	1				1	1							1	1	1		
	10:00	138.19	110.00	9.42	18.76			1	1	1				1	1							1	1	1		
	11:00	140.64	107.08	12.03	21.53			1	1	1				1	1							1	1	1		
	12:00	142.85	103.68	15.99	23.18			1	1	1				1	1							1	1	1		
	13:00	143.88	98.04	22.28	23.56			1	1	1				1	1							1	1	1		
	14:00	143.25	94.02	26.63	22.60			1	1	1				1	1							1	1	1		
	15:00	139.46	88.90	30.17	20.39			1	1	1				1	1							1	1	1		
	16:00	136.88	88.65	31.21	17.02			1	1	1				1	1							1	1	1		
	17:00	137.12	92.80	31.54	12.79			1	1	1				1	1							1	1	1		
	18:00	139.69	100.38	31.26	8.04			1	1	1				1	1							1	1	1		
	19:00	141.42	107.01	31.12	3.29			1	1	1				1	1							1	1	1		
	20:00	139.74	107.96	31.50	0.28			1	1	1				1	1							1	1	1		
	21:00	132.70	102.48	30.22	0.00			1	1	1				1	1							1	1	1		
	22:00	121.51	93.34	28.17	0.00			1	1	1				1	1							1	1	1		
	23:00	110.87	83.53	27.34	0.00			1	1	1				1								1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Sunday, June 7, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΡΧΕΣ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Sunday, June 7, 2026	00:00	101.56	74.55	27.01	0.00			1	1	1				1								1		1	
	01:00	96.09	69.64	26.45	0.00			1	1	1				1								1		1	
	02:00	92.24	66.37	25.87	0.00			1	1	1				1								1		1	
	03:00	89.91	65.17	24.74	0.00			1	1	1				1								1			
	04:00	89.10	66.29	22.81	0.00			1	1	1				1								1			
	05:00	90.48	69.12	21.36	0.00			1	1	1				1								1			
	06:00	95.77	75.58	18.69	1.50			1	1	1				1								1		1	
	07:00	106.05	84.03	16.21	5.81			1	1	1				1								1		1	
	08:00	117.03	91.96	14.56	10.51			1	1	1				1	1							1		1	
	09:00	126.07	96.18	15.08	14.82			1	1	1				1	1							1	1	1	
	10:00	131.00	97.32	15.33	18.35			1	1	1				1	1							1	1	1	
	11:00	133.96	96.90	16.10	20.96			1	1	1				1	1							1	1	1	
	12:00	136.83	98.17	16.16	22.51			1	1	1				1	1							1	1	1	
	13:00	139.24	100.14	16.26	22.84			1	1	1				1	1							1	1	1	
	14:00	138.80	99.55	17.33	21.92			1	1	1				1	1							1	1	1	
	15:00	134.56	95.43	19.28	19.86			1	1	1				1	1							1	1	1	
	16:00	132.31	96.20	19.44	16.66			1	1	1				1	1							1	1	1	
	17:00	132.83	98.98	21.28	12.57			1	1	1				1	1							1	1	1	
	18:00	136.55	105.70	22.90	7.95			1	1	1				1	1							1	1	1	
	19:00	139.23	112.27	23.65	3.30			1	1	1				1	1							1	1	1	
	20:00	138.73	114.24	24.11	0.37			1	1	1				1	1							1	1	1	
	21:00	133.12	108.97	24.14	0.00			1	1	1				1	1							1	1	1	
	22:00	122.96	100.29	22.67	0.00			1	1	1				1	1							1	1	1	
	23:00	112.97	91.32	21.66	0.00			1	1	1				1								1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Monday, June 8, 2026																				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Monday, June 8, 2026	00:00	106.15	85.60	20.55	0.00			1	1	1					1							1		1		
	01:00	99.13	80.77	18.35	0.00			1	1	1					1							1		1		
	02:00	94.95	79.90	15.05	0.00			1	1	1					1							1		1		
	03:00	92.67	78.42	14.25	0.00			1	1	1					1							1		1		
	04:00	91.88	77.48	14.40	0.00			1	1	1					1							1		1		
	05:00	93.45	80.55	12.90	0.00			1	1	1					1							1		1		
	06:00	99.35	86.90	12.45	0.00			1	1	1					1							1		1		
	07:00	112.59	87.53	21.57	3.49			1	1	1					1							1		1		
	08:00	128.12	99.71	19.96	8.45			1	1	1					1	1						1		1	1	
	09:00	140.17	108.50	18.43	13.23			1	1	1					1	1						1		1	1	
	10:00	146.17	111.42	17.40	17.35			1	1	1					1	1						1		1	1	
	11:00	150.10	113.11	16.48	20.50			1	1	1					1	1						1		1	1	
	12:00	154.41	117.08	14.85	22.48			1	1	1					1	1						1		1	1	
	13:00	158.02	121.89	12.89	23.24			1	1	1					1	1						1		1	1	
	14:00	158.34	122.59	12.81	22.94			1	1	1					1	1						1		1	1	
	15:00	154.47	119.27	13.69	21.50			1	1	1					1	1						1		1	1	
	16:00	151.52	117.29	15.29	18.94			1	1	1					1	1						1		1	1	
	17:00	150.61	118.35	16.95	15.30			1	1	1					1	1						1		1	1	
	18:00	152.54	123.47	18.28	10.79			1	1	1					1	1						1		1	1	
	19:00	153.91	129.50	18.49	5.93			1	1	1					1	1						1		1	1	
	20:00	150.83	133.40	16.13	1.29			1	1	1					1	1						1		1	1	
	21:00	141.94	127.61	14.33	0.00			1	1	1					1	1						1		1	1	
	22:00	128.26	115.72	12.54	0.00			1	1	1					1	1						1		1	1	
	23:00	114.20	102.68	11.52	0.00			1	1	1					1							1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Tuesday, June 9, 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Tuesday, June 9, 2026	00:00	106.99	95.67	11.33	0.00		1	1				1					1	1		1	
	01:00	100.46	89.36	11.10	0.00		1	1				1					1	1		1	
	02:00	96.18	84.51	11.67	0.00		1	1				1					1	1		1	
	03:00	93.39	81.97	11.41	0.00		1	1				1					1	1		1	
	04:00	92.36	82.13	10.23	0.00		1	1				1					1	1		1	
	05:00	94.88	86.10	8.78	0.00		1	1				1					1	1		1	
	06:00	102.11	94.78	7.24	0.09		1	1				1					1	1		1	
	07:00	116.55	105.66	7.32	3.57		1	1				1					1	1	1	1	
	08:00	131.71	117.51	5.67	8.53		1	1				1	1				1	1	1	1	
	09:00	143.13	125.23	4.70	13.20		1	1				1	1				1	1	1	1	
	10:00	149.29	127.83	4.32	17.14		1	1				1	1				1	1	1	1	
	11:00	153.63	128.79	4.71	20.13		1	1				1	1				1	1	1	1	
	12:00	158.30	131.01	5.25	22.04		1	1				1	1				1	1	1	1	
	13:00	161.84	133.09	5.94	22.81		1	1				1	1				1	1	1	1	
	14:00	161.82	131.68	7.57	22.56		1	1				1	1				1	1	1	1	
	15:00	157.77	126.65	9.96	21.16		1	1				1	1				1	1	1	1	
	16:00	154.42	123.83	12.03	18.56		1	1				1	1				1	1	1	1	
	17:00	153.36	126.28	12.27	14.82		1	1				1	1				1	1	1	1	
	18:00	154.68	133.60	10.84	10.24		1	1				1	1				1	1	1	1	
	19:00	155.29	140.82	9.05	5.41		1	1				1	1				1	1	1	1	
	20:00	150.40	142.41	6.91	1.09		1	1				1	1				1	1	1	1	
	21:00	140.31	134.30	6.01	0.00		1	1				1	1				1	1	1	1	
	22:00	127.29	121.33	5.96	0.00		1	1				1	1				1	1	1	1	
	23:00	114.54	108.50	6.04	0.00		1	1				1					1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Wednesday, June 10, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΦΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Wednesday, June 10, 2026	00:00	112.68	99.71	12.97	0.00			1	1	1				1							1	1	1		
	01:00	105.91	93.18	12.73	0.00			1	1	1				1							1	1	1		
	02:00	101.24	88.73	12.51	0.00			1	1	1				1							1	1	1		
	03:00	98.43	84.91	13.52	0.00			1	1	1				1							1	1	1		
	04:00	97.78	82.34	15.44	0.00			1	1	1				1							1	1	1		
	05:00	100.15	84.94	15.21	0.00			1	1	1				1							1	1	1		
	06:00	107.70	93.72	12.68	1.30			1	1	1				1							1	1	1		
	07:00	123.44	109.24	9.10	5.10			1	1	1				1							1	1	1		1
	08:00	139.33	122.82	6.63	9.88			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	09:00	149.82	130.02	5.46	14.34			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	10:00	153.29	129.89	5.08	18.32			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	11:00	155.43	128.94	5.54	20.95			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	12:00	158.49	128.63	7.38	22.48			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	13:00	161.16	129.20	9.17	22.79			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	14:00	159.97	129.15	10.73	20.09			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	15:00	155.50	124.42	12.63	18.45			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	16:00	152.50	119.59	16.07	16.84			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	17:00	153.24	121.91	18.55	12.78			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	18:00	156.63	129.22	19.29	8.12			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	19:00	158.47	135.75	19.30	3.42			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	20:00	155.83	135.91	19.60	0.32			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	21:00	149.47	131.53	17.94	0.00			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	22:00	137.52	121.73	15.79	0.00			1	1	1				1							1	1	1	1	1
	23:00	124.53	111.71	12.82	0.00			1	1	1				1								1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Thursday, June 11, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, June 11, 2026	00:00	112.80	99.69	13.11	0.00			1	1	1				1							1	1	1		
	01:00	106.43	94.42	12.01	0.00			1	1	1				1							1	1	1		
	02:00	102.71	90.67	12.03	0.00			1	1	1				1							1	1	1		
	03:00	100.70	87.97	12.73	0.00			1	1	1				1							1	1	1		
	04:00	99.79	86.72	13.07	0.00			1	1	1				1							1	1	1		
	05:00	101.54	86.91	14.63	0.00			1	1	1				1							1	1	1		
	06:00	108.38	93.70	13.27	1.41			1	1	1				1							1	1	1		
	07:00	123.17	108.16	9.33	5.68			1	1	1				1							1	1	1		1
	08:00	139.04	121.13	7.37	10.55			1	1	1				1							1	1	1		1
	09:00	151.01	128.53	7.97	14.52			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	10:00	155.94	128.15	9.70	18.09			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	11:00	158.05	126.57	10.33	21.15			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	12:00	160.69	127.37	10.66	22.66			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	13:00	162.97	127.97	12.00	23.00			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	14:00	162.44	125.94	14.36	22.14			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	15:00	158.09	121.94	16.06	20.09			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	16:00	155.06	121.51	16.64	16.91			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	17:00	154.86	126.14	15.84	12.87			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	18:00	156.97	133.31	15.41	8.25			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	19:00	157.61	138.55	15.54	3.52			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	20:00	154.00	135.88	17.77	0.34			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	21:00	146.91	129.70	17.20	0.00			1	1	1				1	1						1	1	1	1	1
	22:00	134.85	118.01	16.84	0.00			1	1	1				1							1	1	1		1
	23:00	121.65	104.45	17.20	0.00			1	1	1				1							1	1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Friday, June 12, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ									
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Friday, June 12, 2026	00:00	115.63	100.89	14.74	0.00		1	1				1							1		1	1	1
	01:00	108.97	94.76	14.21	0.00		1	1				1							1		1	1	1
	02:00	104.46	89.78	14.68	0.00		1	1				1							1		1	1	
	03:00	101.77	84.92	16.85	0.00		1	1				1							1		1	1	
	04:00	100.82	82.38	18.44	0.00		1	1				1							1		1	1	
	05:00	102.82	85.40	17.42	0.00		1	1				1							1		1	1	
	06:00	109.97	93.21	15.17	1.59	1	1	1				1							1		1	1	
	07:00	123.79	107.19	10.55	6.05	1	1	1				1	1						1		1	1	
	08:00	139.17	118.81	9.46	10.90	1	1	1				1	1	1					1		1	1	
	09:00	150.90	127.12	8.41	15.38	1	1	1				1	1						1		1	1	
	10:00	155.95	129.20	7.68	19.07	1	1	1				1	1						1		1	1	1
	11:00	157.88	127.62	8.50	21.76	1	1	1				1	1	1					1		1	1	1
	12:00	159.71	127.68	8.74	23.29	1	1	1				1	1						1		1	1	1
	13:00	161.66	128.75	9.29	23.61	1	1	1				1	1						1		1	1	1
	14:00	161.74	127.51	11.47	22.77	1	1	1				1	1	1					1		1	1	1
	15:00	158.20	125.28	12.26	20.65	1	1	1				1	1						1		1	1	1
	16:00	155.50	126.18	11.93	17.38	1	1	1				1	1						1		1	1	1
	17:00	155.58	130.45	11.90	13.23	1	1	1				1	1	1					1		1	1	1
	18:00	156.96	135.80	12.67	8.48	1	1	1				1	1						1		1	1	1
	19:00	158.17	139.31	15.27	3.60	1	1	1				1	1						1		1	1	1
	20:00	154.53	137.77	16.42	0.33	1	1	1				1	1						1		1	1	1
	21:00	147.73	132.80	14.93	0.00	1	1	1				1	1	1					1		1	1	1
	22:00	136.58	121.58	15.00	0.00	1	1	1				1							1		1	1	1
	23:00	124.88	109.02	15.86	0.00	1	1	1				1							1		1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Saturday, June 13, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
α ρ ε σ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Saturday, June 13, 2026	00:00	116.53	99.94	16.60	0.00			1	1	1				1								1	1	1	
	01:00	109.73	91.34	18.39	0.00			1	1	1				1								1	1		
	02:00	105.10	89.91	15.19	0.00			1	1	1				1								1	1		
	03:00	102.46	87.74	14.72	0.00			1	1	1				1								1	1		
	04:00	101.18	87.47	13.71	0.00			1	1	1				1								1	1		
	05:00	102.97	92.82	10.15	0.00			1	1	1				1								1	1		
	06:00	109.68	99.29	8.86	1.53			1	1	1				1								1	1	1	
	07:00	122.85	108.12	8.85	5.88			1	1	1				1								1	1	1	
	08:00	136.93	114.72	11.57	10.65			1	1	1				1						1		1	1	1	
	09:00	148.39	117.77	15.52	15.09			1	1	1				1						1		1	1	1	
	10:00	153.51	116.64	18.04	18.83			1	1	1				1						1		1	1	1	
	11:00	155.85	115.58	18.72	21.55			1	1	1				1						1		1	1	1	
	12:00	157.88	114.40	20.34	23.13			1	1	1				1						1		1	1	1	
	13:00	159.47	109.09	26.90	23.48			1	1	1				1						1		1	1	1	
	14:00	158.96	98.31	38.01	22.64			1	1	1				1						1		1	1		
	15:00	155.26	94.32	40.42	20.52			1	1	1				1						1		1	1		
	16:00	152.58	94.73	40.60	17.25			1	1	1				1						1		1	1		
	17:00	153.41	98.22	42.09	13.10			1	1	1				1						1		1	1		
	18:00	156.38	103.81	44.49	8.08			1	1	1				1						1		1	1	1	
	19:00	157.08	107.67	46.14	3.27			1	1	1				1						1		1	1	1	
	20:00	153.97	109.39	44.25	0.34			1	1	1				1						1		1	1	1	
	21:00	147.31	106.40	40.92	0.00			1	1	1				1								1	1	1	
	22:00	136.81	102.61	34.20	0.00			1	1	1				1								1	1	1	
	23:00	126.51	91.31	35.20	0.00			1	1	1				1								1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Sunday, June 14, 2026																				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΦΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Sunday, June 14, 2026	00:00	114.85	82.10	32.76	0.00			1	1					1									1	1	1	
	01:00	108.11	77.48	30.63	0.00			1	1					1									1	1		
	02:00	102.95	72.06	30.88	0.00			1	1					1									1	1		
	03:00	99.32	69.53	29.80	0.00			1	1					1									1	1		
	04:00	97.62	68.33	29.28	0.00			1	1					1									1	1		
	05:00	98.76	69.64	29.12	0.00			1	1					1									1	1		
	06:00	104.51	79.43	23.54	1.53			1	1					1									1	1		
	07:00	115.33	95.21	14.24	5.88			1	1	1				1									1	1		
	08:00	126.80	106.91	9.30	10.59			1	1	1				1						1			1	1		
	09:00	135.79	112.10	8.75	14.94			1	1	1				1						1			1	1	1	
	10:00	140.14	109.96	11.51	18.67			1	1	1				1						1			1	1		
	11:00	142.37	105.20	15.68	21.50			1	1	1				1						1			1	1		
	12:00	144.61	99.52	21.87	23.22			1	1	1				1						1			1	1	1	
	13:00	146.80	93.33	29.86	23.62			1	1	1				1						1			1	1		
	14:00	147.17	90.99	33.46	22.72			1	1	1				1						1			1	1		
	15:00	144.45	87.09	36.78	20.57			1	1	1				1						1			1	1		
	16:00	142.06	87.34	37.43	17.29			1	1	1				1						1			1	1		
	17:00	142.89	91.37	38.41	13.11			1	1	1				1						1			1	1		
	18:00	146.59	100.37	37.83	8.38			1	1	1				1						1			1	1	1	
	19:00	148.87	107.50	37.76	3.62			1	1	1				1						1			1	1	1	
	20:00	147.51	111.04	36.02	0.45			1	1	1				1						1			1	1	1	
	21:00	142.89	110.41	32.48	0.00			1	1	1				1						1			1	1		
	22:00	133.55	101.27	32.29	0.00			1	1	1				1						1			1	1		
	23:00	123.53	95.14	28.39	0.00			1	1	1				1						1			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Monday, June 15, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΦΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Monday, June 15, 2026	00:00	115.12	91.17	23.96	0.00			1	1	1				1						1					
	01:00	107.08	86.04	21.04	0.00			1	1	1				1						1		1			
	02:00	102.11	83.80	18.31	0.00			1	1	1				1						1		1			
	03:00	99.39	83.18	16.20	0.00			1	1	1				1						1		1			
	04:00	98.20	84.31	13.88	0.00			1	1	1				1						1		1			
	05:00	99.65	87.07	12.58	0.00			1	1	1				1						1		1			
	06:00	105.95	93.39	12.56	0.00			1	1	1				1						1		1			
	07:00	118.87	103.19	12.53	3.15			1	1	1				1						1		1	1		
	08:00	134.53	116.81	9.70	8.01			1	1	1				1	1					1		1	1		
	09:00	146.67	126.20	7.71	12.76			1	1	1				1	1					1		1	1		
	10:00	152.37	129.16	6.49	16.71			1	1	1				1	1					1		1	1		
	11:00	156.12	131.00	5.43	19.68			1	1	1				1	1					1		1	1		
	12:00	160.01	134.29	4.00	21.71			1	1	1				1	1	1				1		1	1		
	13:00	163.55	137.18	3.75	22.61			1	1	1				1	1					1		1	1		
	14:00	164.14	138.14	3.62	22.38			1	1	1				1	1					1		1	1		
	15:00	161.85	137.93	2.90	21.01			1	1	1				1	1	1				1		1	1		
	16:00	159.17	137.93	2.74	18.50			1	1	1				1	1					1		1	1		
	17:00	158.94	141.23	2.68	15.04			1	1	1				1	1	1				1		1	1		
	18:00	161.39	148.22	2.43	10.75			1	1	1				1	1					1		1	1	1	
	19:00	163.10	154.60	2.46	6.04			1	1	1				1	1					1		1	1	1	
	20:00	159.18	156.20	1.54	1.44			1	1	1				1	1	1				1		1	1	1	
	21:00	150.05	148.78	1.26	0.00			1	1	1				1	1					1		1	1	1	
	22:00	137.82	136.61	1.21	0.00			1	1	1				1	1					1		1	1		
	23:00	123.90	123.01	0.88	0.00			1	1	1				1	1					1		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Tuesday, June 16, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Tuesday, June 16, 2026	00:00	115.61	109.59	6.02	0.00	1	1				1						1			1	1	1	1
	01:00	108.66	102.46	6.20	0.00	1	1				1						1			1	1		1
	02:00	103.93	97.00	6.93	0.00	1	1				1						1			1	1		1
	03:00	100.83	92.52	8.31	0.00	1	1				1						1			1	1		
	04:00	99.58	90.03	9.55	0.00	1	1				1						1			1	1		
	05:00	101.89	93.18	8.71	0.00	1	1				1						1			1	1		
	06:00	109.91	100.85	7.51	1.55	1	1				1						1			1	1		1
	07:00	125.75	114.11	5.73	5.91	1	1	1				1					1			1	1		1
	08:00	141.63	126.32	4.70	10.62	1	1	1				1					1			1	1	1	1
	09:00	152.30	134.03	3.42	14.85	1	1	1				1					1			1	1	1	1
	10:00	156.73	135.44	2.96	18.33	1	1	1				1	1				1			1	1	1	1
	11:00	159.53	135.39	3.16	20.98	1	1	1				1	1				1			1	1	1	1
	12:00	162.55	136.51	3.47	22.57	1	1	1				1	1				1			1	1	1	1
	13:00	164.67	137.77	4.01	22.89	1	1	1				1	1				1			1	1	1	1
	14:00	164.28	137.50	4.84	21.93	1	1	1				1	1				1			1	1	1	1
	15:00	161.61	135.56	6.03	20.01	1	1	1				1	1				1			1	1	1	1
	16:00	160.37	136.57	6.84	16.96	1	1	1				1	1				1			1	1	1	1
	17:00	161.29	141.36	6.98	12.94	1	1	1				1	1				1			1	1	1	1
	18:00	163.08	146.44	8.28	8.36	1	1	1				1	1				1			1	1	1	1
	19:00	162.49	149.07	9.79	3.63	1	1	1				1	1				1			1	1	1	1
	20:00	158.18	146.09	11.71	0.38	1	1	1				1	1				1			1	1	1	1
	21:00	152.12	140.11	12.01	0.00	1	1	1				1	1				1			1	1	1	1
	22:00	140.29	128.19	12.10	0.00	1	1	1				1					1			1	1	1	1
	23:00	127.82	116.19	11.63	0.00	1	1	1				1					1				1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Wednesday, June 17, 2026																		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Wednesday, June 17, 2026	00:00	116.97	104.75	12.22	0.00	1		1				1									1	1	1	1
	01:00	110.35	96.26	14.09	0.00	1		1				1									1	1	1	1
	02:00	105.56	89.80	15.76	0.00	1		1				1									1	1	1	
	03:00	102.64	87.08	15.56	0.00	1		1				1									1	1	1	
	04:00	101.51	85.48	16.02	0.00	1		1				1									1	1	1	
	05:00	103.48	89.38	14.10	0.00	1		1				1									1	1	1	
	06:00	111.08	98.93	10.64	1.51	1		1				1									1	1	1	1
	07:00	127.31	112.72	8.78	5.81	1		1				1	1								1	1	1	1
	08:00	143.96	124.51	9.02	10.43	1		1				1	1	1							1	1	1	1
	09:00	154.25	127.88	11.51	14.86	1		1				1	1								1	1	1	1
	10:00	158.56	128.20	11.98	18.37	1		1				1	1								1	1	1	1
	11:00	161.09	129.59	10.32	21.18	1		1				1	1	1							1	1	1	1
	12:00	163.76	129.02	11.99	22.74	1		1				1	1								1	1	1	1
	13:00	165.78	127.70	14.98	23.10	1		1				1	1								1	1	1	1
	14:00	164.89	126.59	16.08	22.23	1		1				1	1	1							1	1	1	1
	15:00	161.46	123.57	17.77	20.13	1		1				1	1								1	1	1	1
	16:00	159.43	124.21	18.29	16.93	1		1				1	1	1							1	1	1	1
	17:00	160.58	129.76	17.97	12.85	1		1				1	1								1	1	1	1
	18:00	163.66	140.18	15.24	8.24	1		1				1	1				18				1	1	1	1
	19:00	164.41	146.70	14.12	3.58	1		1				1	1				18				1	1	1	1
	20:00	159.19	143.53	15.28	0.38	1		1				1	1				18				1	1	1	1
	21:00	153.64	137.02	16.62	0.00	1		1				1	1				18				1	1	1	1
	22:00	142.81	125.40	17.41	0.00	1		1				1	1								1	1	1	1
	23:00	131.12	114.08	17.04	0.00	1		1				1	1								1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Thursday, June 18, 2026																		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, June 18, 2026	00:00	116.09	96.37	19.72	0.00	1	1					1						1			1		1	1
	01:00	109.22	89.12	20.10	0.00	1	1					1								1			1	1
	02:00	105.02	87.73	17.29	0.00	1	1					1								1			1	1
	03:00	103.02	87.87	15.16	0.00	1	1					1								1			1	1
	04:00	102.35	85.55	16.80	0.00	1	1					1								1			1	1
	05:00	104.46	86.78	17.68	0.00	1	1					1						1		1		1	1	1
	06:00	111.48	92.31	18.10	1.07	1	1					1						1		1		1	1	1
	07:00	126.88	103.88	18.04	4.96	1	1					1						1		1		1	1	1
	08:00	144.40	118.27	16.30	9.83	1	1					1	1					1		1		1	1	1
	09:00	156.87	124.43	17.83	14.61	1	1					1	1					1		1		1	1	1
	10:00	161.95	125.52	18.03	18.40	1	1					1	1					1		1		1	1	1
	11:00	164.88	124.58	19.26	21.04	1	1					1	1	1				1		1		1	1	1
	12:00	168.08	124.05	21.42	22.61	1	1					1	1					1		1		1	1	1
	13:00	170.54	120.58	26.94	23.02	1	1					1	1					1		1		1	1	1
	14:00	170.18	116.44	31.59	22.15	1	1					1	1	1				1		1		1	1	1
	15:00	166.46	113.15	33.27	20.05	1	1					1	1					1		1		1	1	1
	16:00	163.73	114.40	32.48	16.85	1	1					1	1					1		1		1	1	1
	17:00	163.91	120.94	30.88	12.10	1	1					1	1	1				1		1		1	1	1
	18:00	165.72	127.65	33.29	4.77	1	1					1	1					1		1	1		1	1
	19:00	166.26	136.48	29.24	0.55	1	1					1	1					1		1	1		1	1
	20:00	163.27	138.45	24.78	0.05	1	1					1	1	1				1		1	1		1	1
	21:00	156.11	135.39	20.72	0.00	1	1					1	1					1		1	1		1	1
	22:00	142.15	125.32	16.83	0.00	1	1					1	1	1				1		1	1		1	1
	23:00	128.03	118.91	9.12	0.00	1	1					1						1		1	1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Friday, June 19, 2026																				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΦΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Friday, June 19, 2026	00:00	120.02	101.85	18.16	0.00			1	1			1		1					1					1	1	
	01:00	113.53	94.11	19.41	0.00			1	1					1					1					1	1	
	02:00	108.86	88.98	19.88	0.00			1	1					1					1					1	1	
	03:00	106.54	82.78	23.77	0.00			1	1			1		1											1	
	04:00	104.87	82.07	22.80	0.00			1	1			1		1											1	
	05:00	106.37	89.97	16.40	0.00			1	1			1		1											1	
	06:00	113.63	98.06	14.10	1.48			1	1			1		1					1						1	
	07:00	127.74	111.79	10.23	5.72			1	1			1		1					1					1	1	
	08:00	143.87	120.81	12.70	10.37			1	1			1		1					1					1	1	
	09:00	156.13	128.71	12.91	14.51			1	1			1		1					1			1		1	1	
	10:00	162.02	130.21	13.99	17.83			1	1			1			1				1			1		1	1	
	11:00	164.14	127.94	15.56	20.64			1	1			1			1				1			1		1	1	
	12:00	166.24	126.60	17.29	22.36			1	1			1			1				1			1		1	1	
	13:00	168.64	131.08	15.34	22.22			1	1			1			1				1			1		1	1	
	14:00	169.14	129.25	17.96	21.93			1	1			1			1				1			1		1	1	
	15:00	166.70	129.37	17.53	19.80			1	1			1			1				1			1		1	1	
	16:00	165.25	131.73	16.76	16.76			1	1			1			1				1			1		1	1	
	17:00	166.98	137.46	16.77	12.75			1	1					1	1				1			1		1	1	
	18:00	172.19	148.38	15.62	8.19			1	1				1	1	1				1			1		1	1	
	19:00	173.50	156.38	13.55	3.57			1	1				1	1	1				1			1		1	1	
	20:00	166.84	152.13	14.32	0.39			1	1				1	1	1				1			1		1	1	
	21:00	156.87	140.63	16.24	0.00			1	1				1	1					1			1		1	1	
	22:00	144.09	122.61	21.48	0.00			1	1				1	1					1			1		1	1	
	23:00	130.95	110.09	20.86	0.00			1	1				1						1			1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Saturday, June 20, 2026																				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΕΠΕΞΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ									
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Saturday, June 20, 2026	00:00	121.46	111.84	9.62	0.00			1	1					1					1		1	1		1	1		
	01:00	115.33	101.97	13.36	0.00			1	1					1					1		1	1			1		
	02:00	110.18	95.84	14.34	0.00			1	1					1					1		1	1			1		
	03:00	106.76	92.36	14.39	0.00			1	1					1					1		1	1			1		
	04:00	105.32	94.61	10.71	0.00			1	1					1							1	1			1		
	05:00	106.58	93.39	13.19	0.00			1	1					1							1	1			1		
	06:00	113.38	103.74	8.18	1.46			1	1					1					1		1	1			1		
	07:00	127.06	115.57	5.80	5.69			1	1	1				1					1		1	1			1		
	08:00	141.04	123.46	7.19	10.38			1	1	1				1					1		1	1			1		
	09:00	152.54	131.72	6.14	14.69			1	1	1				1					1		1	1		1	1		
	10:00	157.53	135.34	4.03	18.16			1	1	1				1					1		1	1		1	1		
	11:00	160.27	135.55	4.27	20.45			1	1	1				1					1		1	1		1	1		
	12:00	162.35	136.57	5.16	20.62			1	1	1				1					1		1	1		1	1		
	13:00	163.97	137.08	5.12	21.77			1	1	1				1	1				1		1	1		1	1		
	14:00	164.89	138.56	5.20	21.12			1	1	1				1	1				1		1	1		1	1		
	15:00	162.93	135.06	8.27	19.59			1	1	1				1					1		1	1		1	1		
	16:00	161.53	133.35	11.60	16.59			1	1	1				1					1		1	1		1	1		
	17:00	163.61	140.26	10.69	12.66			1	1	1				1	1				1		1	1		1	1		
	18:00	168.20	152.41	7.62	8.16			1	1	1				1	1				1		1	1		1	1		
	19:00	168.54	158.24	6.72	3.58			1	1	1				1	1				1		1	1		1	1		
	20:00	163.79	155.83	7.57	0.39			1	1	1				1	1				1		1	1		1	1		
	21:00	155.16	148.40	6.76	0.00			1	1	1				1	1				1		1	1		1	1		
	22:00	142.99	135.77	7.22	0.00			1	1	1				1					1		1	1		1	1		
	23:00	131.12	123.44	7.68	0.00			1	1	1				1					1		1	1		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Sunday, June 21, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η Ε Σ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Sunday, June 21, 2026	00:00	120.35	113.83	6.52	0.00	1	1					1				1	1	1			1	1
	01:00	113.45	109.23	4.22	0.00	1	1					1				1	1	1				1
	02:00	108.22	105.01	3.21	0.00	1	1					1				1	1	1				1
	03:00	104.64	102.06	2.58	0.00	1	1					1				1	1	1				1
	04:00	103.03	101.06	1.97	0.00	1	1					1				1	1	1				1
	05:00	103.87	102.34	1.53	0.00	1	1					1				1	1	1				1
	06:00	110.05	106.60	2.11	1.34	1	1					1				1	1	1				1
	07:00	122.02	114.09	2.41	5.52	1	1	1				1				1	1	1				1
	08:00	133.46	121.00	2.26	10.20	1	1	1				1				1	1	1				1
	09:00	142.59	125.44	2.71	14.44	1	1	1				1				1	1	1				1
	10:00	147.54	123.89	5.71	17.94	1	1	1				1				1	1	1				1
	11:00	150.59	120.96	9.12	20.52	1	1	1				1				1	1	1				1
	12:00	153.66	119.83	11.67	22.16	1	1	1				1				1	1	1				1
	13:00	156.24	118.37	15.36	22.52	1	1	1				1				1	1	1				1
	14:00	157.53	122.19	13.65	21.69	1	1	1				1				1	1	1				1
	15:00	156.02	121.20	15.16	19.66	1	1	1				1				1	1	1				1
	16:00	154.83	120.37	17.84	16.63	1	1	1				1				1	1	1				1
	17:00	157.28	125.18	19.42	12.68	1	1	1				1				1	1	1	1			1
	18:00	162.56	134.40	19.97	8.18	1	1	1				1				1	1	1	1			1
	19:00	164.26	137.97	22.68	3.60	1	1	1				1				1	1	1	1			1
	20:00	161.30	135.21	25.62	0.47	1	1	1				1				1	1	1	1			1
	21:00	154.74	129.55	25.19	0.00	1	1	1				1				1	1	1	1			1
	22:00	143.51	121.36	22.15	0.00	1	1	1				1				1	1		1			1
	23:00	132.45	112.73	19.72	0.00	1	1	1				1				1	1		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Monday, June 22, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	
Η Ε Σ Ρ Ο Δ Υ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Monday, June 22, 2026	00:00	123.85	104.17	19.68	0.00	1	1					1				1	1		1			1
	01:00	115.46	98.87	16.59	0.00	1	1					1				1	1		1			1
	02:00	110.27	97.35	12.92	0.00	1	1					1				1	1		1			1
	03:00	107.51	97.01	10.50	0.00	1	1					1				1	1		1			1
	04:00	106.41	97.56	8.86	0.00	1	1					1				1	1		1			1
	05:00	107.68	100.22	7.45	0.00	1	1					1				1	1		1			1
	06:00	113.39	107.09	6.30	0.00	1	1					1				1	1		1			1
	07:00	127.54	107.57	16.65	3.33	1	1	1				1				1	1		1			1
	08:00	144.79	122.11	14.49	8.20	1	1	1				1				1	1		1			1
	09:00	158.71	133.70	12.14	12.87	1	1	1				1				1	1		1	1		1
	10:00	166.17	138.58	10.78	16.80	1	1	1				1				1	1		1	1		1
	11:00	171.44	141.58	10.16	19.70	1	1	1				1				1	1		1	1		1
	12:00	176.84	145.30	10.12	21.42	1	1	1				1				1	1		1	1		1
	13:00	181.20	148.62	10.33	22.25	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1
	14:00	182.80	149.40	11.24	22.16	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1
	15:00	180.75	148.31	11.51	20.93	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1
	16:00	178.48	148.50	11.45	18.52	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1
	17:00	179.53	153.23	11.23	15.08	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1
	18:00	183.99	162.24	10.97	10.79	1	1	1				1	1			1	1		1	1	1	1
	19:00	184.76	167.23	11.42	6.11	1	1	1				1	1			1	1		1	1	1	1
	20:00	178.22	166.15	10.53	1.55	1	1	1				1	1			1	1		1	1	1	1
	21:00	165.93	156.50	9.43	0.00	1	1	1				1	1			1	1		1	1	1	
	22:00	150.43	141.44	8.98	0.00	1	1	1				1	1	1			1	1		1	1	
	23:00	134.61	125.28	9.32	0.00	1	1	1				1				1	1		1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Tuesday, June 23, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	
Α Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Tuesday, June 23, 2026	00:00	129.67	111.57	18.09	0.00	1	1					1					1	1		1		1	1
	01:00	121.94	104.68	17.26	0.00	1	1					1					1	1		1			1
	02:00	116.28	100.04	16.24	0.00	1	1					1					1	1		1			1
	03:00	112.13	96.98	15.15	0.00	1	1					1					1	1		1			1
	04:00	109.92	95.32	14.60	0.00	1	1					1					1	1		1			1
	05:00	110.91	96.85	14.06	0.00	1	1					1					1	1		1			1
	06:00	118.09	103.04	13.60	1.46	1	1					1					1	1		1			1
	07:00	134.89	120.31	8.85	5.73	1	1	1				1					1	1		1			1
	08:00	152.01	134.39	7.21	10.41	1	1	1				1					1	1		1		1	1
	09:00	164.27	142.04	7.53	14.71	1	1	1				1					1	1		1	1	1	1
	10:00	168.44	142.21	7.91	18.31	1	1	1				1					1	1		1	1	1	1
	11:00	171.69	141.03	9.61	21.05	1	1	1				1					1	1		1	1	1	1
	12:00	175.58	141.34	11.44	22.81	1	1	1				1					1	1		1	1	1	1
	13:00	179.41	139.53	16.62	23.25	1	1	1				1					1	1		1	1	1	1
	14:00	179.74	141.00	16.35	22.38	1	1	1				1					1	1		1	1	1	1
	15:00	176.33	137.83	18.16	20.34	1	1	1				1					1	1		1	1	1	1
	16:00	174.56	136.47	20.85	17.25	1	1	1				1					1	1		1	1	1	1
	17:00	176.39	140.25	22.98	13.16	1	1	1				1					1	1		1	1	1	1
	18:00	180.40	147.20	24.69	8.51	1	1	1				1					1	1		1	1	1	1
	19:00	179.74	146.81	29.16	3.76	1	1	1				1					1	1		1	1	1	1
20:00	176.18	144.71	31.05	0.42	1	1	1				1					1	1		1	1	1	1	
21:00	171.12	138.53	32.59	0.00	1	1	1				1					1	1		1	1	1	1	
22:00	157.83	124.40	33.43	0.00	1	1	1				1					1	1		1		1	1	
23:00	141.99	110.17	31.82	0.00	1	1	1				1					1	1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Wednesday, June 24, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	
ΕΡΕΥΝΑ Wednesday, June 24, 2026	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
	00:00	133.39	110.09	23.29	0.00	1	1					1						1	1		1	1			
	01:00	125.69	105.33	20.36	0.00	1	1					1						1	1		1	1			
	02:00	119.23	100.37	18.86	0.00	1	1					1						1	1		1	1			
	03:00	114.47	93.24	21.22	0.00	1	1	1				1						1	1		1				
	04:00	112.29	90.33	21.95	0.00	1	1					1						1	1		1				
	05:00	113.08	92.19	20.89	0.00	1	1					1						1	1		1				
	06:00	119.48	94.69	23.30	1.49	1	1	1				1						1	1		1				
	07:00	135.32	104.97	24.46	5.89	1	1	1				1						1	1		1	1			
	08:00	151.79	117.09	23.95	10.75	1	1	1				1						1	1		1	1			
	09:00	162.71	123.30	24.11	15.30	1	1	1	1			1						1	1		1	1	1		
	10:00	167.23	124.63	23.55	19.06	1	1	1				1						1	1		1	1	1		
	11:00	170.11	123.70	24.60	21.81	1	1	1				1						1	1		1	1	1		
	12:00	173.53	124.32	25.79	23.41	1	1	1				1						1	1		1	1	1		
	13:00	177.55	128.41	25.40	23.73	1	1	1				1						1	1		1	1	1		
	14:00	178.43	131.36	24.24	22.83	1	1	1				1						1	1		1	1	1		
	15:00	175.42	130.87	23.82	20.74	1	1	1				1						1	1		1	1	1		
	16:00	173.09	128.80	26.78	17.51	1	1	1				1						1	1		1	1	1		
	17:00	174.31	132.39	28.54	13.37	1	1	1				1						5	1	1		1	1	1	
	18:00	177.79	142.06	27.07	8.66	1	1	1				1						10	1	1		1	1	1	
	19:00	176.25	143.47	28.93	3.86	1	1	1				1						10	1	1		1	1	1	
	20:00	170.99	140.57	29.97	0.44	1	1	1				1						5	1	1		1	1	1	
	21:00	164.80	134.69	30.11	0.00	1	1	1				1							1	1		1	1	1	
22:00	153.93	124.18	29.75	0.00	1	1	1				1							1	1		1	1	1		
23:00	142.27	112.82	29.45	0.00	1	1	1				1							1	1			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Thursday, June 25, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Α	Ρ	Ε	Σ	Η		ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, June 25, 2026		00:00	128.07	98.28	29.79	0.00	1	1					1				1	1	1	1		
		01:00	120.58	91.44	29.14	0.00	1	1					1				1	1	1			
		02:00	115.22	83.82	31.40	0.00	1	1					1				1	1	1			
		03:00	111.98	81.06	30.92	0.00	1	1					1				1	1	1			
		04:00	110.64	79.02	31.62	0.00	1	1					1				1	1	1			
		05:00	112.01	79.73	32.28	0.00	1	1					1				1	1	1			
		06:00	118.93	86.50	30.99	1.44	1	1					1				1	1	1			
		07:00	133.63	98.20	29.68	5.75	1	1	1				1				1	1	1			
		08:00	149.67	110.47	28.63	10.57	1	1	1				1				1	1	1	1		
		09:00	161.76	118.50	28.18	15.07	1	1	1				1				1	1	1	1		
		10:00	167.48	121.94	26.72	18.83	1	1	1				1				1	1	1	1		
		11:00	170.35	123.86	24.89	21.60	1	1	1				1				1	1	1	1	1	
		12:00	173.43	127.11	23.10	23.22	1	1	1				1				1	1	1	1	1	
		13:00	175.98	130.19	22.18	23.60	1	1	1				1				1	1	1	1	1	
		14:00	176.34	130.98	22.64	22.72	1	1	1				1				1	1	1	1	1	
		15:00	172.93	129.00	23.32	20.61	1	1	1				1				1	1	1	1	1	
		16:00	170.87	128.96	24.52	17.39	1	1	1				1				1	1	1	1	1	
		17:00	171.90	133.39	25.23	13.28	1	1	1				1			5	1	1	1	1	1	
		18:00	174.73	141.13	25.01	8.59	1	1	1				1			10	1	1	1	1	1	
		19:00	174.43	144.14	26.49	3.81	1	1	1				1			10	1	1	1	1	1	
		20:00	169.44	141.13	27.87	0.44	1	1	1				1			10	1	1	1	1	1	
		21:00	162.24	134.71	27.53	0.00	1	1	1				1				1	1	1	1	1	
		22:00	151.05	127.94	23.11	0.00	1	1	1				1				1	1	1	1	1	
		23:00	138.75	118.86	19.89	0.00	1	1	1				1				1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Friday, June 26, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η Ε Σ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωρταίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Friday, June 26, 2026	00:00	129.52	106.91	22.62	0.00	1	1					1				1	1	1	1			
	01:00	122.37	99.64	22.73	0.00	1	1					1				1	1	1	1			
	02:00	117.28	94.60	22.68	0.00	1	1					1				1	1	1				
	03:00	114.08	93.91	20.17	0.00	1	1					1				1	1	1				
	04:00	113.11	94.33	18.79	0.00	1	1					1				1	1	1				
	05:00	114.81	96.61	18.19	0.00	1	1					1				1	1	1	1			
	06:00	121.99	105.39	15.48	1.12	1	1					1				1	1	1	1			
	07:00	136.87	118.54	13.28	5.05	1	1	1				1				1	1	1	1			
	08:00	153.65	131.36	12.12	10.17	1	1	1				1				1	1	1	1	1		
	09:00	167.01	140.41	12.12	14.49	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
	10:00	173.16	143.54	11.60	18.02	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
	11:00	176.09	143.88	11.69	20.52	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
	12:00	179.10	145.24	11.84	22.02	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
	13:00	181.88	146.44	12.93	22.51	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
	14:00	182.98	148.71	12.54	21.73	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
	15:00	179.94	146.68	13.56	19.70	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
	16:00	176.86	147.09	13.08	16.69	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
	17:00	178.01	152.47	12.77	12.77	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
	18:00	180.48	158.83	13.38	8.27	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	
	19:00	179.36	163.03	12.65	3.67	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	
	20:00	173.36	160.66	12.29	0.42	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	
	21:00	166.84	155.41	11.44	0.00	1	1	1				1	1			1	1	1	1	1	1	
	22:00	155.75	144.93	10.82	0.00	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	
	23:00	143.78	134.05	9.72	0.00	1	1	1				1				1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Saturday, June 27, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η	Ε	Ε	Ρ	Α	Σ	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Saturday, June 27, 2026		Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)																
	00:00	133.64	123.41	10.24	0.00	1	1					1				1	1				1	1
	01:00	126.24	115.70	10.54	0.00	1	1					1				1	1				1	1
	02:00	120.20	109.62	10.58	0.00	1	1					1				1	1				1	1
	03:00	116.20	105.39	10.81	0.00	1	1					1				1	1				1	1
	04:00	112.51	105.87	6.64	0.00	1	1					1				1	1				1	1
	05:00	113.56	107.50	6.06	0.00	1	1					1				1	1				1	1
	06:00	118.68	113.77	4.86	0.05	1	1					1				1	1				1	1
	07:00	132.73	124.30	5.23	3.20	1	1	1				1				1	1				1	1
	08:00	148.93	137.47	3.44	8.02	1	1	1				1				1	1	1			1	1
	09:00	163.15	148.43	2.11	12.61	1	1	1				1				1	1	1	1		1	1
	10:00	171.04	153.23	1.36	16.44	1	1	1				1				1	1	1	1		1	1
	11:00	175.89	155.39	1.18	19.32	1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
	12:00	180.78	158.23	1.34	21.21	1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
	13:00	185.98	162.29	1.53	22.16	1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
	14:00	189.08	164.99	2.04	22.05	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	1
	15:00	187.39	163.89	2.72	20.79	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	1
	16:00	184.27	162.19	3.65	18.44	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	1
	17:00	184.16	164.22	4.89	15.05	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	1
	18:00	185.48	168.34	6.34	10.80	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	1
	19:00	183.90	169.97	7.79	6.14	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	1
	20:00	176.29	166.93	7.78	1.58	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	1
	21:00	164.52	157.93	6.60	0.00	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1		1	1
	22:00	152.74	146.73	6.01	0.00	1	1	1				1				1	1	1	1		1	1
23:00	141.28	135.51	5.77	0.00	1	1	1				1				1	1	1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Sunday, June 28, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΕΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Sunday, June 28, 2026	00:00	132.26	126.11	6.15	0.00	1	1					1					1	1	1	1			1
	01:00	125.33	118.71	6.62	0.00	1	1					1					1	1	1	1			1
	02:00	120.06	112.74	7.32	0.00	1	1					1					1	1	1	1			1
	03:00	116.05	108.52	7.53	0.00	1	1					1					1	1	1				1
	04:00	113.24	106.64	6.61	0.00	1	1					1					1	1	1				1
	05:00	112.96	108.03	4.93	0.00	1	1					1					1	1	1				1
	06:00	116.45	112.95	3.45	0.05	1	1					1					1	1	1	1			1
	07:00	129.01	123.29	2.54	3.18	1	1					1					1	1	1	1			1
	08:00	143.29	133.63	1.69	7.97	1	1	1				1					1	1	1	1			1
	09:00	155.58	141.48	1.54	12.56	1	1	1				1					1	1	1	1		1	1
	10:00	163.14	145.09	1.61	16.44	1	1	1	1			1					1	1	1	1		1	1
	11:00	168.61	147.28	1.92	19.42	1	1	1				1					1	1	1	1		1	1
	12:00	174.34	150.33	2.57	21.44	1	1	1				1					1	1	1	1		1	1
	13:00	180.65	154.96	3.31	22.38	1	1	1				1	1				1	1	1	1		1	1
	14:00	184.89	158.47	4.19	22.24	1	1	1				1	1				1	1	1	1		1	1
	15:00	184.53	158.43	5.15	20.95	1	1	1				1	1				1	1	1	1		1	1
	16:00	182.63	157.75	6.30	18.57	1	1	1				1	1				1	1	1	1		1	1
	17:00	183.16	160.88	7.14	15.14	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1		1	1
	18:00	185.14	166.48	7.79	10.87	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1		1	1
	19:00	183.78	168.87	8.72	6.19	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1		1	1
	20:00	175.18	165.06	8.53	1.59	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1		1	1
	21:00	161.61	153.92	7.69	0.00	1	1	1				1					1	1	1	1		1	1
	22:00	149.78	142.85	6.93	0.00	1	1	1				1					1	1	1	1		1	1
	23:00	138.86	132.68	6.17	0.00	1	1	1				1					1	1	1	1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Monday, June 29, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	
ΕΡΕΥΝΕΙ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Monday, June 29, 2026	00:00	132.74	126.91	5.83	0.00	1	1					1					1	1	1	1	1		
	01:00	124.39	118.62	5.77	0.00	1	1					1					1	1	1	1	1		
	02:00	119.00	112.59	6.41	0.00	1	1					1					1	1	1	1	1		
	03:00	115.99	108.78	7.21	0.00	1	1					1					1	1	1	1			
	04:00	114.76	107.29	7.47	0.00	1	1					1					1	1	1	1			
	05:00	115.69	108.60	7.09	0.00	1	1					1					1	1	1	1			
	06:00	120.63	114.25	6.33	0.04	1	1					1					1	1	1	1	1		
	07:00	136.62	126.18	7.23	3.22	1	1	1					1				1	1	1	1	1		
	08:00	154.81	140.92	5.75	8.14	1	1	1					1				1	1	1	1	1	1	
	09:00	170.38	152.82	4.67	12.89	1	1	1					1				1	1	1	1	1	1	
	10:00	179.26	157.93	4.37	16.96	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	
	11:00	185.84	160.85	4.89	20.10	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	
	12:00	192.56	164.33	6.02	22.22	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	
	13:00	199.57	168.75	7.63	23.19	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	
	14:00	204.02	170.83	10.13	23.06	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	
	15:00	203.38	168.78	12.86	21.74	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	
	16:00	200.46	165.52	15.69	19.25	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	
	17:00	199.34	166.99	16.69	15.66	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	
	18:00	199.43	171.46	16.76	11.21	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	
	19:00	195.89	173.36	16.15	6.38	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	
20:00	184.02	167.49	14.88	1.65	1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1		
21:00	168.26	154.27	13.99	0.00	1	1	1					1				1	1	1	1	1	1		
22:00	155.36	141.84	13.52	0.00	1	1	1					1				1	1	1	1	1	1		
23:00	142.34	128.73	13.61	0.00	1	1	1					1				1	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Tuesday, June 30, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Tuesday, June 30, 2026	00:00	139.38	124.37	15.02	0.00		1	1				1			1				1		1	1	1		
	01:00	131.63	115.49	16.14	0.00		1	1				1			1				1		1	1	1		
	02:00	125.40	106.55	18.85	0.00		1	1				1			1				1		1	1	1		
	03:00	120.92	100.01	20.92	0.00		1	1				1			1						1	1	1		
	04:00	118.60	98.00	20.60	0.00		1	1				1			1						1	1	1		
	05:00	119.54	99.90	19.65	0.00		1	1				1			1						1	1	1		
	06:00	126.68	106.29	19.20	1.20		1	1				1			1						1	1	1		
	07:00	143.53	121.45	16.79	5.29		1	1				1			1										
	08:00	160.58	134.80	15.50	10.27		1	1				1			1										
	09:00	172.78	143.96	14.16	14.66		1	1				1			1										
	10:00	178.69	148.37	12.13	18.19	1	1	1				1			1										
	11:00	182.29	150.27	11.53	20.49	1	1	1				1			1										
	12:00	187.00	152.38	12.27	22.35	1	1	1				1			1										
	13:00	192.36	156.29	12.95	23.12	1	1	1				1			1										
	14:00	194.18	159.33	12.57	22.28	1	1	1				1			1										
	15:00	190.94	156.76	13.95	20.23	1	1	1				1			1										
	16:00	188.02	155.80	15.15	17.07	1	1	1				1			1										
	17:00	188.07	158.49	16.55	13.03	1	1	1				1			1										
	18:00	190.18	165.70	16.04	8.44	1	1	1				1			1										
	19:00	188.56	167.80	17.00	3.76	1	1	1				1			1										
	20:00	182.80	163.08	19.29	0.43	1	1	1				1			1										
	21:00	177.07	157.58	19.49	0.00	1	1	1				1			1										
	22:00	166.26	146.96	19.31	0.00	1	1	1				1			1										
	23:00	151.40	132.33	19.06	0.00	1	1	1				1			1										

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης