

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Friday, May 1, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Friday, May 1, 2026	00:00	76.62	71.94	4.68	0.00			1		1				1					1	1	1		
	01:00	71.70	66.79	4.91	0.00			1		1				1					1	1	1		
	02:00	68.40	63.11	5.29	0.00			1		1				1					1	1	1		
	03:00	66.83	60.54	6.29	0.00			1		1				1					1		1		
	04:00	67.09	60.58	6.51	0.00			1		1				1					1		1		
	05:00	70.16	64.99	5.17	0.00			1		1				1					1		1		
	06:00	76.57	72.35	3.68	0.53			1		1				1					1	1	1		
	07:00	85.96	79.23	2.22	4.51			1		1				1					1	1	1		
	08:00	95.56	85.29	0.61	9.66			1		1				1	1				1	1	1		
	09:00	102.08	87.96	0.50	13.62			1		1				1	1				1	1	1		
	10:00	104.87	86.70	1.40	16.77			1		1				1	1				1	1	1		
	11:00	105.92	83.54	2.50	19.87			1		1				1		1			1	1	1		
	12:00	107.31	82.08	3.20	22.02			1		1				1					1	1	1		
	13:00	108.77	81.09	4.47	23.21			1		1				1					1	1	1		
	14:00	107.96	79.83	5.72	22.41			1		1				1					1	1	1		
	15:00	104.84	79.23	7.53	18.08			1		1				1					1	1	1		
	16:00	102.17	82.15	10.15	9.88			1		1				1					1	1	1		
	17:00	101.47	84.80	11.89	4.79			1		1				1					1	1	1		
	18:00	102.79	83.32	17.55	1.92			1		1				1					1	1	1		
	19:00	105.24	81.28	23.43	0.53			1		1				1					1	1	1		
	20:00	105.70	77.40	28.30	0.00			1		1				1					1	1	1		
	21:00	101.11	73.16	27.95	0.00			1		1				1					1	1	1		
	22:00	92.94	67.71	25.23	0.00			1		1				1					1		1		
	23:00	84.35	59.75	24.60	0.00			1		1				1					1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Saturday, May 2, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Saturday, May 2, 2026	00:00	76.22	53.36	22.87	0.00			1		1				1					1		1		
	01:00	71.30	49.91	21.39	0.00			1		1				1					1		1		
	02:00	68.30	47.81	20.49	0.00			1		1				1					1		1		
	03:00	66.79	46.75	20.04	0.00			1						1					1		1		
	04:00	66.83	46.78	20.05	0.00			1						1					1		1		
	05:00	69.50	48.65	20.85	0.00			1						1					1		1		
	06:00	75.41	52.42	22.47	0.53			1		1				1					1		1		
	07:00	85.23	59.12	22.22	3.90			1		1				1					1		1		
	08:00	95.41	69.57	18.64	7.20			1		1				1					1		1		
	09:00	102.40	75.22	17.85	9.32			1		1				1					1	1	1		
	10:00	105.72	74.59	19.78	11.34			1		1				1					1	1	1		
	11:00	107.08	68.42	21.85	16.82			1		1				1					1	1	1		
	12:00	107.48	64.49	22.39	20.59			1		1				1					1	1	1		
	13:00	107.41	69.97	20.69	16.75			1		1				1					1	1	1		
	14:00	105.74	72.06	19.36	14.32			1		1				1					1	1	1		
	15:00	102.52	71.58	19.59	11.35			1		1				1					1	1	1		
	16:00	100.88	71.48	21.82	7.58			1		1				1					1	1	1		
	17:00	101.23	70.52	23.85	6.86			1		1				1					1	1	1		
	18:00	103.43	75.65	24.49	3.29			1		1				1					1	1	1		
	19:00	106.76	82.35	23.68	0.73			1		1				1					1	1	1		
	20:00	107.89	81.87	26.02	0.00			1		1				1					1	1	1		
	21:00	102.62	75.07	27.55	0.00			1		1				1					1	1	1		
	22:00	93.52	66.63	26.89	0.00			1		1				1					1		1		
	23:00	84.33	59.03	25.30	0.00			1		1				1					1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Sunday, May 3, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Sunday, May 3, 2026	00:00	76.48	53.54	22.94	0.00			1		1				1					1		1		
	01:00	71.11	49.78	21.33	0.00			1		1				1					1		1		
	02:00	67.61	47.33	20.28	0.00			1		1				1					1		1		
	03:00	65.86	46.10	19.76	0.00			1						1					1		1		
	04:00	65.86	46.10	19.76	0.00			1						1					1		1		
	05:00	68.48	47.94	20.54	0.00			1						1					1		1		
	06:00	74.40	52.08	22.32	0.00			1						1					1		1		
	07:00	83.85	57.11	24.47	2.27			1		1				1					1		1		
	08:00	93.22	59.71	25.59	7.92			1		1				1					1		1		
	09:00	98.92	59.77	25.61	13.54			1		1				1					1		1		
	10:00	100.72	57.55	24.66	18.51			1		1				1					1		1		
	11:00	100.81	54.85	23.51	22.45			1		1				1					1		1		
	12:00	100.90	53.04	22.73	25.13			1		1				1					1		1		
	13:00	100.83	52.14	22.35	26.33			1						1					1		1		
	14:00	99.09	51.18	21.93	25.97			1						1					1		1		
	15:00	97.17	51.19	21.94	24.04			1						1					1		1		
	16:00	97.26	53.63	22.99	20.64			1		1				1					1		1		
	17:00	99.57	58.51	25.07	15.99			1		1				1					1		1		
	18:00	103.56	65.19	27.94	10.44			1		1				1					1		1		
	19:00	108.29	72.53	31.08	4.68			1		1				1					1	1	1		
	20:00	110.61	77.31	33.13	0.16			1		1				1					1	1	1		
	21:00	105.53	73.87	31.66	0.00			1		1				1					1	1	1		
	22:00	96.16	67.31	28.85	0.00			1		1				1					1	1	1		
	23:00	86.54	60.58	25.96	0.00			1		1				1					1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Monday, May 4, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Monday, May 4, 2026	00:00	78.56	54.99	23.57	0.00			1						1	1				1				
	01:00	71.52	50.06	21.46	0.00			1						1	1				1				
	02:00	67.80	47.46	20.34	0.00			1						1	1				1				
	03:00	66.78	46.75	20.04	0.00			1						1					1				
	04:00	68.18	47.72	20.45	0.00			1						1					1				
	05:00	72.95	51.06	21.88	0.00			1						1					1				
	06:00	81.99	57.40	24.60	0.00			1		1				1					1				
	07:00	94.71	64.67	27.71	2.33			1		1				1					1				
	08:00	105.84	68.45	29.34	8.05			1		1				1					1				
	09:00	110.40	67.60	28.97	13.83			1		1				1					1				
	10:00	109.09	63.12	27.05	18.92			1		1				1					1				
	11:00	106.66	58.72	25.17	22.78			1		1				1					1				
	12:00	105.14	55.88	23.95	25.31			1		1				1					1				
	13:00	104.25	54.49	23.35	26.40			1		1				1					1				
	14:00	103.04	53.96	23.13	25.96			1		1				1					1				
	15:00	102.68	55.09	23.61	23.98			1		1				1					1				
	16:00	104.21	58.57	25.10	20.54			1		1				1					1				
	17:00	107.66	64.25	27.54	15.88			1		1				1					1				
	18:00	112.65	71.61	30.69	10.36			1		1				1					1		1		
	19:00	117.45	78.97	33.84	4.64			1		1				1					1		1		
	20:00	118.94	83.14	35.63	0.17			1		1				1					1		1		
	21:00	112.84	78.99	33.85	0.00			1		1				1					1		1		
	22:00	101.31	70.92	30.39	0.00			1		1				1					1		1		
	23:00	88.62	62.04	26.59	0.00			1		1				1					1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Tuesday, May 5, 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Tuesday, May 5, 2026	00:00	83.58	58.51	25.07	0.00			1				1							1		1
	01:00	77.46	54.22	23.24	0.00			1				1							1		1
	02:00	74.48	52.13	22.34	0.00			1				1							1		1
	03:00	73.67	51.57	22.10	0.00			1				1							1		1
	04:00	74.68	52.28	22.40	0.00			1				1							1		1
	05:00	78.97	55.28	23.69	0.00			1				1							1		1
	06:00	87.32	60.63	25.98	0.70			1				1							1		1
	07:00	99.97	70.82	24.16	5.00			1				1							1	1	1
	08:00	111.15	79.20	21.39	10.56			1				1							1	1	1
	09:00	116.15	78.80	21.60	15.75			1				1							1	1	1
	10:00	115.69	71.44	24.14	20.10			1				1							1	1	1
	11:00	113.75	63.35	27.15	23.25			1				1							1	1	1
	12:00	114.64	62.80	26.92	24.92			1				1							1	1	1
	13:00	114.92	62.82	26.92	25.18			1				1							1	1	1
	14:00	113.30	62.56	26.81	23.93			1				1							1	1	1
	15:00	110.62	62.51	26.79	21.32			1				1							1	1	1
	16:00	110.59	65.21	27.95	17.43			1				1							1	1	1
	17:00	113.88	70.91	30.39	12.57			1				1							1	1	1
	18:00	118.53	77.97	33.42	7.15			1				1			1				1	1	1
	19:00	122.87	85.51	35.36	2.00			1				1			1				1	1	1
	20:00	124.38	90.51	33.87	0.00			1				1			1				1	1	1
	21:00	117.62	86.98	30.64	0.00			1				1			1				1	1	1
	22:00	105.21	77.64	27.57	0.00			1				1			1				1	1	1
	23:00	92.21	65.57	26.64	0.00			1				1			1				1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Wednesday, May 6, 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Wednesday, May 6, 2026	00:00	82.83	71.03	11.80	0.00			1				1					1	1	1		
	01:00	76.65	64.87	11.78	0.00			1				1					1	1	1		
	02:00	73.43	61.15	12.29	0.00			1				1					1	1	1		
	03:00	72.31	60.03	12.28	0.00			1				1						1	1		
	04:00	73.14	62.24	10.90	0.00			1				1						1	1		
	05:00	76.85	67.35	9.50	0.00			1				1						1	1	1	
	06:00	83.95	75.42	7.81	0.72			1				1						1	1	1	
	07:00	96.01	84.99	5.98	5.04			1				1						1	1	1	1
	08:00	107.53	90.13	6.89	10.51			1				1						1	1	1	1
	09:00	114.79	91.21	8.02	15.56			1				1						1	1	1	1
	10:00	116.94	87.52	9.64	19.78			1				1						1	1	1	1
	11:00	116.27	82.15	11.22	22.90			1				1						1	1	1	1
	12:00	118.30	81.21	12.43	24.65			1				1						1	1	1	1
	13:00	118.75	79.75	14.03	24.98			1				1						1	1	1	1
	14:00	116.87	77.77	15.24	23.85			1				1						1	1		1
	15:00	113.24	74.96	16.94	21.34			1				1						1	1		1
	16:00	111.15	74.37	19.27	17.51			1				1						1	1		1
	17:00	112.16	80.69	18.80	12.67			1				1	1					1	1		1
	18:00	115.79	92.15	16.39	7.25			1				1	1	1				1	1		1
	19:00	120.54	103.08	15.39	2.07			1				1	1	1				1	1		1
	20:00	122.78	106.80	15.98	0.00			1				1	1	1				1	1		1
	21:00	116.80	100.23	16.57	0.00			1				1	1	1				1	1		1
	22:00	104.98	88.02	16.97	0.00			1				1	1	1				1	1		1
	23:00	92.58	76.61	15.97	0.00			1				1						1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Thursday, May 7, 2026																	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ									
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, May 7, 2026	00:00	82.64	72.70	9.94	0.00	1						1					1			1	1		
	01:00	76.36	68.20	8.16	0.00	1						1					1			1	1		
	02:00	73.30	67.51	5.79	0.00	1						1					1			1	1		
	03:00	72.60	68.52	4.08	0.00	1						1					1			1	1		
	04:00	73.75	70.29	3.46	0.00	1						1					1			1	1		
	05:00	77.57	74.88	2.69	0.00	1				2.69		1					1			1	1		
	06:00	84.59	82.02	1.95	0.62	1		1				1					1			1	1		
	07:00	96.44	91.09	1.13	4.22	1		1				1					1		1	1	1		
	08:00	108.71	99.63	0.24	8.85	1		1				1					1		1	1	1		
	09:00	116.29	103.08	0.13	13.08	1		1				1					1		1	1	1		
	10:00	119.01	101.59	0.45	16.98	1		1				1					1		1	1	1		
	11:00	120.16	99.16	1.00	20.00	1		1				1					1		1	1	1		
	12:00	121.13	97.75	1.50	21.88	1		1				1					1		1	1	1		
	13:00	121.31	97.45	1.89	21.97	1		1				1					1		1	1	1		
	14:00	118.72	95.72	2.13	20.87	1		1				1					1		1	1	1		
	15:00	114.57	92.92	2.96	18.70	1		1				1					1		1	1	1		
	16:00	112.09	93.55	3.60	14.95	1		1				1					1		1	1	1		
	17:00	112.50	98.00	3.91	10.58	1		1				1					1		1	1	1		
	18:00	115.19	104.32	5.08	5.80	1		1				1					1		1	1	1		
	19:00	118.95	110.39	7.01	1.54	1		1				1	1				1		1	1	1		
	20:00	121.13	111.87	9.26	0.01	1		1				1	1				1		1	1	1		
	21:00	116.13	104.87	11.26	0.00	1		1				1	1				1		1	1	1		
	22:00	104.79	95.11	9.68	0.00	1		1				1					1		1	1	1		
	23:00	93.07	86.01	7.06	0.00	1		1				1					1		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Friday, May 8, 2026															
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Friday, May 8, 2026	00:00	82.50	81.11	1.39	0.00			1				1							1	1	1
	01:00	76.41	74.60	1.81	0.00			1				1							1	1	1
	02:00	72.92	69.99	2.94	0.00			1				1							1	1	1
	03:00	71.74	67.94	3.80	0.00			1				1							1	1	1
	04:00	72.73	69.20	3.52	0.00			1				1							1	1	1
	05:00	76.76	74.18	2.58	0.00			1				1							1	1	1
	06:00	84.43	82.14	1.54	0.75			1				1							1	1	1
	07:00	96.18	90.78	0.65	4.75			1				1							1	1	1
	08:00	108.22	98.18	0.25	9.79			1				1	1						1	1	1
	09:00	115.97	101.68	0.00	14.30			1				1	1						1	1	1
	10:00	118.97	100.87	0.00	18.10			1				1	1						1	1	1
	11:00	119.57	98.61	0.01	20.94			1				1	1						1	1	1
	12:00	120.44	97.43	0.20	22.81			1				1	1						1	1	1
	13:00	120.51	97.07	0.16	23.28			1				1	1						1	1	1
	14:00	118.19	95.53	0.33	22.33			1				1	1						1	1	1
	15:00	114.33	93.30	1.00	20.04			1				1	1						1	1	1
	16:00	111.66	93.00	2.09	16.57			1				1	1						1	1	1
	17:00	111.97	96.42	3.51	12.04			1				1	1						1	1	1
	18:00	114.82	104.28	4.08	6.46			1				1	1						1	1	1
	19:00	118.24	111.27	5.30	1.67			1				1	1						1	1	1
	20:00	119.35	115.05	4.29	0.01			1				1	1						1	1	1
	21:00	113.88	110.07	3.81	0.00			1				1	1						1	1	1
	22:00	103.85	101.85	2.00	0.00			1				1	1						1	1	1
	23:00	92.89	92.27	0.63	0.00			1				1							1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Saturday, May 9, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΦΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Saturday, May 9, 2026	00:00	83.40	82.79	0.61	0.00					1				1						1	1	1			
	01:00	78.32	77.99	0.33	0.00					1				1						1	1	1			
	02:00	75.22	74.94	0.28	0.00					1				1						1	1	1			
	03:00	73.58	73.53	0.05	0.00					1				1						1	1	1			
	04:00	73.69	73.68	0.00	0.00					1	0.00			1						1	1	1			
	05:00	76.98	76.76	0.22	0.00					1				1						1	1	1			
	06:00	84.01	82.42	0.77	0.82					1				1						1	1	1			
	07:00	95.53	89.15	1.39	4.99					1				1	1					1	1				
	08:00	107.07	94.83	2.14	10.10					1				1	1					1	1				
	09:00	115.20	97.36	3.03	14.81					1				1	1					1	1			1	
	10:00	118.55	94.77	4.98	18.80					1				1	1					1	1			1	
	11:00	119.85	91.43	6.73	21.69					1				1	1					1	1				
	12:00	121.38	89.48	8.56	23.34					1				1	1	1				1	1				
	13:00	122.00	87.19	11.04	23.77					1				1	1					1	1				
	14:00	120.12	84.79	12.55	22.77					1				1	1					1	1				
	15:00	115.65	81.63	13.59	20.44					1				1	1	1				1	1				
	16:00	112.44	81.80	13.72	16.92					1				1	1					1	1				
	17:00	111.62	86.45	12.76	12.40					1				1	1	1				1	1				
	18:00	113.81	95.35	11.21	7.25					1				1	1					1	1		1		
	19:00	116.96	104.64	10.13	2.19					1				1	1					1	1		1		
	20:00	118.32	107.51	10.80	0.02					1				1	1	1				1	1		1		
	21:00	111.87	100.72	11.14	0.00					1				1	1					1	1		1		
	22:00	101.01	92.18	8.83	0.00					1				1						1	1		1	1	
	23:00	90.74	84.41	6.33	0.00					1				1						1	1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Sunday, May 10, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
α ρ α φ ε ς Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Sunday, May 10, 2026	00:00	82.73	77.86	4.87	0.00					1				1							1	1	1		
	01:00	77.38	73.09	4.29	0.00					1				1							1	1	1		
	02:00	73.86	70.57	3.29	0.00					1				1							1	1	1		
	03:00	72.07	69.76	2.31	0.00					1				1							1	1	1		
	04:00	72.18	70.54	1.64	0.00					1				1							1	1	1		
	05:00	75.25	73.94	1.31	0.00					1				1							1	1	1		
	06:00	81.77	79.84	1.21	0.72					1				1							1	1	1		
	07:00	91.68	86.31	1.04	4.33					1				1							1	1	1	1	
	08:00	101.52	91.69	0.85	8.97					1				1							1	1	1	1	
	09:00	108.64	94.79	0.54	13.31					1				1							1	1	1	1	
	10:00	112.42	93.94	0.18	18.31					1				1							1	1	1	1	
	11:00	114.29	92.37	0.17	21.75					1				1							1	1	1	1	
	12:00	115.56	92.10	0.29	23.18					1				1							1	1	1	1	
	13:00	115.42	91.34	0.67	23.42					1				1							1	1	1	1	
	14:00	113.03	87.86	2.44	22.73					1				1							1	1	1	1	
	15:00	109.18	85.08	3.74	20.35					1				1							1	1	1	1	
	16:00	106.97	85.99	4.19	16.79					1				1							1	1	1	1	
	17:00	107.16	90.95	4.17	12.04					1				1							1	1	1	1	
	18:00	110.13	99.72	3.67	6.74					1				1	1						1	1	1	1	
	19:00	114.35	110.05	2.32	1.98					1				1	1						1	1	1	1	
	20:00	116.24	113.25	2.96	0.04					1				1	1						1	1	1	1	
	21:00	110.19	104.08	6.11	0.00					1				1	1						1	1	1	1	
	22:00	99.73	88.58	11.16	0.00					1				1							1	1	1	1	
	23:00	90.02	78.58	11.44	0.00					1				1							1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Monday, May 11, 2026																						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
Monday, May 11, 2026	00:00	82.66	73.10	9.56	0.00					1					1								1	1	1			
	01:00	77.21	70.01	7.20	0.00					1					1								1	1	1			
	02:00	74.16	68.83	5.33	0.00					1					1								1	1	1			
	03:00	72.89	68.72	4.17	0.00					1					1								1	1	1			
	04:00	73.52	68.73	4.78	0.00					1					1								1	1	1			
	05:00	77.42	71.17	6.25	0.00					1					1								1	1	1			
	06:00	85.93	78.45	7.48	0.00					1					1								1	1	1			
	07:00	99.01	72.10	24.58	2.34					1	58				1	1							1	1	1	1		
	08:00	111.75	78.96	25.20	7.58					1					1								1	1	1	1		
	09:00	119.75	83.91	22.98	12.86					1					1	1							1	1				
	10:00	123.20	86.04	19.72	17.44					1					1	1							1	1				
	11:00	124.99	85.99	18.00	21.01					1					1	1							1	1				
	12:00	126.48	84.04	19.06	23.38					1					1	1							1	1				
	13:00	126.80	81.92	20.52	24.36					1					1	1							1	1				
	14:00	124.96	81.36	19.77	23.83					1					1	1							1	1				
	15:00	121.54	79.90	19.97	21.67					1	97				1	1	1						1	1				
	16:00	119.07	80.38	20.57	18.12					1					1	1							1	1				
	17:00	119.00	84.88	20.51	13.61					1					1	1	1						1	1	1			
	18:00	121.65	93.91	19.15	8.58					1					1	1							1	1		1		
	19:00	125.41	102.74	18.96	3.71					1					1	1							1	1	1	1		
	20:00	125.92	108.53	17.17	0.22					1					1	1	1						1	1	1	1		
	21:00	118.96	103.81	15.15	0.00					1					1	1							1	1	1	1		
	22:00	106.40	91.96	14.43	0.00					1					1	1	1						1	1	1	1		
	23:00	93.76	80.38	13.38	0.00					1					1								1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Tuesday, May 12, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
α φ έ τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Tuesday, May 12, 2026	00:00	85.94	72.43	13.51	0.00					1				1						1		1	1		
	01:00	80.79	68.88	11.91	0.00					1				1						1		1	1		
	02:00	77.26	68.18	9.08	0.00					1				1						1		1	1		
	03:00	75.34	67.75	7.59	0.00					1				1						1		1	1		
	04:00	75.67	67.48	8.18	0.00					1				1						1		1			
	05:00	79.71	71.54	8.17	0.00			1		1				1						1		1			
	06:00	88.19	81.15	6.66	0.38			1		1				1						1		1			
	07:00	101.96	95.56	3.48	2.92			1		1				1	1					1		1			
	08:00	114.17	105.53	1.49	7.15			1		1				1	1					1		1			
	09:00	121.17	108.59	0.15	12.43			1		1				1	1					1		1			
	10:00	123.40	105.22	1.08	17.10			1		1				1	1					1		1			
	11:00	124.36	101.80	2.07	20.49			1		1				1	1					1		1			
	12:00	125.49	100.88	2.48	22.13			1		1				1	1					1		1			
	13:00	125.70	100.12	2.46	23.12			1		1				1	1					1		1			
	14:00	123.16	98.36	2.80	22.00			1		1				1	1					1		1			
	15:00	118.95	95.80	3.58	19.57			1		1				1	1					1		1			
	16:00	116.36	96.30	5.13	14.93			1		1				1	1					1		1			
	17:00	116.87	101.62	6.05	9.20			1		1				1	1					1		1			
	18:00	120.21	108.60	6.48	5.13			1		1				1	1					1		1			
	19:00	124.11	113.22	9.25	1.63			1		1				1	1					1		1	1		
	20:00	125.27	113.20	12.05	0.03			1		1				1	1					1		1	1	1	
	21:00	118.73	101.09	17.64	0.00			1		1				1	1					1		1			
	22:00	106.09	83.65	22.44	0.00			1		1				1	1					1		1			
	23:00	94.15	70.44	23.71	0.00			1		1				1						1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Wednesday, May 13, 2026																				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
α ρ ω π ε ς η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ														ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Wednesday, May 13, 2026	00:00	86.40	70.01	16.39	0.00			1		1											1		1	1		
	01:00	80.81	63.87	16.95	0.00			1		1				1							1					
	02:00	77.29	57.88	19.41	0.00			1		1				1							1					
	03:00	75.73	55.02	20.71	0.00			1		1				1							1					
	04:00	76.29	53.47	22.82	0.00			1		1				1							1					
	05:00	80.13	58.47	21.66	0.00			1		1				1							1					
	06:00	87.98	70.43	16.55	1.01			1		1				1							1			1		
	07:00	101.59	84.62	11.53	5.44			1		1				1							1		1	1		
	08:00	112.13	91.39	9.97	10.77			1		1				1							1		1	1		
	09:00	118.76	93.64	9.45	15.67			1		1				1							1		1	1		
	10:00	121.63	91.94	10.14	19.55			1		1				1							1		1	1		
	11:00	123.33	90.15	11.14	22.03			1		1				1							1		1	1		
	12:00	124.97	88.87	12.44	23.66			1		1				1							1		1	1		
	13:00	125.86	90.98	11.16	23.72			1		1				1							1		1	1		
	14:00	123.92	89.35	12.11	22.46			1		1				1							1		1	1		
	15:00	119.89	87.79	12.37	19.73			1		1				1							1		1	1		
	16:00	117.09	89.62	11.15	16.31			1		1				1							1		1	1		
	17:00	117.37	94.72	11.43	11.23			1		1				1							1		1	1	1	
	18:00	120.35	102.35	12.73	5.27			1		1				1							1		1	1	1	
	19:00	124.20	109.95	12.78	1.47			1		1				1							1		1	1	1	
	20:00	125.60	114.51	11.06	0.03			1		1				1							1		1	1	1	
	21:00	119.50	109.52	9.98	0.00			1		1				1							1		1	1	1	
	22:00	107.88	100.46	7.42	0.00			1		1				1							1		1	1	1	
	23:00	95.58	90.85	4.74	0.00			1						1							1		1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Thursday, May 14, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΦΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, May 14, 2026	00:00	86.31	83.03	3.28	0.00			1		1					1								1	1	
	01:00	80.39	76.24	4.15	0.00			1		1					1								1	1	
	02:00	77.58	72.61	4.97	0.00			1		1					1								1	1	
	03:00	76.78	70.33	6.45	0.00			1		1					1								1	1	
	04:00	77.43	70.37	7.06	0.00			1		1					1								1	1	
	05:00	80.98	72.73	8.25	0.00			1		1					1								1	1	
	06:00	88.36	78.58	8.94	0.84			1		1					1								1	1	
	07:00	101.59	88.25	8.50	4.84			1		1					1							1	1	1	
	08:00	113.62	94.40	8.73	10.48			1		1					1							1	1	1	
	09:00	121.20	97.46	9.05	14.69			1		1					1	1						1	1	1	
	10:00	123.98	96.31	10.71	16.96			1		1					1	1						1	1	1	
	11:00	124.89	88.85	14.43	21.60			1		1					1							1	1	1	
	12:00	126.49	84.14	18.27	24.07			1		1					1							1	1	1	
	13:00	127.61	83.97	19.00	24.65			1		1					1							1	1	1	
	14:00	125.21	79.83	21.80	23.57			1		1					1							1	1	1	
	15:00	120.72	75.56	24.05	21.11			1		1					1							1	1	1	
	16:00	117.75	74.29	26.02	17.44			1		1					1							1	1	1	
	17:00	118.15	82.22	23.13	12.81			1		1					1							1	1	1	
	18:00	121.51	92.72	21.57	7.22			1		1					1							1	1	1	
	19:00	125.32	99.50	23.72	2.10			1		1					1							1	1	1	1
	20:00	126.48	105.49	20.95	0.05			1		1					1							1	1	1	1
	21:00	120.21	100.45	19.76	0.00			1		1					1							1	1	1	1
	22:00	108.23	88.28	19.95	0.00			1		1					1								1	1	1
	23:00	95.59	80.32	15.27	0.00			1							1								1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Friday, May 15, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
α ρ ο δ ο υ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Friday, May 15, 2026	00:00	86.84	65.22	21.62	0.00				1	1					1							1			
	01:00	80.93	56.98	23.95	0.00				1	1												1	1		
	02:00	77.84	54.49	23.35	0.00				1	1												1	1		
	03:00	76.95	54.12	22.83	0.00				1	1												1	1		
	04:00	78.03	59.47	18.55	0.00				1	1												1	1	1	
	05:00	81.67	67.90	13.77	0.00				1	1												1	1	1	
	06:00	89.06	77.54	11.09	0.43				1	1				1								1	1	1	
	07:00	101.22	89.55	8.53	3.14				1	1				1								1	1	1	1
	08:00	113.02	96.95	7.17	8.90				1	1				1								1	1	1	
	09:00	120.91	99.59	6.58	14.75				1	1				1								1	1	1	1
	10:00	123.68	97.62	6.74	19.32				1	1				1								1	1	1	1
	11:00	124.15	92.41	9.54	22.19				1	1				1								1	1	1	
	12:00	124.55	87.54	12.88	24.14				1	1				1								1	1	1	1
	13:00	124.31	84.44	15.32	24.55				1	1				1								1	1	1	
	14:00	122.35	81.29	17.44	23.63				1	1				1								1	1	1	
	15:00	118.97	76.60	21.11	21.25				1	1				1								1	1		
	16:00	116.78	75.53	23.61	17.64				1	1				1								1	1		
	17:00	117.68	83.13	21.61	12.95				1	1				1								1	1		1
	18:00	121.41	94.29	19.44	7.68				1	1				1								1	1		1
	19:00	124.96	104.83	17.61	2.52				1	1			1			1						1	1		1
	20:00	125.02	106.90	18.06	0.06				1	1			1			1						1	1		1
	21:00	118.30	99.45	18.85	0.00				1	1			1			1						1	1		
	22:00	107.19	88.40	18.79	0.00				1	1			1			1						1	1		
	23:00	95.80	79.11	16.69	0.00				1	1						1						1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Saturday, May 16, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΦΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Saturday, May 16, 2026	00:00	87.15	68.60	18.54	0.00				1	1				1							1	1			
	01:00	81.64	64.16	17.48	0.00				1	1				1							1				
	02:00	78.30	61.68	16.62	0.00				1	1				1							1				
	03:00	76.76	63.31	13.45	0.00				1	1				1							1				
	04:00	77.15	67.19	9.96	0.00				1	1				1							1				
	05:00	80.60	74.27	6.34	0.00				1	1				1							1				1
	06:00	87.69	81.49	5.11	1.09				1	1				1							1				1
	07:00	99.42	91.66	2.22	5.55				1	1				1							1	1			1
	08:00	110.87	99.25	0.91	10.72				1	1				1						1	1	1			1
	09:00	119.29	103.14	0.77	15.38				1	1				1						1	1	1			1
	10:00	122.56	102.82	0.60	19.15				1	1				1						1	1	1			1
	11:00	122.72	100.13	0.71	21.88				1	1				1						1	1	1			1
	12:00	123.45	97.65	2.50	23.30				1	1				1						1	1	1			1
	13:00	124.47	95.93	6.24	22.30				1	1				1						1	1	1			1
	14:00	123.60	107.98	1.69	13.92				1	1				1						1	1	1			1
	15:00	119.19	107.95	1.09	10.15				1	1				1						1	1	1			1
	16:00	117.08	101.79	0.46	14.83				1	1				1						1	1	1			1
	17:00	118.13	104.82	1.01	12.30				1	1				1						1	1	1			1
	18:00	121.25	112.05	1.84	7.35				1	1				1						1	1	1			1
	19:00	124.11	118.75	2.92	2.45				1	1				1						1	1	1		1	1
	20:00	123.95	119.56	4.33	0.06				1	1				1						1	1	1		1	1
	21:00	117.06	109.94	7.12	0.00				1	1				1						1	1	1			1
	22:00	105.98	96.35	9.63	0.00				1	1				1							1	1			1
	23:00	95.70	83.41	12.30	0.00				1	1				1							1	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Sunday, May 17, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Sunday, May 17, 2026	00:00	86.34	73.77	12.57	0.00			1		1				1							1	1			
	01:00	81.08	66.84	14.24	0.00			1		1				1							1				
	02:00	77.63	61.37	16.26	0.00			1		1				1							1				
	03:00	75.68	61.13	14.55	0.00			1		1				1							1				
	04:00	75.52	62.59	12.93	0.00			1		1				1							1				
	05:00	78.25	68.40	9.86	0.00			1		1				1							1	1			
	06:00	84.54	75.59	7.93	1.02			1		1				1							1	1			
	07:00	94.77	85.32	4.90	4.54			1		1				1							1	1	1	1	
	08:00	104.89	94.35	2.54	7.99			1		1				1							1	1	1	1	
	09:00	112.20	96.97	1.42	13.80			1		1				1							1	1	1	1	1
	10:00	115.85	97.35	1.08	17.42			1		1				1							1	1	1	1	1
	11:00	117.52	95.56	1.25	20.71			1		1				1							1	1	1	1	1
	12:00	118.91	93.91	1.85	23.15			1		1				1							1	1	1	1	
	13:00	118.91	90.95	4.41	23.55			1		1				1							1	1	1	1	
	14:00	116.55	85.15	8.66	22.74			1		1				1							1	1	1	1	
	15:00	112.79	82.39	10.33	20.08			1		1				1							1	1	1	1	
	16:00	110.92	82.40	11.67	16.85			1		1				1							1	1	1	1	
	17:00	111.43	85.22	13.68	12.54			1		1				1							1	1	1	1	
	18:00	114.61	93.22	13.89	7.50			1		1				1							1	1	1	1	
	19:00	118.62	99.08	16.96	2.58			1		1				1							1	1	1	1	1
	20:00	119.99	94.43	25.44	0.12			1		1				1							1	1	1	1	1
	21:00	114.08	83.87	30.21	0.00			1		1				1							1	1	1	1	
	22:00	103.60	75.30	28.30	0.00			1		1				1							1	1			
	23:00	93.87	68.85	25.02	0.00			1		1				1							1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Monday, May 18, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Monday, May 18, 2026	00:00	85.04	63.54	21.50	0.00									1								1	1	1	
	01:00	79.41	60.98	18.43	0.00									1								1	1	1	
	02:00	76.25	59.31	16.94	0.00									1								1	1	1	
	03:00	74.84	57.81	17.03	0.00									1								1	1	1	
	04:00	75.42	57.39	18.03	0.00									1								1	1	1	
	05:00	79.31	57.44	21.87	0.00									1								1	1	1	
	06:00	87.64	63.61	24.02	0.00									1								1	1	1	
	07:00	100.87	69.96	28.59	2.32				1					1								1	1	1	1
	08:00	113.90	77.80	28.55	7.55				1					1								1	1	1	
	09:00	121.86	79.86	29.01	12.99				1	1				1								1	1	1	
	10:00	124.80	77.15	30.07	17.58				1	1				1								1	1		
	11:00	125.97	74.03	30.74	21.20				1	1				1								1	1		
	12:00	126.84	72.26	30.97	23.61				1	1				1								1	1		
	13:00	126.66	71.40	30.60	24.66				1	1				1								1	1		
	14:00	124.65	70.24	30.10	24.31				1	1				1								1	1		
	15:00	121.60	69.39	29.74	22.47				1	1				1								1	1		
	16:00	119.97	70.51	30.22	19.24				1	1				1								1	1		
	17:00	120.66	74.07	31.75	14.84				1	1				1								1	1		
	18:00	123.66	79.95	34.26	9.45				1	1				1								1	1	1	
	19:00	127.19	86.07	36.89	4.23				1	1				1								1	1	1	
	20:00	127.47	90.26	36.80	0.42				1	1				1								1	1	1	1
	21:00	120.56	84.40	36.17	0.00				1	1				1								1	1	1	1
	22:00	108.07	75.65	32.42	0.00					1				1								1	1	1	1
	23:00	95.47	66.83	28.64	0.00					1				1								1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Tuesday, May 19, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
α φ ε ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Tuesday, May 19, 2026	00:00	88.38	61.87	26.51	0.00					1				1						1		1			
	01:00	83.21	58.25	24.96	0.00					1				1						1		1			
	02:00	80.22	56.16	24.07	0.00					1				1						1		1			
	03:00	78.56	54.99	23.57	0.00					1				1						1		1			
	04:00	78.84	59.20	19.64	0.00					1				1						1		1			
	05:00	82.74	65.93	16.81	0.00					1				1						1		1			
	06:00	91.14	73.68	16.31	1.15					1				1						1		1			1
	07:00	105.06	88.02	11.83	5.21				1	1				1						1		1			1
	08:00	117.33	98.51	8.95	9.88				1	1				1						1	1	1			1
	09:00	124.78	101.37	8.40	15.01				1	1				1						1	1	1			1
	10:00	128.13	101.20	8.05	18.88				1	1				1						1	1	1			1
	11:00	129.18	100.95	9.74	18.50				1	1				1						1	1	1			1
	12:00	129.68	100.51	10.51	18.66				1	1				1						1	1	1			1
	13:00	129.56	97.09	11.99	20.48				1	1				1						1	1	1			1
	14:00	127.50	96.08	12.59	18.83				1	1				1						1	1	1			1
	15:00	124.18	92.86	14.57	16.75				1	1				1						1		1			1
	16:00	121.35	92.91	15.17	13.27				1	1				1						1		1			1
	17:00	121.95	98.84	14.65	8.46				1	1				1						1	1	1			1
	18:00	124.83	107.43	13.45	3.95				1	1				1						1	1	1			1
	19:00	128.02	112.76	13.85	1.42				1	1				1						1	1	1		1	1
	20:00	128.52	112.38	16.08	0.06				1	1				1						1	1	1		1	1
	21:00	121.92	106.12	15.80	0.00				1	1				1						1	1	1			1
	22:00	109.57	95.23	14.35	0.00				1	1				1						1	1	1			
	23:00	97.42	84.70	12.71	0.00				1	1				1						1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Wednesday, May 20, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
α φ ω τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Wednesday, May 20, 2026	00:00	86.78	69.75	17.03	0.00					1				1								1	1		1
	01:00	80.91	56.64	24.27	0.00					1				1								1	1		
	02:00	77.70	54.39	23.31	0.00					1				1								1	1		
	03:00	76.33	53.43	22.90	0.00					1				1								1	1		
	04:00	77.39	58.30	19.09	0.00					1				1								1	1		
	05:00	80.80	69.46	11.34	0.00					1				1								1	1		1
	06:00	88.48	79.84	7.82	0.82					1				1								1	1		1
	07:00	101.89	87.92	10.82	3.14					1				1								1	1	1	1
	08:00	113.09	86.96	20.28	5.85					1				1								1	1	1	1
	09:00	119.62	85.59	24.48	9.54					1				1								1	1	1	1
	10:00	119.31	73.46	30.42	15.43					1				1								1	1		1
	11:00	119.40	69.37	29.73	20.29					1				1								1	1		1
	12:00	123.18	74.41	31.89	16.88					1				1								1	1		1
	13:00	124.82	74.03	31.73	19.06					1				1								1	1		1
	14:00	123.31	73.88	31.66	17.77					1				1								1	1		1
	15:00	120.04	73.35	31.44	15.25					1				1								1	1		1
	16:00	117.60	72.68	31.15	13.78					1				1								1	1		1
	17:00	116.78	73.23	31.39	12.16					1				1								1	1		1
	18:00	118.24	78.16	33.50	6.58					1				1								1	1		1
	19:00	120.98	83.99	36.00	1.00					1				1								1	1	1	1
	20:00	121.93	85.33	36.57	0.03					1				1								1	1	1	1
	21:00	117.62	82.34	35.29	0.00					1				1								1	1	1	1
	22:00	107.45	75.21	32.23	0.00					1				1								1	1		1
	23:00	97.12	67.98	29.14	0.00					1				1								1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Thursday, May 21, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΦΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, May 21, 2026	00:00	83.81	58.67	25.14	0.00			1						1							1		1		
	01:00	78.06	54.64	23.42	0.00			1						1							1		1		
	02:00	75.34	52.74	22.60	0.00			1						1							1		1		
	03:00	74.46	52.12	22.34	0.00			1						1							1		1		
	04:00	75.43	52.80	22.63	0.00			1						1							1		1		
	05:00	79.06	55.34	23.72	0.00			1						1							1		1		
	06:00	86.72	60.06	25.74	0.92			1						1							1		1		
	07:00	99.94	66.73	28.60	4.62			1						1							1	1	1		
	08:00	112.45	71.39	30.60	10.46			1						1							1	1	1		
	09:00	120.24	73.12	31.34	15.79			1						1							1	1	1		
	10:00	122.89	72.19	30.94	19.76			1						1							1	1	1		
	11:00	124.36	71.22	30.52	22.62			1						1							1	1	1		
	12:00	125.92	71.16	30.50	24.26			1						1							1	1	1		
	13:00	126.19	71.14	30.49	24.57			1						1							1	1	1		
	14:00	123.31	69.87	29.94	23.50			1						1							1	1	1		
	15:00	118.58	68.26	29.25	21.06			1						1							1	1	1		
	16:00	115.54	68.69	29.44	17.42			1						1							1	1	1		
	17:00	115.84	72.10	30.90	12.84			1						1							1	1	1		
	18:00	118.16	77.29	33.13	7.74			1		1				1							1	1	1		
	19:00	121.35	83.03	35.58	2.73			1		1				1							1	1	1		
	20:00	122.10	85.40	36.60	0.11			1		1				1							1	1	1		
	21:00	118.94	83.26	35.68	0.00			1		1				1							1	1	1		
	22:00	107.50	75.25	32.25	0.00			1						1							1	1	1		
	23:00	94.09	65.87	28.23	0.00			1						1							1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Friday, May 22, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Friday, May 22, 2026	00:00	90.39	63.28	27.12	0.00			1						1						1		1			
	01:00	84.35	59.05	25.31	0.00			1						1						1		1			
	02:00	80.88	56.62	24.26	0.00			1						1						1		1			
	03:00	79.49	55.64	23.85	0.00			1						1						1		1			
	04:00	80.20	56.14	24.06	0.00			1						1						1		1			
	05:00	84.01	63.85	20.16	0.00			1						1						1		1			
	06:00	91.60	74.71	15.62	1.26			1						1						1	1	1			
	07:00	103.94	86.31	11.88	5.75			1	1					1						1	1	1	1		
	08:00	115.91	95.03	10.03	10.86			1	1					1						1	1	1	1		
	09:00	124.99	99.75	9.67	15.57			1	1					1						1	1	1	1		
	10:00	128.43	99.80	9.18	19.45			1	1					1						1	1	1	1	1	
	11:00	129.13	99.29	9.25	20.59			1	1					1						1	1	1	1	1	
	12:00	129.78	105.83	8.25	15.70			1	1					1						1	1	1	1	1	
	13:00	130.02	106.14	8.98	14.90			1	1					1						1	1	1	1	1	
	14:00	128.06	104.55	8.67	14.84			1	1					1						1	1	1	1	1	
	15:00	124.47	100.73	7.69	16.04			1	1					1						1	1	1	1	1	
	16:00	122.28	99.38	7.03	15.87			1	1					1						1	1	1	1	1	
	17:00	123.18	104.77	5.87	12.54			1	1					1						1	1	1	1	1	
	18:00	126.42	113.56	5.11	7.75			1	1	1				1						1	1	1	1	1	
	19:00	129.26	121.11	5.36	2.79			1	1	1				1						1	1	1	1	1	
	20:00	128.48	123.04	5.33	0.11			1	1	1				1						1	1	1	1	1	
	21:00	121.43	118.60	2.83	0.00			1	1	1				1						1	1	1	1	1	
	22:00	110.14	107.90	2.24	0.00			1	1	1				1						1	1	1	1		
	23:00	98.73	95.92	2.82	0.00			1	1					1						1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Saturday, May 23, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΦΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Saturday, May 23, 2026	00:00	89.71	88.70	1.01	0.00		1		1				1						1		1		1		1
	01:00	84.32	83.13	1.19	0.00		1		1				1						1		1		1		1
	02:00	81.04	79.78	1.26	0.00		1		1				1						1		1		1		1
	03:00	79.47	78.25	1.22	0.00		1		1				1						1		1		1		1
	04:00	79.84	78.70	1.14	0.00		1		1				1						1		1		1		1
	05:00	83.57	82.83	0.74	0.00		1		1				1						1		1		1		1
	06:00	90.70	89.80	0.48	0.42		1		1				1						1		1		1		1
	07:00	102.11	99.75	0.38	1.97		1		1				1	1					1		1		1		1
	08:00	113.05	108.00	0.25	4.81		1		1				1	1					1		1	1	1		1
	09:00	121.59	113.95	0.21	7.43		1		1				1	1					1		1	1	1		1
	10:00	124.98	117.18	0.47	7.34		1		1				1	1					1		1	1	1		1
	11:00	125.51	120.30	1.01	4.20		1		1				1	1					1		1	1	1		1
	12:00	126.10	118.83	0.98	6.29		1		1				1	1					1		1	1	1		1
	13:00	127.48	116.03	2.24	9.21		1		1				1	1					1		1	1	1		1
	14:00	125.95	112.56	4.91	8.48		1		1				1	1					1		1	1	1		1
	15:00	124.10	114.84	4.62	4.64		1		1				1	1					1		1	1	1		1
	16:00	124.06	110.25	6.48	7.33		1		1				1	1					1		1	1	1		1
	17:00	124.81	106.50	9.52	8.79		1		1				1	1					1		1	1	1		1
	18:00	126.32	109.35	10.97	5.99		1		1				1	1					1		1	1	1		1
	19:00	129.29	116.70	10.36	2.23		1		1				1	1					1		1	1	1		1
	20:00	128.24	116.24	11.89	0.11		1		1				1	1					1		1	1	1		1
	21:00	120.14	107.49	12.65	0.00		1		1				1	1					1		1	1	1		1
	22:00	108.46	97.34	11.11	0.00		1		1				1	1					1		1	1	1		
	23:00	97.66	88.37	9.29	0.00		1		1				1						1		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Sunday, May 24, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
α ρ α φ ε ς Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Sunday, May 24, 2026	00:00	88.51	78.79	9.73	0.00			1	1					1							1		1		
	01:00	83.17	73.68	9.49	0.00			1	1					1							1		1		
	02:00	79.52	69.60	9.92	0.00			1	1					1							1		1		
	03:00	77.70	66.67	11.02	0.00			1	1					1							1		1		
	04:00	78.00	66.38	11.62	0.00			1	1					1							1		1		
	05:00	81.20	69.01	12.19	0.00			1	1					1							1		1		
	06:00	87.73	75.76	11.48	0.49			1	1					1							1		1		
	07:00	97.87	86.34	9.15	2.38			1	1					1							1		1		1
	08:00	107.63	93.70	8.73	5.20			1	1					1							1		1	1	1
	09:00	114.84	96.34	8.46	10.04			1	1					1							1		1	1	1
	10:00	119.05	95.51	7.45	16.09			1	1					1							1		1	1	1
	11:00	120.72	94.56	8.14	18.02			1	1					1							1		1	1	1
	12:00	121.24	94.11	8.40	18.74			1	1					1							1		1	1	1
	13:00	121.44	88.01	10.56	22.87			1	1					1							1		1		1
	14:00	119.66	83.73	13.68	22.25			1	1					1							1		1		1
	15:00	116.88	80.15	16.30	20.43			1	1					1							1		1		1
	16:00	115.56	79.46	18.73	17.37			1	1					1							1		1		1
	17:00	116.67	81.57	22.19	12.91			1	1					1							1		1		1
	18:00	119.72	90.35	21.50	7.87			1	1					1							1		1		1
	19:00	123.83	101.45	19.47	2.91			1	1					1							1		1	1	1
	20:00	124.39	104.29	19.88	0.22			1	1					1							1		1	1	1
	21:00	117.59	97.93	19.66	0.00			1	1					1							1		1	1	1
	22:00	106.75	88.99	17.76	0.00			1	1					1							1		1	1	1
	23:00	96.86	80.38	16.48	0.00			1	1					1							1		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Monday, May 25, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Monday, May 25, 2026	00:00	88.85	74.30	14.56	0.00		1	1						1					1		1				
	01:00	83.77	69.64	14.13	0.00		1	1						1					1		1				
	02:00	80.86	66.62	14.24	0.00		1	1						1					1		1				
	03:00	79.41	66.39	13.02	0.00		1	1						1					1		1				
	04:00	79.61	68.80	10.82	0.00		1	1						1					1		1				
	05:00	82.95	74.04	8.91	0.00		1	1						1					1		1				
	06:00	90.83	82.83	8.01	0.00		1	1						1					1	1	1				
	07:00	104.12	94.56	6.29	3.26		1	1						1					1	1	1	1			
	08:00	117.13	103.52	5.13	8.49		1	1						1					1	1	1	1			
	09:00	125.56	107.75	4.31	13.50		1	1						1	1				1	1	1	1	1		
	10:00	129.47	108.09	3.66	17.71		1	1						1	1				1	1	1	1	1		
	11:00	131.62	107.34	3.44	20.84		1	1						1	1				1	1	1	1	1		
	12:00	133.11	107.22	3.20	22.69		1	1						1	1				1	1	1	1	1		
	13:00	133.57	106.90	3.21	23.46		1	1						1	1				1	1	1	1	1		
	14:00	131.90	104.84	3.87	23.20		1	1						1	1				1	1	1	1	1		
	15:00	128.95	102.96	4.35	21.64		1	1						1	1				1	1	1	1	1		
	16:00	127.17	103.72	4.60	18.85		1	1						1	1				1	1	1	1	1		
	17:00	128.09	108.23	4.85	15.01		1	1						1	1				1	1	1	1	1		
	18:00	131.26	115.52	5.38	10.36		1	1						1	1				1	1	1	1	1		
	19:00	134.82	123.85	5.60	5.37		1	1						1	1				1	1	1	1	1		
	20:00	132.99	127.32	4.90	0.77		1	1						1	1				1	1	1	1	1		
	21:00	123.58	119.42	4.17	0.00		1	1						1	1				1	1	1	1	1		
	22:00	110.13	106.70	3.44	0.00		1	1						1					1	1	1	1	1		
	23:00	97.51	95.31	2.21	0.00		1	1						1					1		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Tuesday, May 26, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
α φ ε ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Tuesday, May 26, 2026	00:00	90.43	82.07	8.36	0.00			1						1							1	1			1
	01:00	85.02	78.63	6.39	0.00			1						1							1	1			1
	02:00	81.85	73.83	8.02	0.00			1						1							1	1			1
	03:00	81.41	70.06	11.35	0.00			1						1							1	1			1
	04:00	81.19	71.34	9.85	0.00			1						1							1	1			1
	05:00	84.55	75.72	8.83	0.00			1						1							1	1			1
	06:00	92.77	83.69	7.71	1.37			1						1							1	1		1	1
	07:00	106.77	98.02	2.91	5.84			1	1					1							1	1		1	1
	08:00	121.17	109.13	1.24	10.79			1	1					1							1	1		1	1
	09:00	129.32	113.29	0.77	15.26			1	1	1				1							1	1		1	1
	10:00	132.80	113.04	0.82	18.94			1	1	1				1							1	1		1	1
	11:00	134.23	111.69	0.90	21.63			1	1	1				1							1	1		1	1
	12:00	135.41	111.14	1.03	23.24			1	1	1				1							1	1		1	1
	13:00	135.17	110.04	1.61	23.51			1	1	1				1							1	1		1	1
	14:00	132.52	107.93	2.17	22.42			1	1	1				1							1	1		1	1
	15:00	129.34	106.33	2.83	20.18			1	1	1				1							1	1		1	1
	16:00	128.15	107.83	3.47	16.84			1	1	1				1							1	1		1	1
	17:00	130.44	114.44	3.44	12.56			1	1	1				1							1	1		1	1
	18:00	134.96	122.76	4.46	7.74			1	1	1				1							1	1		1	1
	19:00	138.57	130.38	5.29	2.90			1	1	1				1	1						1	1		1	1
	20:00	137.66	130.48	7.03	0.15			1	1	1				1	1	1					1	1		1	1
	21:00	129.57	121.86	7.71	0.00			1	1	1				1							1	1		1	1
	22:00	115.72	107.52	8.20	0.00			1	1	1				1							1	1		1	1
	23:00	102.32	95.51	6.82	0.00			1	1	1				1							1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Wednesday, May 27, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
α ρ ω π ε ς Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Wednesday, May 27, 2026	00:00	93.88	87.81	6.08	0.00			1	1					1							1	1	1		
	01:00	87.99	81.13	6.87	0.00			1	1					1							1	1			
	02:00	84.51	77.01	7.50	0.00			1	1					1							1	1			
	03:00	82.32	75.34	6.97	0.00			1	1					1							1	1			
	04:00	82.27	75.86	6.41	0.00			1	1					1							1	1			
	05:00	86.05	79.82	6.23	0.00			1	1					1							1	1			
	06:00	94.46	88.49	4.87	1.11			1	1					1							1	1	1	1	
	07:00	109.80	101.55	3.22	5.02			1	1					1							1	1	1	1	1
	08:00	121.55	109.34	2.35	9.86			1	1					1							1	1	1	1	1
	09:00	130.26	112.74	2.79	14.73			1	1	1				1							1	1	1	1	1
	10:00	132.74	110.71	3.58	18.44			1	1	1				1							1	1	1	1	1
	11:00	133.74	108.80	3.67	21.27			1	1	1				1							1	1	1	1	1
	12:00	136.19	109.66	3.65	22.87			1	1	1				1							1	1	1	1	1
	13:00	137.53	110.72	3.70	23.10			1	1	1				1							1	1	1	1	1
	14:00	135.47	110.11	3.33	22.03			1	1	1				1							1	1	1	1	1
	15:00	131.39	108.23	3.73	19.43			1	1	1				1							1	1	1	1	
	16:00	128.59	108.17	4.52	15.90			1	1	1				1							1	1	1		
	17:00	129.23	111.44	5.09	12.71			1	1	1				1							1	1	1	1	1
	18:00	133.37	119.67	5.88	7.82			1	1	1				1							1	1	1	1	1
	19:00	137.36	128.74	5.74	2.89			1	1	1				1		1					1	1	1	1	1
	20:00	137.32	131.77	5.39	0.16			1	1	1				1		1					1	1	1	1	1
	21:00	129.87	124.72	5.15	0.00			1	1	1				1							1	1	1	1	1
	22:00	117.13	112.48	4.66	0.00			1	1	1				1							1	1	1	1	1
	23:00	104.00	97.68	6.32	0.00			1	1					1							1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Thursday, May 28, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΦΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, May 28, 2026	00:00	93.48	91.01	2.46	0.00		1						1						1	1	1	1			
	01:00	87.31	83.21	4.10	0.00		1						1						1	1	1	1			
	02:00	84.12	78.37	5.75	0.00		1						1						1	1	1	1			
	03:00	82.86	75.52	7.34	0.00		1						1						1	1	1	1			
	04:00	83.05	73.55	9.50	0.00		1						1						1	1	1	1			
	05:00	86.64	77.19	9.45	0.00		1						1						1	1	1	1			
	06:00	94.69	84.98	8.81	0.90		1						1						1	1	1	1			
	07:00	108.92	98.55	6.39	3.98		1		1				1						1	1	1	1	1		
	08:00	122.00	108.69	5.77	7.54		1		1				1						1	1	1	1	1		
	09:00	130.93	112.71	6.55	11.66		1		1				1	1					1	1	1	1	1		
	10:00	134.33	109.24	8.63	16.46		1		1				1	1					1	1	1	1	1		
	11:00	135.75	106.11	10.45	19.19		1		1				1						1	1	1	1	1		
	12:00	137.81	104.34	11.93	21.55		1		1				1						1	1	1	1	1		
	13:00	139.02	101.79	14.45	22.77		1		1				1						1	1	1	1	1		
	14:00	136.98	98.55	16.25	22.18		1		1				1						1	1	1	1	1		
	15:00	132.35	92.51	19.05	20.80		1		1				1						1	1	1	1	1		
	16:00	129.32	92.52	19.48	17.32		1		1				1						1	1	1	1	1		
	17:00	129.90	97.54	19.48	12.88		1		1				1						1	1	1	1	1		
	18:00	133.36	108.30	17.11	7.95		1		1				1	1					1	1	1	1	1		
	19:00	136.48	120.20	13.40	2.89		1		1				1	1					1	1	1	1	1		
	20:00	135.59	125.59	9.83	0.17		1		1				1	1	1				1	1	1	1	1		
	21:00	128.19	119.17	9.01	0.00		1		1				1	1					1	1	1	1	1		
	22:00	116.05	104.06	11.99	0.00		1		1				1						1	1	1	1	1		
	23:00	103.17	89.56	13.61	0.00		1						1						1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Friday, May 29, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
α ρ ε ψ ε η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Friday, May 29, 2026	00:00	95.06	80.12	14.94	0.00				1	1		1								1			1		1
	01:00	88.81	74.11	14.70	0.00				1	1		1								1			1		
	02:00	85.36	68.72	16.64	0.00				1	1		1								1			1		
	03:00	84.06	63.41	20.65	0.00				1	1		1								1			1		
	04:00	84.72	60.63	24.09	0.00				1	1		1								1			1		
	05:00	88.37	63.01	25.37	0.00				1	1		1								1			1		
	06:00	95.93	74.26	20.59	1.08				1	1		1								1			1		
	07:00	108.58	89.46	14.94	4.18				1	1		1								1	1	1	1		
	08:00	121.38	98.14	15.33	7.90				1	1		1								1	1	1	1		1
	09:00	130.39	102.29	16.33	11.77				1	1		1								1	1	1	1		1
	10:00	134.52	102.73	16.26	15.53				1	1		1								1	1	1	1		1
	11:00	135.50	98.74	17.39	19.37				1	1		1								1	1	1	1		1
	12:00	136.53	93.13	20.92	22.48				1	1		1								1	1	1	1		1
	13:00	137.42	84.76	28.63	24.04				1	1		1								1	1	1	1		1
	14:00	136.41	79.14	33.92	23.35				1	1		1								1			1		1
	15:00	133.59	78.81	33.78	21.01				1	1		1								1			1		1
	16:00	131.47	79.78	34.19	17.50				1	1		1								1			1		1
	17:00	132.52	83.77	35.66	13.09				1	1		1								1			1		1
	18:00	135.90	92.15	35.63	8.12				1	1		1								1	1	1	1		1
	19:00	138.24	100.47	34.64	3.14				1	1		1								1	1	1	1		1
	20:00	136.68	105.12	31.36	0.20				1	1		1			1					1	1	1	1		1
	21:00	129.03	103.27	25.75	0.00				1	1		1			1					1	1	1	1		1
	22:00	117.46	96.40	21.06	0.00				1	1		1								1	1	1	1		1
	23:00	106.01	91.91	14.10	0.00				1	1		1								1	1	1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Saturday, May 30, 2026																				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΡΧΕΣ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Saturday, May 30, 2026	00:00	97.58	84.15	13.43	0.00				1	1					1							1	1			1
	01:00	91.95	82.83	9.13	0.00				1	1					1							1	1			1
	02:00	88.04	77.41	10.63	0.00				1	1					1							1	1			1
	03:00	85.58	72.77	12.81	0.00				1	1					1							1	1			1
	04:00	85.16	72.06	13.11	0.00				1	1					1							1	1			1
	05:00	88.22	70.92	17.30	0.00				1	1					1							1	1			1
	06:00	95.48	73.51	20.42	1.55				1	1					1							1	1			1
	07:00	108.15	88.20	13.68	6.28				1	1					1	1						1	1			1
	08:00	120.83	101.95	7.39	11.49				1	1					1	1						1	1	1	1	1
	09:00	129.89	109.26	4.49	16.14				1	1					1	1						1	1	1	1	1
	10:00	133.72	110.45	3.44	19.83				1	1					1	1						1	1	1	1	1
	11:00	134.54	107.50	4.34	22.70				1	1					1	1						1	1	1	1	1
	12:00	135.41	107.09	3.93	24.40				1	1					1	1						1	1	1	1	1
	13:00	136.14	107.07	4.40	24.66				1	1					1	1						1	1	1	1	1
	14:00	135.24	105.64	6.04	23.56				1	1					1	1						1	1	1	1	1
	15:00	131.99	102.64	8.06	21.30				1	1					1	1						1	1	1	1	1
	16:00	130.00	100.39	11.73	17.89				1	1					1	1						1	1	1	1	1
	17:00	130.41	100.90	16.00	13.51				1	1					1	1						1	1	1	1	1
	18:00	132.93	106.07	18.40	8.47				1	1					1	1						1	1	1	1	1
	19:00	135.23	110.32	21.55	3.35				1	1					1	1						1	1	1	1	1
	20:00	133.30	108.95	24.12	0.22				1	1					1	1						1	1	1	1	1
	21:00	125.73	101.61	24.12	0.00				1	1					1	1						1	1	1	1	1
	22:00	114.86	91.92	22.93	0.00				1	1					1	1						1	1	1	1	1
	23:00	104.87	85.33	19.54	0.00				1	1					1							1	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Sunday, May 31, 2026																				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	
ΑΡΧΕΣ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ														ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Sunday, May 31, 2026	00:00	94.86	76.95	17.92	0.00				1	1		1										1	1	1		
	01:00	89.27	72.40	16.87	0.00				1	1		1										1	1	1		
	02:00	85.27	69.41	15.85	0.00				1	1		1										1	1	1		
	03:00	82.68	66.14	16.54	0.00				1	1		1										1	1			
	04:00	81.96	65.34	16.62	0.00				1	1		1										1	1			
	05:00	83.81	68.48	15.34	0.00				1	1		1										1	1			
	06:00	88.83	73.77	13.50	1.56				1	1		1										1	1		1	
	07:00	98.50	82.85	9.41	6.24				1	1		1										1	1	1	1	
	08:00	111.97	93.40	7.28	11.29				1	1		1				1						1	1	1	1	
	09:00	119.89	98.06	5.99	15.84				1	1		1				1						1	1	1	1	
	10:00	123.29	98.45	5.22	19.63				1	1		1				1						1	1	1	1	
	11:00	124.94	97.35	5.14	22.45				1	1		1				1						1	1	1	1	
	12:00	126.22	96.64	5.45	24.13				1	1		1				1						1	1	1	1	
	13:00	126.67	96.91	5.26	24.50				1	1		1				1						1	1	1	1	
	14:00	125.10	95.86	5.76	23.47				1	1		1				1						1	1	1	1	
	15:00	121.91	94.47	6.25	21.19				1	1		1				1						1	1	1	1	
	16:00	120.19	94.85	7.57	17.78				1	1		1				1						1	1	1	1	
	17:00	121.24	98.54	9.30	13.40				1	1		1				1						1	1	1	1	
	18:00	124.60	107.25	8.95	8.39				1	1		1				1						1	1	1	1	
	19:00	127.96	115.53	9.08	3.35				1	1		1				1						1	1	1	1	
	20:00	127.54	116.49	10.72	0.33				1	1		1				1						1	1	1	1	
	21:00	121.45	110.49	10.96	0.00				1	1		1				1						1	1	1	1	
	22:00	111.50	100.54	10.96	0.00				1	1		1				1						1	1	1	1	
	23:00	102.08	91.59	10.48	0.00				1	1		1				1						1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης