

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x4)
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	30,17	20,24	9,93	0,00				1		1	1						
	01:00	27,77	18,28	9,49	0,00				1		1	1						
	02:00	26,23	16,53	9,70	0,00				1		1	1						
	03:00	25,26	15,16	10,11	0,00				1		1	1						
	04:00	24,61	15,14	9,47	0,00				1		1	1						
	05:00	24,36	15,14	9,22	0,00				1		1	1						
	06:00	25,10	15,14	9,95	0,00				1		1	1						
	07:00	27,04	18,39	8,65	0,00				1		1	1						
	08:00	29,82	23,11	6,71	0,00				1		1	1						
	09:00	31,94	24,37	7,57	0,00			1	1		1	1						
	10:00	33,29	24,40	8,89	0,00			1	1		1	1						
	11:00	34,41	25,30	9,11	0,00			1	1		1	1						
	12:00	35,67	26,11	9,55	0,00			1	1		1	1						
	13:00	36,70	26,16	10,54	0,00			1	1		1	1						
	14:00	36,28	25,11	11,17	0,00			1	1		1	1						
	15:00	34,71	24,09	10,62	0,00			1	1		1	1						
	16:00	34,37	25,13	9,24	0,00			1	1		1	1						
	17:00	35,90	28,58	7,32	0,00			1	1		1	1						
	18:00	38,34	33,70	4,64	0,00			1	1		1	1				1		4
	19:00	40,10	36,15	3,96	0,00			1	1		1	1				3		4
	20:00	40,66	35,59	5,07	0,00			1	1		1	1				3		4
	21:00	40,55	35,41	5,15	0,00			1	1		1	1				3		4
	22:00	38,82	33,89	4,93	0,00			1	1		1	1				2		4
	23:00	34,98	30,88	4,10	0,00			1	1		1	1						3

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης