

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x4)
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	31,15	27,08	4,07	0,00			1	1		1	1						
	01:00	28,86	24,58	4,28	0,00			1	1		1	1						
	02:00	26,99	23,35	3,63	0,00			1	1		1	1						
	03:00	25,72	22,96	2,76	0,00			1	1		1	1						
	04:00	25,06	22,87	2,19	0,00			1	1		1	1						
	05:00	25,04	22,80	2,24	0,00			1	1		1	1						
	06:00	26,11	23,84	2,26	0,00			1	1		1	1						
	07:00	28,47	26,56	1,91	0,00			1	1		1	1	1					
	08:00	31,33	29,82	1,51	0,00			1	1		1	1	1					
	09:00	33,78	32,23	1,55	0,00			1	1		1	1	1					
	10:00	35,23	33,85	1,38	0,00			1	1		1	1	1					
	11:00	36,37	35,11	1,26	0,00			1	1		1	1	1					
	12:00	37,41	36,17	1,24	0,00			1	1		1	1	1					
	13:00	38,06	36,72	1,34	0,00			1	1		1	1	1					
	14:00	37,30	35,85	1,45	0,00			1	1		1	1	1					
	15:00	35,45	34,18	1,27	0,00			1	1		1	1	1					
	16:00	34,88	33,82	1,06	0,00			1	1		1	1	1					
	17:00	36,10	35,32	0,77	0,00			1	1		1	1	1					
	18:00	38,27	37,83	0,44	0,00			1	1		1	1	1					1
	19:00	39,83	39,46	0,37	0,00			1	1		1	1	1					2
20:00	40,05	39,56	0,48	0,00			1	1		1	1	1					2	
21:00	40,59	40,05	0,53	0,00			1	1		1	1	1					3	
22:00	39,85	39,14	0,71	0,00			1	1		1	1	1					1	
23:00	36,34	35,31	1,03	0,00			1	1		1	1	1						

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης