

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοίκ. (x4)
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	32,12	31,75	0,38	0,00			1	1		1	1	1					
	01:00	29,55	29,38	0,17	0,00			1	1		1	1	1					
	02:00	27,64	27,63	0,00	0,00			1	1		1	1						
	03:00	26,46	26,46	0,00	0,00			1	1		1	1						
	04:00	25,65	25,65	0,00	0,00			1	1		1	1						
	05:00	25,45	25,45	0,00	0,00			1	1		1	1						
	06:00	26,70	26,70	0,00	0,00			1	1		1	1						
	07:00	29,93	29,75	0,18	0,00			1	1		1	1	1					
	08:00	32,22	31,03	1,19	0,00			1	1		1	1	1					
	09:00	34,86	31,79	3,08	0,00			1	1		1	1	1					
	10:00	36,06	32,91	3,15	0,00			1	1		1	1	1					
	11:00	37,43	33,30	4,13	0,00			1	1		1	1	1					
	12:00	38,82	36,04	2,78	0,00			1	1		1	1	1					
	13:00	39,56	38,79	0,77	0,00			1	1		1	1	1					3
	14:00	39,00	38,30	0,70	0,00			1	1		1	1	1					3
	15:00	36,33	34,61	1,72	0,00			1	1		1	1	1					
	16:00	34,23	30,71	3,52	0,00			1	1		1	1	1					
	17:00	35,26	30,54	4,73	0,00			1	1		1	1	1					
	18:00	37,15	32,78	4,37	0,00			1	1		1	1	1					
	19:00	39,20	34,74	4,46	0,00			1	1		1	1	1					
	20:00	39,78	34,84	4,94	0,00			1	1		1	1	1					
	21:00	39,48	35,66	3,83	0,00			1	1		1	1	1					
	22:00	37,66	34,76	2,90	0,00			1	1		1	1	1					
	23:00	34,78	31,43	3,35	0,00			1	1		1	1	1					

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης