

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοίκ. (x4)
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026	00:00	31,27	28,50	2,77	0,00				1	1	1	1						
	01:00	28,99	26,49	2,50	0,00				1	1	1	1						
	02:00	27,27	25,24	2,03	0,00				1	1	1	1						
	03:00	26,31	24,36	1,95	0,00				1	1	1	1						
	04:00	25,79	23,50	2,29	0,00				1	1	1	1						
	05:00	25,46	21,98	3,48	0,00				1	1	1	1						
	06:00	26,29	22,18	4,11	0,00				1	1	1	1						
	07:00	29,30	26,19	3,11	0,00				1	1	1	1						
	08:00	32,74	31,54	1,20	0,00				1	1	1	1						
	09:00	35,27	34,50	0,77	0,00				1	1	1	1		1				
	10:00	36,43	35,52	0,91	0,00				1	1	1	1		1				
	11:00	37,25	36,46	0,79	0,00				1	1	1	1		1				
	12:00	38,05	37,02	1,03	0,00				1	1	1	1		1				
	13:00	38,53	36,73	1,79	0,00				1	1	1	1		1				
	14:00	37,50	34,74	2,75	0,00				1	1	1	1		1				
	15:00	35,49	31,94	3,55	0,00				1	1	1	1		1				
	16:00	34,87	30,70	4,17	0,00				1	1	1	1		1				
	17:00	36,03	32,24	3,79	0,00				1	1	1	1		1				
	18:00	38,14	34,43	3,71	0,00				1	1	1	1		1				
	19:00	40,02	36,18	3,85	0,00				1	1	1	1		1				
	20:00	40,72	36,63	4,09	0,00				1	1	1	1		1				
	21:00	40,59	36,54	4,05	0,00				1	1	1	1		1				
	22:00	39,09	34,65	4,44	0,00				1	1	1	1		1				
	23:00	36,12	31,62	4,51	0,00				1	1	1	1		1				

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης