

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοίκ. (x4)
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	30,40	27,80	2,60	0,00				1	1	1	1						
	01:00	27,96	25,52	2,44	0,00				1	1	1	1						
	02:00	26,32	24,01	2,31	0,00				1	1	1	1						
	03:00	25,36	24,02	1,34	0,00				1	1	1	1						
	04:00	24,71	23,79	0,93	0,00				1	1	1	1						
	05:00	24,24	23,49	0,75	0,00				1	1	1	1						
	06:00	24,84	24,27	0,58	0,00				1	1	1	1						
	07:00	27,11	26,67	0,44	0,00				1	1	1	1						
	08:00	30,06	29,66	0,40	0,00				1	1	1	1						
	09:00	32,55	32,00	0,54	0,00			1	1	1	1	1						
	10:00	34,04	33,21	0,83	0,00			1	1	1	1	1						
	11:00	35,02	33,85	1,17	0,00			1	1	1	1	1						
	12:00	35,53	34,08	1,44	0,00			1	1	1	1	1						
	13:00	35,28	33,38	1,90	0,00			1	1	1	1	1						
	14:00	33,64	31,38	2,26	0,00			1	1	1	1	1						
	15:00	31,99	29,16	2,83	0,00			1	1	1	1	1						
	16:00	32,11	29,11	3,00	0,00			1	1	1	1	1						
	17:00	33,57	30,65	2,92	0,00			1	1	1	1	1						
	18:00	35,73	32,46	3,26	0,00			1	1	1	1	1						
	19:00	37,82	33,97	3,85	0,00			1	1	1	1	1						
	20:00	39,09	34,97	4,12	0,00			1	1	1	1	1						
	21:00	39,52	35,40	4,12	0,00			1	1	1	1	1						
	22:00	37,53	33,05	4,48	0,00			1	1	1	1	1						
	23:00	34,22	30,82	3,40	0,00				1	1	1	1						

Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης