

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοίκ. (x4)
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026	00:00	30,41	18,24	12,16	0,00					1	1	1						
	01:00	28,01	16,81	11,20	0,00					1	1	1						
	02:00	26,66	15,99	10,66	0,00					1	1	1						
	03:00	26,07	15,64	10,43	0,00					1	1	1						
	04:00	25,58	15,35	10,23	0,00					1	1	1						
	05:00	25,04	15,14	9,90	0,00					1	1	1						
	06:00	25,15	15,14	10,00	0,00					1	1	1						
	07:00	27,07	16,24	10,83	0,00					1	1	1						
	08:00	29,01	18,39	10,62	0,00					1	1	1						
	09:00	30,56	18,62	11,94	0,00					1	1	1						
	10:00	31,88	19,52	12,35	0,00					1	1	1						
	11:00	33,15	21,00	12,15	0,00					1	1	1						3
	12:00	33,95	21,16	12,79	0,00					1	1	1						3
	13:00	34,55	21,10	13,45	0,00					1	1	1						3
	14:00	33,75	20,25	13,50	0,00					1	1	1						3
	15:00	32,26	19,35	12,90	0,00					1	1	1						3
	16:00	32,09	19,77	12,32	0,00					1	1	1						3
	17:00	33,82	23,01	10,81	0,00					1	1	1						3
	18:00	35,63	24,47	11,17	0,00				1	1	1	1						
	19:00	37,66	27,91	9,75	0,00				1	1	1	1						
	20:00	38,93	32,32	6,61	0,00				1	1	1	1						
	21:00	38,76	35,80	2,96	0,00				1	1	1	1						
	22:00	36,55	33,85	2,70	0,00				1	1	1	1						
	23:00	34,04	32,93	1,11	0,00				1	1	1	1						

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης