

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x4)
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	35,85	22,13	13,73	0,00			1	1		1	1						
	01:00	33,09	19,85	13,24	0,00				1		1	1				2		
	02:00	31,09	18,66	12,44	0,00				1		1	1				2		
	03:00	29,69	17,81	11,87	0,00				1		1	1						
	04:00	28,80	17,28	11,52	0,00				1		1	1						
	05:00	28,20	16,92	11,28	0,00				1		1	1						
	06:00	28,73	17,77	10,96	0,00				1		1	1						
	07:00	31,32	21,69	9,64	0,00				1	1	1	1						
	08:00	34,34	28,26	6,08	0,00				1	1	1	1						
	09:00	36,61	30,72	5,89	0,00			1	1	1	1	1						
	10:00	38,20	28,39	9,81	0,00			1	1	1	1	1						
	11:00	39,56	27,20	12,36	0,00			1	1	1	1	1						
	12:00	40,89	28,54	12,34	0,00			1	1	1	1	1						
	13:00	41,98	29,08	12,91	0,00			1	1	1	1	1						
	14:00	41,70	28,20	13,51	0,00			1	1	1	1	1						
	15:00	40,25	26,57	13,68	0,00				1	1	1	1						
	16:00	39,41	25,69	13,73	0,00				1	1	1	1						
	17:00	40,38	26,66	13,73	0,00				1	1	1	1						
	18:00	42,41	28,68	13,73	0,00			1	1	1	1	1						
	19:00	43,63	29,93	13,70	0,00			1	1	1	1	1						
	20:00	43,41	29,80	13,61	0,00			1	1	1	1	1						
	21:00	43,07	30,09	12,98	0,00			1	1	1	1	1						
	22:00	40,84	28,62	12,22	0,00			1	1	1	1	1						
	23:00	38,04	25,39	12,65	0,00			1			1	1	1					

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης