

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	10,95	9,90	1,05		1	1			5	
	01:00	10,40	9,20	1,19		1	1			4	
	02:00	9,87	8,74	1,14		1	1			3	
	03:00	9,56	8,58	0,98		1	1			3	
	04:00	9,16	8,12	1,03		1	1			2	
	05:00	8,83	7,83	0,99		1	1			2	
	06:00	8,87	8,15	0,72		1	1			2	
	07:00	9,50	8,58	0,92		1	1			3	
	08:00	10,17	9,24	0,93		1	1			4	
	09:00	10,46	9,64	0,81		1	1				4
	10:00	10,72	10,09	0,62		1	1				4
	11:00	10,95	10,26	0,69		1	1				4
	12:00	11,22	10,16	1,06		1	1				4
	13:00	11,51	9,63	1,88		1	1				4
	14:00	11,65	9,61	2,04		1	1				4
	15:00	11,85	9,91	1,94		1	1				4
	16:00	11,87	10,05	1,82		1	1				4
	17:00	11,73	10,11	1,62		1	1				4
	18:00	12,32	10,91	1,42		1	1				5
	19:00	12,47	11,48	0,98		1	1				6
	20:00	12,39	11,70	0,69		1	1				6
	21:00	12,47	11,57	0,90		1	1				6
	22:00	12,25	11,39	0,86		1	1				6
	23:00	11,72	11,00	0,73		1	1				5

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση