

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Wednesday, July 22, 2026																				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Wednesday, July 22, 2026	00:00	171.69	134.29	37.40	0.00			1	1	1				1						1	1		1	1		1
	01:00	161.72	126.82	34.90	0.00			1	1	1										1	1		1	1	1	1
	02:00	152.38	124.37	28.01	0.00			1	1	1										1	1		1	1	1	1
	03:00	145.47	124.02	21.44	0.00			1	1	1										1	1		1	1	1	1
	04:00	141.14	121.71	19.44	0.00			1	1	1										1	1		1	1	1	1
	05:00	139.31	120.65	18.67	0.00			1	1	1										1	1		1	1	1	1
	06:00	143.33	125.89	16.69	0.75			1	1	1										1	1		1	1	1	1
	07:00	159.97	140.91	14.51	4.55			1	1	1				1						1	1		1	1		1
	08:00	177.50	156.24	12.02	9.24			1	1	1				1	1					1	1		1	1		1
	09:00	192.27	168.65	10.03	13.60			1	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1
	10:00	201.23	173.82	10.18	17.24			1	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1
	11:00	207.21	172.29	14.99	19.93			1	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1
	12:00	212.13	172.92	17.59	21.62			1	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1
	13:00	215.93	174.72	18.95	22.26			1	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1
	14:00	219.74	174.54	23.64	21.56			1	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1
	15:00	222.04	177.01	25.45	19.58			1	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1
	16:00	220.97	180.28	24.18	16.51			1	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1
	17:00	220.68	180.05	28.09	12.54			1	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1
	18:00	222.56	184.03	30.59	7.93			1	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
	19:00	220.18	185.43	31.49	3.27			1	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	1
	20:00	205.72	171.84	33.53	0.35			1	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1
	21:00	202.21	171.19	31.02	0.00			1	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1
	22:00	191.74	162.39	29.35	0.00			1	1	1				1	1					1	1		1	1	1	1
	23:00	179.06	152.34	26.72	0.00			1	1	1				1						1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης