

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Tuesday, July 28, 2026																				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ									
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Tuesday, July 28, 2026	00:00	139.62	106.90	32.73	0.00			1	1	1				1				1		1	1	1					
	01:00	131.39	98.73	32.66	0.00			1	1	1				1				1		1	1						
	02:00	125.70	94.29	31.41	0.00			1	1	1				1				1		1	1						
	03:00	122.48	93.74	28.74	0.00			1	1	1				1				1		1	1						
	04:00	120.90	95.34	25.55	0.00			1	1	1				1				1		1	1						
	05:00	122.52	98.65	23.87	0.00			1	1	1				1				1		1	1						
	06:00	129.72	108.34	20.81	0.57			1	1	1				1				1		1	1	1					
	07:00	145.59	126.45	14.98	4.16			1	1	1				1				1		1	1	1	1				
	08:00	159.56	140.12	10.62	8.82			1	1	1				1				1		1	1	1	1	1			
	09:00	170.84	149.30	8.34	13.20			1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	1		
	10:00	175.76	148.64	10.20	16.92			1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	1		
	11:00	182.06	148.85	13.51	19.71			1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	1		
	12:00	187.43	151.94	14.14	21.35			1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	1	1	
	13:00	192.27	154.59	15.81	21.87			1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	1	1	
	14:00	194.45	155.79	17.61	21.05			1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	1	1	
	15:00	193.56	151.37	22.88	19.31			1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	1	1	
	16:00	192.59	148.90	27.45	16.23			1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	1	1	
	17:00	192.09	147.71	32.15	12.24			1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	1	1	
	18:00	191.79	148.01	36.16	7.62			1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	1	1	
	19:00	190.59	147.42	40.25	2.93			1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	1	1	
	20:00	186.24	150.09	35.98	0.17			1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	1	1	
	21:00	180.78	140.45	40.33	0.00			1	1	1				1				1		1	1	1	1	1			
	22:00	169.96	130.73	39.24	0.00			1	1	1				1				1		1	1	1	1				
	23:00	157.51	118.90	38.61	0.00			1	1	1				1				1		1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης