

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Thursday, July 30, 2026																					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
	00:00	166.24	117.99	48.25	0.00	1	1	1				1					1	1	1								
	01:00	156.59	109.62	46.98	0.00	1	1	1				1					1	1	1								
	02:00	148.23	103.76	44.47	0.00	1	1	1				1					1	1									
	03:00	141.33	98.93	42.40	0.00	1	1	1	1			1					1	1									
	04:00	136.82	96.87	39.95	0.00	1	1	1				1					1	1									
	05:00	136.71	98.53	38.18	0.00	1	1	1				1					1	1									
	06:00	142.46	103.50	38.40	0.55	1	1	1	1			1					1	1									
	07:00	157.40	117.02	36.06	4.32	1	1	1				1					1	1	1								
	08:00	170.08	125.82	34.87	9.39	1	1	1				1					1	1	1	1							
	09:00	180.34	133.39	32.81	14.13	1	1	1	1			1					1	1	1	1	1						
	10:00	187.56	139.24	30.33	17.98	1	1	1				1					1	1	1	1	1						
	11:00	193.76	143.19	29.86	20.71	1	1	1				1					1	1	1	1	1						
	12:00	198.49	159.56	16.78	22.16	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1					
	13:00	201.91	170.46	9.02	22.43	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1	1	1				
	14:00	204.38	172.03	10.82	21.53	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1	1	1				
	15:00	206.17	174.51	12.23	19.44	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	207.08	179.89	11.00	16.18	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1				
	17:00	208.81	186.74	9.95	12.12	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1	1	1				
	18:00	210.65	191.96	11.15	7.54	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1	1	1				
	19:00	208.12	189.05	16.15	2.93	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1				
	20:00	195.27	179.11	15.92	0.24	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	190.14	174.41	15.72	0.00	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1				
22:00	182.48	155.40	27.07	0.00	1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1					
23:00	172.43	134.62	37.81	0.00	1	1	1				1					1	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης