

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Friday, July 31, 2026																		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	10.00	10.00	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΕΡΕΣΗ Friday, July 31, 2026	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
	00:00	169.49	140.50	28.99	0.00	1	1	1				1			1			1	1	1	1	1		
	01:00	159.99	134.65	25.34	0.00	1	1	1				1			1			1	1	1	1	1		
	02:00	151.39	127.22	24.17	0.00	1	1	1				1			1			1	1	1	1			
	03:00	144.90	111.24	33.66	0.00	1	1	1				1			1			1	1	1				
	04:00	141.21	104.80	36.41	0.00	1	1	1				1			1			1	1	1				
	05:00	141.04	111.04	30.01	0.00	1	1	1				1			1			1	1	1				
	06:00	146.60	119.18	26.89	0.53	1	1	1				1			1			1	1	1	1			
	07:00	163.05	137.33	21.48	4.24	1	1	1				1			1			1	1	1	1	1		
	08:00	178.09	157.70	11.19	9.20	1	1	1				1			1			1	1	1	1	1	1	
	09:00	190.81	166.60	10.40	13.81	1	1	1				1			1			1	1	1	1	1	1	
	10:00	199.13	166.07	15.41	17.66	1	1	1				1			1			1	1	1	1	1	1	
	11:00	204.44	161.25	22.80	20.40	1	1	1				1	1		1			1	1	1	1	1	1	
	12:00	207.55	175.46	10.21	21.88	1	1	1				1	1		1			1	1	1	1	1	1	
	13:00	210.76	185.10	3.45	22.22	1	1	1				1	1		1			1	1	1	1	1	1	
	14:00	212.72	189.87	1.67	21.18	1	1	1				1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	
	15:00	215.19	195.05	1.11	19.03	1	1	1				1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	
	16:00	216.39	199.20	1.26	15.94	1	1	1				1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	
	17:00	216.86	203.96	0.88	12.01	1	1	1				1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	
	18:00	217.20	208.94	0.78	7.47	1	1	1				1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1
	19:00	213.24	209.56	0.88	2.80	1	1	1				1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1
	20:00	197.05	196.19	0.73	0.13	1	1	1				1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1
	21:00	189.13	188.93	0.19	0.00	1	1	1				1	1		1			1	1	1	1	1	1	1
22:00	179.66	179.27	0.39	0.00	1	1	1				1			1			1	1	1	1	1	1	1	
23:00	169.35	168.65	0.70	0.00	1	1	1				1			1			1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης