

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Thursday, July 2, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
α ν ε ξ α ρ τ ή τ α T h u r s d a y , J u l y 2 , 2 0 2 6	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΔΗΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													
						ΑΤΗ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
	00:00	135.11	105.76	29.35	0.00					1	1				1				1	1	1		1	1	1		48.42	40.53	
	01:00	126.70	96.93	29.77	0.00					1	1				1				1	1		1				46.47	38.01		
	02:00	120.72	92.68	28.04	0.00					1	1				1				1	1		1				44.16	36.22		
	03:00	119.22	92.63	26.60	0.00					1	1				1				1	1		1				42.56	35.77		
	04:00	117.13	93.79	23.34	0.00					1	1				1				1	1		1				42.02	35.14		
	05:00	116.48	94.98	21.50	0.00					1	1				1				1	1		1				42.68	34.94		
	06:00	123.04	103.45	18.75	0.84					1	1				1				1	1		1	1	1		44.85	36.66		
	07:00	140.37	118.84	17.43	4.10					1	1				1				1	1	1	1	1	1		48.47	40.88		
	08:00	158.12	136.47	12.40	9.25					1	1				1	1			1	1	1	1	1	1		48.55	44.66		
	09:00	179.62	151.08	14.48	14.07					1	1				1	1			1	1	1	1	1	1		48.55	49.67		
	10:00	185.68	149.51	18.52	17.65				1					1	1				5	1		1	1	1	1		48.55	50.41	
	11:00	184.63	143.39	20.86	20.38				1	1				1	1			1	5	1		1	1	1	1		48.55	49.27	
	12:00	187.01	145.66	19.77	21.58				1	1				1	1			1	5	1		1	1	1	1		48.55	49.63	
	13:00	190.44	149.63	19.16	21.65				1	1				1	1			1	4	1		1	1	1	1	1	48.55	50.64	
	14:00	189.64	148.01	21.05	20.58				1	1				1	1			1	2	1		1	1	1	1	1	48.55	50.72	
	15:00	185.02	142.94	23.47	18.60				1	1				1	1			1	2	1	1	1	1	1	1	1	48.55	49.92	
	16:00	183.36	144.58	23.04	15.74				1	1				1	1			1	2	1	1	1	1	1	1	1	48.55	50.29	
	17:00	184.09	153.42	19.14	11.53				1	1	1			1	1			1	2	1	1	1	1	1	1	1	48.55	51.77	
	18:00	184.19	159.23	18.62	6.34				1	1	1			1	1			1	2	1	1	1	1	1	1	1	48.55	53.36	
	19:00	181.17	157.68	21.64	1.85				1	1	1			1	1			1	2	1	1	1	1	1	1	1	48.55	53.80	
	20:00	176.32	152.95	23.28	0.08				1	1	1			1	1			1	2	1	1	1	1	1	1		48.55	52.87	
	21:00	170.85	144.94	25.91	0.00				1	1	1			1	1			1		1	1	1	1	1	1		48.55	51.25	
22:00	162.22	131.17	31.05	0.00				1	1	1			1				1		1	1	1	1	1	1		48.55	48.67		
23:00	150.11	114.03	36.08	0.00				1	1				1				1		1	1	1	1	1	1		48.55	45.03		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης