

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας													Monday, July 6, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΔΗΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Monday, July 6, 2026	00:00	147.55	141.76	5.79	0.00			1	1	1		1								1	1	1	1	1	1	1	48.55	44.27
	01:00	137.10	128.64	8.47	0.00			1	1	1		1								1	1		1	1	1	1	48.34	41.13
	02:00	132.51	115.75	16.76	0.00			1	1	1		1								1	1	1	1			1	47.16	39.75
	03:00	128.03	111.83	16.20	0.00			1	1	1		1								1	1		1			1	45.47	38.41
	04:00	124.72	114.35	10.38	0.00			1	1	1		1								1	1		1			1	44.37	37.42
	05:00	125.55	113.50	12.05	0.00			1	1	1		1								1	1		1			1	44.57	37.67
	06:00	132.07	113.14	18.21	0.71			1	1	1		1								1	1		1		1	1	46.32	39.41
	07:00	150.55	135.01	11.93	3.61			1	1	1		1								1	1		1	1	1	1	48.55	44.08
	08:00	166.27	149.15	8.74	8.38			1	1	1		1								1	1		1	1	1	1	48.55	47.37
	09:00	180.50	155.20	12.25	13.06			1	1	1		1			1					1	1		1	1	1	1	48.55	50.23
	10:00	190.67	162.87	11.02	16.78			1	1	1		1			1					1	1		1	1	1	1	48.55	52.17
	11:00	190.52	159.57	11.70	19.26			1	1	1		1			1					1	1		1	1	1	1	48.55	51.38
	12:00	194.98	161.06	13.17	20.74			1	1	1		1			1					1	1		1	1	1	1	48.55	52.27
	13:00	202.39	166.03	15.33	21.03			1	1	1		1			1					1	1		1	1	1	1	48.55	54.41
	14:00	203.47	165.84	17.38	20.25			1	1	1		1			1					1	1		1	1	1	1	48.55	54.97
	15:00	197.84	160.51	18.88	18.45			1	1	1		1			1					1	1		1	1	1	1	48.55	53.82
	16:00	193.53	156.89	21.20	15.44			1	1	1		1			1					1	1		1	1	1	1	48.55	53.43
	17:00	196.31	161.37	23.77	11.18			1	1	1		1			1					1	1		1	1	1	1	48.55	55.54
	18:00	196.14	163.65	26.42	6.07			1	1	1		1			1	1				1	1		1	1	1	1	48.55	57.02
	19:00	192.15	163.54	26.81	1.79			1	1	1		1			1	1				1	1	1	1	1	1	1	48.55	57.11
	20:00	187.03	160.13	26.82	0.08			1	1	1		1			1	1				1	1	1	1		1	1	48.55	56.09
	21:00	179.26	153.16	26.10	0.00			1	1	1					1	1				1	1	1	1		1	1	48.55	53.78
	22:00	166.73	141.50	25.22	0.00			1	1	1					1	1				1	1	1	1		1	1	48.55	50.02
	23:00	154.75	130.22	24.53	0.00			1	1	1					1					1	1	1	1		1	1	48.55	46.42

Ωράριο λειτουργίας της μονάδας ΑΕΡ5: 07:00-23:00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης