

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Friday, July 10, 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριτικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΔΗΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										Εντολή Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
Friday, July 10, 2026	00:00	141.50	130.07	11.43	0.00				1	1				1						1	1	1		1	1	1	48.55	42.45	
	01:00	131.65	118.99	12.66	0.00				1	1				1						1	1	1		1	1	1	48.55	39.49	
	02:00	126.23	111.88	14.34	0.00				1	1				1						1	1	1		1	1	1	48.55	37.87	
	03:00	122.37	106.74	15.63	0.00				1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	36.71	
	04:00	119.67	99.46	20.22	0.00				1	1				1						1	1			1	1	1	48.52	35.90	
	05:00	121.97	100.66	21.32	0.00				1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	36.59	
	06:00	127.52	105.99	20.85	0.68				1	1				1						1	1		1	1	1	1	48.46	38.05	
	07:00	145.11	121.65	19.82	3.64				1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	42.44	
	08:00	162.06	139.34	14.10	8.62				1	1				1	1					1	1		1	1	1	1	48.55	46.03	
	09:00	177.23	151.46	12.28	13.49				1	1	1			1	1					1	1		1	1	1	1	48.55	49.12	
	10:00	176.32	148.16	11.00	17.16				1	1	1			1	1			1		1	1		1	1	1	1	48.55	47.75	
	11:00	185.86	155.69	10.50	19.67				1	1	1			1	1					1	1		1	1	1	1	48.55	49.86	
	12:00	189.47	158.14	10.29	21.04				1	1	1			1	1					1	1		1	1	1	1	48.55	50.53	
	13:00	194.63	161.66	11.65	21.32				1	1	1			1	1					1	1		1	1	1	1	48.55	51.99	
	14:00	195.47	159.64	15.29	20.55				1	1	1			1	1	1				1	1		1	1	1	1	48.55	52.48	
	15:00	190.76	154.07	18.02	18.67				1	1	1			1	1					1	1		1	1	1	1	48.55	51.63	
	16:00	190.45	158.36	16.43	15.66				1	1	1			1	1	1				1	1		1	1	1	1	48.55	52.44	
	17:00	193.24	165.43	16.42	11.38				1	1	1			1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	48.55	54.56	
	18:00	195.54	171.33	18.07	6.14				1	1	1			1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	56.82	
	19:00	181.99	162.40	17.82	1.77				1	1	1			1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	48.55	54.07	
	20:00	185.92	160.37	25.48	0.07				1	1	1			1	1					1	1	1	1	1	1	1	48.55	55.76	
	21:00	178.21	151.05	27.16	0.00				1	1	1			1	1					1	1	1	1	1	1	1	48.55	53.46	
	22:00	165.05	141.51	23.55	0.00				1	1	1			1						1	1		1	1	1	1	48.55	49.52	
	23:00	153.31	130.29	23.01	0.00				1	1	1			1						1	1		1	1	1	1	48.55	45.99	

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης