

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Saturday, July 11, 2026																
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (ΜW)	ΑΗΣ ΣΟΡΔΗΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							περιορισμός των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)							
						ΑΤΗ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1			DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6		
Saturday, July 11, 2026	00:00	141.33	116.89	24.44	0.00										1							1	1			1	48.55	42.40	
	01:00	132.10	108.83	23.28	0.00										1							1	1		1	48.55	39.63		
	02:00	126.65	104.10	22.55	0.00										1							1	1			48.55	38.00		
	03:00	123.07	100.65	22.41	0.00										1							1	1			48.55	36.92		
	04:00	120.08	98.94	21.14	0.00										1							1	1			48.53	36.02		
	05:00	122.88	101.55	21.33	0.00										1							1	1			48.55	36.86		
	06:00	126.98	107.98	18.31	0.69										1							1	1		1	48.55	37.89		
	07:00	142.54	122.00	16.82	3.71										1							1	1		1	48.55	41.65		
	08:00	159.85	132.56	18.55	8.74										1							1	1		1	48.55	45.34		
	09:00	175.06	145.15	16.38	13.54										1							1	1		1	48.55	48.46		
	10:00	183.09	149.83	16.04	17.22										1	1						1	1		1	48.55	49.76		
	11:00	184.34	151.03	13.66	19.66										1	1						1	1		1	48.55	49.41		
	12:00	189.64	154.14	14.55	20.94										1	1						1	1		1	48.55	50.61		
	13:00	196.78	159.11	16.51	21.16										1	1						1	1		1	48.55	52.69		
	14:00	197.81	161.68	15.74	20.38										1	1						1	1		1	48.55	53.23		
	15:00	195.06	159.26	17.24	18.57										1	1						1	1		1	48.55	52.95		
	16:00	195.34	159.55	20.21	15.58										1	1						1	1		1	48.55	53.93		
	17:00	196.51	163.55	21.67	11.28										1	1						1	1		1	48.55	55.57		
	18:00	197.42	168.03	23.26	6.13										1	1						1	1		1	48.55	57.39		
	19:00	193.51	168.14	23.61	1.76										1	1						1	1		1	48.55	57.53		
	20:00	186.84	162.46	24.32	0.07										1	1						1	1		1	48.55	56.03		
	21:00	179.71	156.55	23.16	0.00										1	1						1	1		1	48.55	53.91		
	22:00	167.85	145.82	22.03	0.00										1							1	1		1	48.55	50.36		
	23:00	155.67	136.18	19.48	0.00										1							1	1		1	48.55	46.70		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης