

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας														Sunday, July 12, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
ΣΥΝΕΧ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΔΗΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Sunday, July 12, 2026	00:00	144.36	126.36	18.00	0.00			1	1					1						1	1	1	1	1		1	48.55	43.31		
	01:00	136.35	119.06	17.29	0.00			1	1					1						1	1	1	1	1		1	48.55	40.90		
	02:00	131.56	112.62	18.94	0.00			1	1					1						1	1	1	1	1		1	48.55	39.47		
	03:00	128.04	106.80	21.24	0.00			1	1					1						1	1			1	1	1	48.55	38.41		
	04:00	124.65	102.05	22.60	0.00			1	1					1						1	1			1	1	1	48.55	37.40		
	05:00	125.29	101.47	23.83	0.00			1	1					1						1	1			1	1		48.55	37.59		
	06:00	128.83	104.65	23.52	0.66			1	1					1						1	1			1	1	1	48.55	38.45		
	07:00	142.52	113.51	25.41	3.60			1	1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	41.68		
	08:00	156.72	121.24	26.97	8.51				1	1	1			1						1	1			1	1	1	48.55	44.46		
	09:00	169.19	132.61	23.25	13.32			1	1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	46.76		
	10:00	177.11	136.84	23.18	17.09			1	1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	48.01		
	11:00	178.78	135.86	23.31	19.60			1	1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	47.75		
	12:00	182.02	137.79	23.24	20.99			1	1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	48.31		
	13:00	185.63	141.29	23.05	21.29			1	1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	49.30		
	14:00	184.72	138.63	25.58	20.51			1	1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	49.26		
	15:00	181.53	137.54	25.40	18.59			1	1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	48.88		
	16:00	181.92	142.40	24.00	15.51			1	1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	49.92		
	17:00	183.09	147.30	24.54	11.25			1	1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	51.55		
	18:00	177.19	148.44	22.69	6.06			1	1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	51.34		
	19:00	172.66	146.70	24.23	1.73			1	1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	51.28		
	20:00	168.38	142.15	26.16	0.07			1	1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	50.49		
	21:00	165.36	139.84	25.51	0.00			1	1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	49.61		
	22:00	161.15	139.20	21.95	0.00			1	1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	48.34		
	23:00	154.44	129.61	24.83	0.00			1	1	1				1						1	1			1	1	1	48.55	46.33		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης