

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Wednesday, July 15, 2026																				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΠΕΡΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Wednesday, July 15, 2026	00:00	145.99	113.14	32.86	0.00					1	1					1					1	1			1	1	
	01:00	136.58	102.56	34.01	0.00					1	1					1					1	1			1	1	
	02:00	129.86	96.43	33.44	0.00					1	1					1					1	1			1	1	
	03:00	126.01	94.48	31.52	0.00					1	1					1					1	1			1	1	
	04:00	123.62	98.27	25.35	0.00					1	1					1					1	1			1	1	
	05:00	123.38	103.31	20.07	0.00					1	1					1					1	1			1	1	
	06:00	128.94	110.72	17.29	0.94			1	1	1						1					1	1			1	1	
	07:00	145.31	123.83	16.55	4.93			1	1	1						1	1				1	1			1	1	
	08:00	161.58	139.21	12.69	9.68			1	1	1						1	1				1	1			1	1	
	09:00	173.97	152.23	7.61	14.14			1	1	1						1	1				1	1			1	1	
	10:00	179.81	153.87	8.04	17.91			1	1	1						1	1				1	1			1	1	
	11:00	184.66	154.17	9.71	20.77			1	1	1						1	1				1	1			1	1	
	12:00	189.40	155.12	11.80	22.48			1	1	1						1	1				1	1			1	1	
	13:00	194.10	157.80	13.42	22.88			1	1	1						1	1				1	1			1	1	
	14:00	197.40	155.59	19.60	22.21			1	1	1						1	1				1	1			1	1	
	15:00	196.17	151.58	24.35	20.24			1	1	1						1	1				1	1			1	1	
	16:00	193.90	150.10	26.72	17.09			1	1	1						1	1				1	1			1	1	
	17:00	194.47	154.87	26.57	13.04			1	1	1						1	1				1	1			1	1	
	18:00	197.46	160.54	28.54	8.38			1	1	1						1	1				1	1			1	1	
	19:00	189.39	156.77	29.03	3.59			1	1	1						1	1				1	1			1	1	
	20:00	183.39	153.74	29.30	0.35			1	1	1						1	1				1	1			1	1	
	21:00	179.40	145.71	33.70	0.00			1	1	1						1	1				1	1			1	1	
	22:00	171.49	139.06	32.43	0.00			1	1	1						1	1				1	1			1	1	
	23:00	162.49	131.18	31.31	0.00			1	1	1						1					1	1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης