

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Saturday, July 4, 2026																				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)							14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΖΠ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ									
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Saturday, July 4, 2026	00:00	138.69	99.86	38.84	0.00			1	1	1				1			1					1					
	01:00	131.19	91.83	39.36	0.00			1	1	1				1			1					1					
	02:00	125.12	87.59	37.54	0.00			1	1	1				1			1					1					
	03:00	120.46	84.32	36.14	0.00			1	1	1				1			1					1					
	04:00	117.76	82.43	35.33	0.00			1	1	1				1			1					1					
	05:00	118.11	83.51	34.60	0.00			1	1	1				1			1					1					
	06:00	123.70	92.88	29.62	1.21			1	1	1				1			1					1					
	07:00	136.70	105.99	25.38	5.33			1	1	1				1			1			1	1			1			
	08:00	152.84	120.24	22.54	10.05			1	1	1				1	1		1			1	1	1		1			
	09:00	166.41	131.63	20.32	14.46			1	1	1				1	1		1			1	1	1		1			
	10:00	172.88	134.06	20.66	18.16			1	1	1				1	1		1			1	1	1		1			
	11:00	176.37	131.56	23.89	20.92			1	1	1				1	1		1			1	1	1		1			
	12:00	179.64	125.93	31.10	22.61			1	1	1				1	1		1			1	1	1		1			
	13:00	182.74	124.27	35.39	23.08			1	1	1				1	1		1			1	1	1		1			
	14:00	184.35	125.99	36.12	22.24			1	1	1				1	1		1			1	1	1		1			
	15:00	182.61	124.57	37.87	20.18			1	1	1				1	1		1			1	1	1		1			
	16:00	179.73	123.90	38.81	17.02			1	1	1				1	1		1			1	1	1		1			
	17:00	179.91	127.42	39.54	12.96			1	1	1				1	1		1			1	1	1		1			
	18:00	183.23	136.06	38.82	8.35			1	1	1				1	1		1			1	1	1		1			
	19:00	184.20	142.97	37.55	3.68			1	1	1				1	1		1			1	1	1		1			
	20:00	180.24	140.63	39.20	0.41			1	1	1				1	1		1			1	1	1		1			
	21:00	174.03	135.40	38.63	0.00			1	1	1				1	1		1			1	1	1		1			
	22:00	163.41	125.94	37.47	0.00			1	1	1				1	1		1			1	1	1		1			
	23:00	151.40	115.90	35.50	0.00			1	1	1				1			1			1	1	1		1			

Ωρόριο λειτουργίας της μονάδας AEP5: 07:00-23:00
Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΖΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης