

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Sunday, July 5, 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
ΑΕΡ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ								
						ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Sunday, July 5, 2026	00:00	141.50	108.60	32.91	0.00			1	1	1				1			1			1	1		1			
	01:00	133.63	104.17	29.46	0.00			1	1	1				1			1			1	1		1			
	02:00	127.56	101.53	26.03	0.00			1	1	1				1			1			1	1		1			
	03:00	123.02	100.48	22.55	0.00			1	1	1				1			1			1	1		1			
	04:00	120.34	100.56	19.79	0.00			1	1	1				1			1			1	1		1			
	05:00	120.19	105.03	15.16	0.00			1	1	1				1			1			1	1		1			
	06:00	124.58	106.52	16.90	1.16			1	1	1				1			1			1	1		1			
	07:00	134.92	113.78	15.96	5.18			1	1	1				1			1			1	1		1			
	08:00	147.17	122.98	14.40	9.80			1	1	1				1	1		1			1	1		1			1
	09:00	158.08	129.55	14.42	14.12			1	1	1				1	1		1			1	1		1			1
	10:00	164.10	132.22	14.11	17.78			1	1	1				1	1		1			1	1		1			1
	11:00	167.63	133.35	13.76	20.53			1	1	1				1	1		1			1	1		1			1
	12:00	171.34	134.55	14.61	22.18			1	1	1				1	1		1			1	1		1			1
	13:00	175.20	134.66	17.95	22.59			1	1	1				1	1		1			1	1		1			1
	14:00	176.79	132.69	22.31	21.79			1	1	1				1	1		1			1	1		1			1
	15:00	174.86	130.65	24.44	19.77			1	1	1				1	1		1			1	1		1			1
	16:00	172.54	131.22	24.66	16.66			1	1	1				1	1		1			1	1		1			1
	17:00	174.04	135.96	25.37	12.71			1	1	1				1	1		1			1	1		1			1
	18:00	179.52	145.65	25.64	8.22			1	1	1				1	1		1			1	1		1			1
	19:00	182.36	154.89	23.83	3.64			1	1	1				1	1		1			1	1		1			1
	20:00	179.08	152.37	26.23	0.49			1	1	1				1	1		1			1	1		1			1
	21:00	174.24	147.00	27.25	0.00			1	1	1				1	1		1			1	1		1			1
	22:00	164.84	137.88	26.96	0.00			1	1	1				1	1		1			1	1		1			1
	23:00	153.33	126.86	26.47	0.00			1	1	1				1			1			1	1		1			1

Ωρόριο λειτουργίας της μονάδας AEP5: 07:00-23:00
Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης