

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026	00:00	1,709		1		1		1	
	01:00	1,554		1		1		1	
	02:00	1,484		1				1	
	03:00	1,409		1				1	
	04:00	1,352		1				1	
	05:00	1,314		1				1	
	06:00	1,329		1				1	
	07:00	1,481		1				1	
	08:00	1,615		1				1	
	09:00	1,737		1				1	
	10:00	1,824		1				1	1
	11:00	1,810		1				1	1
	12:00	1,878		1				1	1
	13:00	1,928		1				1	1
	14:00	1,997		1				1	1
	15:00	1,967		1				1	1
	16:00	2,008		1				1	1
	17:00	2,084		1				1	1
	18:00	2,153		1				1	1
	19:00	2,277		1				1	1
	20:00	2,269		1				1	1
	21:00	2,247		1				1	1
	22:00	2,129		1				1	1
	23:00	1,982		1				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	1,816		1				1	1
	01:00	1,634		1				1	1
	02:00	1,540		1				1	
	03:00	1,442		1				1	
	04:00	1,372		1				1	
	05:00	1,364		1				1	
	06:00	1,362		1				1	
	07:00	1,482		1				1	
	08:00	1,657		1				1	
	09:00	1,805		1				1	1
	10:00	1,921		1				1	1
	11:00	1,956		1				1	1
	12:00	1,969		1		1		1	1
	13:00	2,000				1		1	1
	14:00	2,052				1		1	1
	15:00	2,079				1		1	1
	16:00	2,118				1		1	1
	17:00	2,178				1	1	1	1
	18:00	2,269				1	1	1	1
	19:00	2,347				1	1	1	1
	20:00	2,315				1	1	1	1
	21:00	2,349				1	1	1	1
	22:00	2,250				1	1	1	1
	23:00	2,091				1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	1,910					1	1	1
	01:00	1,725					1	1	1
	02:00	1,657					1	1	1
	03:00	1,529					1	1	1
	04:00	1,442					1	1	
	05:00	1,419					1	1	
	06:00	1,419					1	1	
	07:00	1,548					1	1	
	08:00	1,717				1	1	1	
	09:00	1,898				1	1	1	
	10:00	1,987				1	1	1	1
	11:00	2,062				1	1	1	1
	12:00	2,074				1	1	1	1
	13:00	2,133				1	1	1	1
	14:00	2,173				1	1	1	1
	15:00	2,211				1	1	1	1
	16:00	2,283				1	1	1	1
	17:00	2,376				1	1	1	1
	18:00	2,516				1	1	1	1
	19:00	2,636				1	1	1	1
	20:00	2,645				1	1	1	1
	21:00	2,633			1	1	1	1	1
	22:00	2,500			1	1	1	1	1
	23:00	2,333				1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026	00:00	2,128				1	1	1	1
	01:00	1,978					1	1	1
	02:00	1,885					1	1	1
	03:00	1,773					1	1	1
	04:00	1,673					1	1	1
	05:00	1,631					1	1	1
	06:00	1,611					1	1	1
	07:00	1,778					1	1	1
	08:00	1,934					1	1	1
	09:00	2,057					1	1	1
	10:00	2,109					1	1	1
	11:00	2,210				1	1	1	1
	12:00	2,287				1	1	1	1
	13:00	2,272				1	1	1	1
	14:00	2,278				1	1	1	1
	15:00	2,237				1	1	1	1
	16:00	2,232				1	1	1	1
	17:00	2,340				1	1	1	1
	18:00	2,464				1	1	1	1
	19:00	2,576			1	1	1	1	1
	20:00	2,496			1	1	1	1	1
	21:00	2,496			1	1	1	1	1
	22:00	2,395			1	1	1	1	1
	23:00	2,188			1		1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850
Η ε π ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	00:00	1,953			1			1	1
	01:00	1,824			1			1	1
	02:00	1,724			1			1	1
	03:00	1,644			1			1	1
	04:00	1,561			1			1	1
	05:00	1,547			1			1	1
	06:00	1,513			1			1	1
	07:00	1,652			1			1	1
	08:00	1,715			1			1	1
	09:00	1,810			1			1	1
	10:00	1,906			1			1	1
	11:00	1,941			1			1	1
	12:00	1,959			1			1	1
	13:00	1,988			1			1	1
	14:00	2,001			1			1	1
	15:00	1,955			1			1	1
	16:00	1,983			1			1	1
	17:00	2,052			1			1	1
	18:00	2,145			1			1	1
	19:00	2,261			1			1	1
	20:00	2,242			1			1	1
	21:00	2,228			1			1	1
	22:00	2,070			1			1	1
	23:00	1,926			1			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026	00:00	1,738			1			1	1
	01:00	1,533			1			1	1
	02:00	1,413			1				1
	03:00	1,342			1				1
	04:00	1,292			1				1
	05:00	1,307			1				1
	06:00	1,349			1				1
	07:00	1,551			1				1
	08:00	1,648			1	1			1
	09:00	1,814			1	1			1
	10:00	1,860			1	1			1
	11:00	1,873			1	1			1
	12:00	1,848			1	1			1
	13:00	1,861			1	1			1
	14:00	1,892			1	1			1
	15:00	1,902			1	1			1
	16:00	1,935			1	1			1
	17:00	2,006			1	1			1
	18:00	2,098			1	1			1
	19:00	2,209			1	1		1	1
	20:00	2,181			1	1		1	1
	21:00	2,170			1	1		1	1
	22:00	2,093			1	1		1	1
	23:00	1,936			1	1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,300	0,950	0,950	0,950	0,850	0,850	0,850
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	1,714			1			1	1
	01:00	1,570			1			1	1
	02:00	1,455			1			1	1
	03:00	1,382			1				1
	04:00	1,329			1				1
	05:00	1,335			1				1
	06:00	1,385			1				1
	07:00	1,522			1				1
	08:00	1,558			1	1			1
	09:00	1,766			1	1			1
	10:00	1,840			1	1			1
	11:00	1,906			1	1			1
	12:00	1,980			1	1			1
	13:00	1,968			1	1			1
	14:00	2,016			1	1			1
	15:00	1,995			1	1			1
	16:00	2,020			1	1			1
	17:00	2,073			1	1			1
	18:00	2,168			1	1			1
	19:00	2,266			1	1			1
	20:00	2,225			1	1			1
	21:00	2,252			1	1			1
	22:00	2,157			1	1			1
	23:00	1,959			1	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση