

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ ιαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026	00:00	0,217	0,217					
	01:00	0,201	0,201					
	02:00	0,182	0,182					
	03:00	0,172	0,172					
	04:00	0,165	0,165					
	05:00	0,166	0,166					
	06:00	0,151	0,151					
	07:00	0,157	0,157					
	08:00	0,166	0,166					
	09:00	0,198	0,198					
	10:00	0,226	0,226					
	11:00	0,230	0,230					
	12:00	0,248	0,248					
	13:00	0,266	0,266					
	14:00	0,260	0,260					
	15:00	0,259	0,259					
	16:00	0,268	0,268					
	17:00	0,281	0,281					
	18:00	0,288	0,288					
	19:00	0,284	0,284					
	20:00	0,259	0,259					
	21:00	0,274	0,274					
	22:00	0,251	0,251					
	23:00	0,213	0,213					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	0,197	0,197					
	01:00	0,178	0,178					
	02:00	0,164	0,164					
	03:00	0,156	0,156					
	04:00	0,150	0,150					
	05:00	0,147	0,147					
	06:00	0,137	0,137					
	07:00	0,144	0,144					
	08:00	0,163	0,163					
	09:00	0,187	0,187					
	10:00	0,198	0,198					
	11:00	0,209	0,209					
	12:00	0,229	0,229					
	13:00	0,243	0,243					
	14:00	0,218	0,218					
	15:00	0,220	0,220					
	16:00	0,239	0,239					
	17:00	0,251	0,251					
	18:00	0,267	0,267					
	19:00	0,268	0,268					
	20:00	0,265	0,265					
	21:00	0,279	0,279					
	22:00	0,234	0,234					
	23:00	0,195	0,195					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ αίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	0,185	0,185					
	01:00	0,170	0,170					
	02:00	0,166	0,166					
	03:00	0,158	0,158					
	04:00	0,155	0,155					
	05:00	0,159	0,159					
	06:00	0,168	0,168					
	07:00	0,177	0,177					
	08:00	0,203	0,203					
	09:00	0,214	0,214					
	10:00	0,242	0,242					
	11:00	0,249	0,249					
	12:00	0,260	0,260					
	13:00	0,243	0,243					
	14:00	0,217	0,217					
	15:00	0,233	0,233					
	16:00	0,250	0,250					
	17:00	0,248	0,248					
	18:00	0,262	0,262					
	19:00	0,262	0,262					
	20:00	0,270	0,270					
	21:00	0,259	0,259					
	22:00	0,214	0,214					
	23:00	0,201	0,201					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ ιαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	0,177	0,177					
	01:00	0,163	0,163					
	02:00	0,156	0,156					
	03:00	0,151	0,151					
	04:00	0,154	0,154					
	05:00	0,147	0,147					
	06:00	0,137	0,137					
	07:00	0,135	0,135					
	08:00	0,144	0,144					
	09:00	0,163	0,163					
	10:00	0,176	0,176					
	11:00	0,199	0,199					
	12:00	0,218	0,218					
	13:00	0,220	0,220					
	14:00	0,209	0,209					
	15:00	0,204	0,204					
	16:00	0,195	0,195					
	17:00	0,199	0,199					
	18:00	0,204	0,204					
	19:00	0,231	0,231					
	20:00	0,253	0,253					
	21:00	0,259	0,259					
	22:00	0,211	0,211					
	23:00	0,205	0,201					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	0,172	0,172					
	01:00	0,161	0,161					
	02:00	0,150	0,150					
	03:00	0,143	0,143					
	04:00	0,136	0,136					
	05:00	0,133	0,133					
	06:00	0,124	0,124					
	07:00	0,127	0,127					
	08:00	0,152	0,152					
	09:00	0,180	0,180					
	10:00	0,211	0,211					
	11:00	0,236	0,236					
	12:00	0,244	0,244					
	13:00	0,243	0,243					
	14:00	0,219	0,219					
	15:00	0,198	0,198					
	16:00	0,192	0,192					
	17:00	0,203	0,203					
	18:00	0,221	0,221					
	19:00	0,234	0,234					
	20:00	0,270	0,270					
	21:00	0,271	0,271					
	22:00	0,224	0,224					
	23:00	0,233	0,186		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	0,179	0,011		1		1	
	01:00	0,174	0,002		1		1	
	02:00	0,175	0,001		1		1	
	03:00	0,175	0,000		1		1	
	04:00	0,175	0,000		1		1	
	05:00	0,172	0,000		1		1	
	06:00	0,137	0,026		1		1	
	07:00	0,138	0,000				1	
	08:00	0,157	0,000		1		1	
	09:00	0,172	0,000		1		1	
	10:00	0,193	0,106		1		1	
	11:00	0,215	0,215					
	12:00	0,233	0,233					
	13:00	0,234	0,234					
	14:00	0,223	0,223					
	15:00	0,204	0,204					
	16:00	0,204	0,204					
	17:00	0,220	0,113		1		1	
	18:00	0,216	0,000		1		1	
	19:00	0,243	0,000	1	1		1	
	20:00	0,279	0,000	1	1		1	
	21:00	0,283	0,000	1	1		1	
	22:00	0,224	0,000		1		1	
	23:00	0,198	0,000		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α Ρ Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	0,172	0,000		1		1	
	01:00	0,169	0,000		1		1	
	02:00	0,159	0,000		1		1	
	03:00	0,149	0,000		1		1	
	04:00	0,150	0,000				1	
	05:00	0,152	0,000		1		1	
	06:00	0,139	0,000				1	
	07:00	0,137	0,000				1	
	08:00	0,155	0,000		1		1	
	09:00	0,183	0,038		1		1	
	10:00	0,196	0,196					
	11:00	0,212	0,212					
	12:00	0,236	0,236					
	13:00	0,217	0,217					
	14:00	0,217	0,217					
	15:00	0,199	0,195				1	
	16:00	0,195	0,006		1		1	
	17:00	0,214	0,000		1		1	
	18:00	0,231	0,000		1		1	
	19:00	0,242	0,000	1	1		1	
	20:00	0,278	0,000	1	1		1	
	21:00	0,251	0,000	1	1		1	
	22:00	0,220	0,000		1		1	
	23:00	0,210	0,000		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης