

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	0,186	0,000		1		1	
	01:00	0,169	0,000		1		1	
	02:00	0,161	0,000		1		1	
	03:00	0,161	0,000		1		1	
	04:00	0,149	0,000				1	
	05:00	0,146	0,000				1	
	06:00	0,142	0,000				1	
	07:00	0,141	0,141					
	08:00	0,163	0,163					
	09:00	0,178	0,178					
	10:00	0,206	0,206					
	11:00	0,228	0,228					
	12:00	0,253	0,253					
	13:00	0,259	0,259					
	14:00	0,247	0,247					
	15:00	0,235	0,235					
	16:00	0,230	0,230					
	17:00	0,231	0,231					
	18:00	0,239	0,151	1	1		1	
	19:00	0,256	0,177	1	1		1	
	20:00	0,279	0,279					
	21:00	0,272	0,178	1	1		1	
	22:00	0,233	0,000	1	1		1	
	23:00	0,209	0,000		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026	00:00	0,199	0,038		1		1	
	01:00	0,192	0,192					
	02:00	0,179	0,179					
	03:00	0,167	0,167					
	04:00	0,166	0,166					
	05:00	0,157	0,157					
	06:00	0,146	0,146					
	07:00	0,148	0,148					
	08:00	0,160	0,160					
	09:00	0,187	0,187					
	10:00	0,209	0,209					
	11:00	0,217	0,217					
	12:00	0,242	0,242					
	13:00	0,240	0,240					
	14:00	0,236	0,236					
	15:00	0,221	0,221					
	16:00	0,225	0,225					
	17:00	0,247	0,247					
	18:00	0,242	0,242					
	19:00	0,257	0,257					
	20:00	0,260	0,260					
	21:00	0,259	0,259					
	22:00	0,221	0,221					
	23:00	0,266	0,210		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	0,202	0,202					
	01:00	0,189	0,189					
	02:00	0,183	0,183					
	03:00	0,177	0,177					
	04:00	0,161	0,161					
	05:00	0,161	0,161					
	06:00	0,156	0,156					
	07:00	0,144	0,144					
	08:00	0,170	0,170					
	09:00	0,179	0,179					
	10:00	0,198	0,198					
	11:00	0,218	0,218					
	12:00	0,231	0,231					
	13:00	0,244	0,244					
	14:00	0,251	0,251					
	15:00	0,239	0,239					
	16:00	0,233	0,233					
	17:00	0,253	0,253					
	18:00	0,265	0,265					
	19:00	0,247	0,247					
	20:00	0,264	0,264					
	21:00	0,250	0,158	1	1		1	
	22:00	0,217	0,008		1		1	
	23:00	0,222	0,000		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	0,202	0,000		1		1	
	01:00	0,191	0,000		1		1	
	02:00	0,178	0,000		1		1	
	03:00	0,170	0,000		1		1	
	04:00	0,159	0,000		1		1	
	05:00	0,163	0,000		1		1	
	06:00	0,150	0,000		1		1	
	07:00	0,153	0,000		1		1	
	08:00	0,170	0,000		1		1	
	09:00	0,187	0,000		1		1	
	10:00	0,200	0,002		1		1	
	11:00	0,235	0,028	1	1		1	
	12:00	0,253	0,063	1	1		1	
	13:00	0,270	0,270					
	14:00	0,255	0,255					
	15:00	0,250	0,250					
	16:00	0,252	0,252					
	17:00	0,266	0,266					
	18:00	0,263	0,263					
	19:00	0,255	0,255					
	20:00	0,282	0,282					
	21:00	0,272	0,272					
	22:00	0,254	0,254					
	23:00	0,242	0,242					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ ιαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	0,230	0,230					
	01:00	0,208	0,208					
	02:00	0,195	0,195					
	03:00	0,183	0,183					
	04:00	0,176	0,176					
	05:00	0,169	0,169					
	06:00	0,156	0,156					
	07:00	0,159	0,159					
	08:00	0,179	0,179					
	09:00	0,193	0,193					
	10:00	0,198	0,198					
	11:00	0,235	0,235					
	12:00	0,242	0,242					
	13:00	0,267	0,267					
	14:00	0,250	0,250					
	15:00	0,238	0,238					
	16:00	0,253	0,253					
	17:00	0,245	0,245					
	18:00	0,257	0,257					
	19:00	0,268	0,268					
	20:00	0,293	0,293					
	21:00	0,270	0,270					
	22:00	0,247	0,247					
	23:00	0,231	0,231					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026	00:00	0,228	0,228					
	01:00	0,214	0,214					
	02:00	0,205	0,205					
	03:00	0,193	0,193					
	04:00	0,183	0,183					
	05:00	0,174	0,174					
	06:00	0,166	0,166					
	07:00	0,162	0,162					
	08:00	0,174	0,174					
	09:00	0,196	0,196					
	10:00	0,214	0,214					
	11:00	0,228	0,228					
	12:00	0,259	0,259					
	13:00	0,260	0,260					
	14:00	0,264	0,264					
	15:00	0,264	0,264					
	16:00	0,260	0,260					
	17:00	0,267	0,267					
	18:00	0,251	0,251					
	19:00	0,240	0,240					
	20:00	0,255	0,255					
	21:00	0,273	0,273					
	22:00	0,241	0,241					
	23:00	0,228	0,228					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026	00:00	0,219	0,219					
	01:00	0,196	0,196					
	02:00	0,190	0,190					
	03:00	0,182	0,182					
	04:00	0,175	0,175					
	05:00	0,165	0,165					
	06:00	0,164	0,164					
	07:00	0,151	0,151					
	08:00	0,174	0,174					
	09:00	0,201	0,075		1		1	
	10:00	0,222	0,000		1		1	
	11:00	0,234	0,000		1		1	
	12:00	0,260	0,000	1	1		1	
	13:00	0,261	0,000	1	1		1	
	14:00	0,259	0,256					
	15:00	0,251	0,251					
	16:00	0,264	0,261					
	17:00	0,267	0,123	1	1		1	
	18:00	0,246	0,077	1	1		1	
	19:00	0,251	0,102	1	1		1	
	20:00	0,294	0,067	1	1		1	
	21:00	0,268	0,000	1	1		1	
	22:00	0,245	0,000	1	1		1	
	23:00	0,233	0,000		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης