

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	0,181	0,181					
	01:00	0,162	0,162					
	02:00	0,149	0,149					
	03:00	0,143	0,143					
	04:00	0,140	0,140					
	05:00	0,138	0,138					
	06:00	0,122	0,122					
	07:00	0,127	0,127					
	08:00	0,136	0,136					
	09:00	0,171	0,171					
	10:00	0,173	0,173					
	11:00	0,189	0,189					
	12:00	0,200	0,200					
	13:00	0,193	0,193					
	14:00	0,192	0,192					
	15:00	0,175	0,175					
	16:00	0,177	0,177					
	17:00	0,192	0,192					
	18:00	0,197	0,197					
	19:00	0,209	0,209					
	20:00	0,211	0,211					
	21:00	0,222	0,222					
	22:00	0,204	0,204					
	23:00	0,186	0,186					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	0,169	0,169					
	01:00	0,158	0,158					
	02:00	0,150	0,150					
	03:00	0,138	0,138					
	04:00	0,135	0,135					
	05:00	0,134	0,134					
	06:00	0,118	0,118					
	07:00	0,130	0,130					
	08:00	0,146	0,146					
	09:00	0,177	0,177					
	10:00	0,184	0,184					
	11:00	0,197	0,197					
	12:00	0,193	0,193					
	13:00	0,202	0,202					
	14:00	0,197	0,197					
	15:00	0,193	0,193					
	16:00	0,214	0,214					
	17:00	0,201	0,201					
	18:00	0,201	0,201					
	19:00	0,197	0,197					
	20:00	0,209	0,209					
	21:00	0,224	0,224					
	22:00	0,198	0,198					
	23:00	0,179	0,179					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	0,168	0,168					
	01:00	0,158	0,158					
	02:00	0,154	0,154					
	03:00	0,145	0,145					
	04:00	0,143	0,143					
	05:00	0,137	0,137					
	06:00	0,127	0,127					
	07:00	0,126	0,126					
	08:00	0,147	0,147					
	09:00	0,158	0,158					
	10:00	0,167	0,167					
	11:00	0,194	0,194					
	12:00	0,207	0,207					
	13:00	0,198	0,198					
	14:00	0,194	0,194					
	15:00	0,197	0,197					
	16:00	0,191	0,191					
	17:00	0,199	0,199					
	18:00	0,217	0,217					
	19:00	0,216	0,216					
	20:00	0,222	0,222					
	21:00	0,224	0,224					
	22:00	0,192	0,192					
	23:00	0,175	0,175					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	0,170	0,170					
	01:00	0,158	0,158					
	02:00	0,152	0,152					
	03:00	0,138	0,138					
	04:00	0,131	0,131					
	05:00	0,132	0,132					
	06:00	0,123	0,123					
	07:00	0,121	0,121					
	08:00	0,145	0,145					
	09:00	0,162	0,162					
	10:00	0,182	0,182					
	11:00	0,198	0,198					
	12:00	0,218	0,218					
	13:00	0,219	0,219					
	14:00	0,202	0,202					
	15:00	0,206	0,206					
	16:00	0,216	0,216					
	17:00	0,217	0,217					
	18:00	0,219	0,219					
	19:00	0,237	0,237					
	20:00	0,243	0,243					
	21:00	0,244	0,244					
	22:00	0,215	0,215					
	23:00	0,192	0,192					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	0,180	0,180					
	01:00	0,171	0,171					
	02:00	0,159	0,159					
	03:00	0,147	0,147					
	04:00	0,145	0,145					
	05:00	0,138	0,138					
	06:00	0,130	0,130					
	07:00	0,134	0,134					
	08:00	0,154	0,154					
	09:00	0,172	0,172					
	10:00	0,194	0,194					
	11:00	0,205	0,205					
	12:00	0,218	0,218					
	13:00	0,225	0,225					
	14:00	0,209	0,209					
	15:00	0,209	0,209					
	16:00	0,206	0,206					
	17:00	0,214	0,214					
	18:00	0,219	0,219					
	19:00	0,247	0,247					
	20:00	0,239	0,239					
	21:00	0,255	0,255					
	22:00	0,220	0,220					
	23:00	0,204	0,204					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	0,191	0,191					
	01:00	0,176	0,176					
	02:00	0,165	0,165					
	03:00	0,159	0,159					
	04:00	0,150	0,150					
	05:00	0,146	0,146					
	06:00	0,130	0,130					
	07:00	0,133	0,133					
	08:00	0,159	0,159					
	09:00	0,186	0,186					
	10:00	0,191	0,191					
	11:00	0,215	0,215					
	12:00	0,217	0,217					
	13:00	0,243	0,243					
	14:00	0,230	0,230					
	15:00	0,225	0,225					
	16:00	0,211	0,211					
	17:00	0,219	0,219					
	18:00	0,237	0,237					
	19:00	0,254	0,254					
	20:00	0,251	0,251					
	21:00	0,252	0,252					
	22:00	0,227	0,227					
	23:00	0,209	0,209					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	0,203	0,203					
	01:00	0,193	0,193					
	02:00	0,182	0,182					
	03:00	0,165	0,165					
	04:00	0,163	0,163					
	05:00	0,160	0,160					
	06:00	0,144	0,144					
	07:00	0,143	0,143					
	08:00	0,172	0,172					
	09:00	0,187	0,187					
	10:00	0,199	0,199					
	11:00	0,210	0,210					
	12:00	0,237	0,237					
	13:00	0,249	0,249					
	14:00	0,232	0,232					
	15:00	0,228	0,228					
	16:00	0,228	0,228					
	17:00	0,244	0,244					
	18:00	0,253	0,253					
	19:00	0,234	0,234					
	20:00	0,267	0,267					
	21:00	0,259	0,259					
	22:00	0,239	0,239					
	23:00	0,231	0,231					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης