

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			110	110	110	100	100	100	150
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026	00:00	101		1	1				
	01:00	95			1				
	02:00	95			1				
	03:00	92			1				
	04:00	91			1				
	05:00	89			1				
	06:00	80			1				
	07:00	86			1				
	08:00	94	1		1				
	09:00	102	1		1				
	10:00	106	1		1				
	11:00	114	1		1				
	12:00	135	1		1				
	13:00	132	1		1				
	14:00	140	1		1				
	15:00	140	1		1				
	16:00	134	1		1				
	17:00	131	1		1				
	18:00	125	1		1				
	19:00	125	1		1				
	20:00	129	1		1				
	21:00	124	1		1				
	22:00	121	1		1				
	23:00	127	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	150
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	118	1		1				
	01:00	108	1		1				
	02:00	104	1		1				
	03:00	99	1		1				
	04:00	95			1				
	05:00	93			1				
	06:00	89			1				
	07:00	89			1				
	08:00	99		1	1				
	09:00	119		1	1				
	10:00	125		1	1				
	11:00	128		1	1				
	12:00	122		1	1				
	13:00	134		1	1				
	14:00	134		1	1				
	15:00	145		1	1				
	16:00	138		1	1				
	17:00	132		1	1				
	18:00	130		1	1				
	19:00	118		1	1				
	20:00	109		1	1				
	21:00	107		1	1				
	22:00	111	1		1				
	23:00	112	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	150
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	106	1		1				
	01:00	98	1		1				
	02:00	99	1		1				
	03:00	95			1				
	04:00	90			1				
	05:00	87			1				
	06:00	83			1				
	07:00	81			1				
	08:00	97	1		1				
	09:00	105	1		1				
	10:00	112	1		1				
	11:00	110	1		1				
	12:00	115	1		1				
	13:00	119	1		1				
	14:00	134	1		1				
	15:00	138	1		1				
	16:00	128	1		1				
	17:00	123	1		1				
	18:00	131	1		1				
	19:00	107	1		1				
	20:00	105	1		1				
	21:00	112	1		1				
	22:00	114	1		1				
	23:00	109	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	100	1		1				
	01:00	93			1				
	02:00	92			1				
	03:00	92			1				
	04:00	90			1				
	05:00	87			1				
	06:00	79			1				
	07:00	83			1				
	08:00	93	1		1				
	09:00	106	1		1				
	10:00	108	1		1				
	11:00	108	1		1				
	12:00	116	1		1				
	13:00	116	1		1				
	14:00	130	1		1				
	15:00	115	1		1				
	16:00	112	1		1				
	17:00	106	1		1				
	18:00	108	1		1				
	19:00	102	1		1				
	20:00	107	1		1				
	21:00	106	1		1				
	22:00	107	1		1				
	23:00	100	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	150
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	98			1				
	01:00	92			1				
	02:00	91			1				
	03:00	88			1				
	04:00	85			1				
	05:00	84			1				
	06:00	79			1				
	07:00	81			1				
	08:00	94	1		1				
	09:00	120	1		1				
	10:00	121	1		1				
	11:00	121	1		1				
	12:00	113	1		1				
	13:00	113	1		1				
	14:00	114	1	1					
	15:00	107	1	1					
	16:00	113	1	1					
	17:00	109	1	1					
	18:00	98	1	1					
	19:00	98	1						
	20:00	104	1	1					
	21:00	109	1	1					
	22:00	109	1	1					
	23:00	107	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	101	1	1					
	01:00	93	1	1					
	02:00	93	1						
	03:00	91	1						
	04:00	88	1						
	05:00	86	1						
	06:00	79	1						
	07:00	80	1						
	08:00	91	1						
	09:00	102	1	1					
	10:00	110	1	1					
	11:00	112	1	1					
	12:00	111	1	1					
	13:00	111	1	1					
	14:00	118	1	1					
	15:00	110	1	1					
	16:00	107	1	1					
	17:00	102	1	1					
	18:00	98	1	1					
	19:00	92	1						
	20:00	102	1	1					
	21:00	103	1	1					
	22:00	102	1	1					
	23:00	101	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	150
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	96	1						
	01:00	88	1						
	02:00	89	1						
	03:00	86	1						
	04:00	85	1						
	05:00	84	1						
	06:00	75	1						
	07:00	88	1	1					
	08:00	107	1	1					
	09:00	126	1	1					
	10:00	125	1	1					
	11:00	141	1	1					
	12:00	136	1	1					
	13:00	129	1	1					
	14:00	125	1	1					
	15:00	116	1	1					
	16:00	115	1	1					
	17:00	112	1	1					
	18:00	112	1	1					
	19:00	100	1	1					
	20:00	104	1	1					
	21:00	109	1	1					
	22:00	110	1	1					
	23:00	108	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης