

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9	HZ (X2)
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	2,324		1	1	1			
	01:00	2,090		1	1	1			
	02:00	1,914		1	1	1			
	03:00	1,865		1	1	1			
	04:00	1,830			1	1			
	05:00	1,827			1	1			
	06:00	1,734			1	1			
	07:00	1,919		1	1	1			
	08:00	2,142		1	1	1			
	09:00	2,365		1	1	1			
	10:00	2,475		1	1	1			
	11:00	2,505		1	1	1			
	12:00	2,519		1	1	1			
	13:00	2,503		1	1	1			
	14:00	2,549		1	1	1			
	15:00	2,493		1	1	1			
	16:00	2,516		1	1	1			
	17:00	2,568		1	1	1			
	18:00	2,654		1	1	1			
	19:00	2,799		1	1	1			
	20:00	3,041	1	1	1	1			
	21:00	3,047	1	1	1	1			
	22:00	2,828	1	1	1	1			
	23:00	2,653	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9	HZ (x2)
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	2,383	1	1	1	1			
	01:00	2,142	1	1	1				
	02:00	2,000	1	1	1				
	03:00	1,906	1	1	1				
	04:00	1,920	1	1	1				
	05:00	1,874	1	1	1				
	06:00	1,859	1	1	1				
	07:00	2,000	1	1	1				
	08:00	2,170	1	1	1	1			
	09:00	2,405		1	1	1			
	10:00	2,492		1	1	1			1
	11:00	2,455	1		1	1			1
	12:00	2,480	1		1	1			2
	13:00	2,593	1		1	1			
	14:00	2,638		1	1	1			
	15:00	2,545		1	1	1			
	16:00	2,540		1	1	1			
	17:00	2,614		1	1	1			
	18:00	2,727		1	1	1			
	19:00	2,885	1	1	1	1			
	20:00	3,031	1	1	1	1			
	21:00	3,047	1	1	1	1			
	22:00	2,811	1	1	1	1			
	23:00	2,571	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9	HZ (X2)
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026	00:00	2,299		1	1	1			
	01:00	2,154		1	1	1			
	02:00	2,038		1	1	1			
	03:00	1,952		1	1	1			
	04:00	1,826		1	1	1			
	05:00	1,809		1	1	1			
	06:00	1,775		1	1	1			
	07:00	1,815			1	1			
	08:00	1,895			1	1			
	09:00	2,312		1	1	1			
	10:00	2,463		1	1	1			
	11:00	2,543		1	1	1			
	12:00	2,636		1	1	1			
	13:00	2,616		1	1	1			
	14:00	2,621		1	1	1			
	15:00	2,549		1	1	1			
	16:00	2,480		1	1	1			
	17:00	2,543		1	1	1			
	18:00	2,743		1	1	1			
	19:00	2,855	1	1	1	1			
	20:00	3,025	1	1	1	1			
	21:00	3,067	1	1	1	1			
	22:00	2,880	1	1	1	1			
	23:00	2,643	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9	HZ (X2)
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	2,333	1	1	1	1			
	01:00	2,147		1	1	1			
	02:00	2,040		1	1	1			
	03:00	1,919		1	1	1			
	04:00	1,877		1	1	1			
	05:00	1,908		1	1	1			
	06:00	1,942		1	1	1			
	07:00	1,875	1	1	1	1			
	08:00	2,017		1	1	1			
	09:00	2,221		1	1	1			
	10:00	2,430		1	1	1			
	11:00	2,450		1	1	1			
	12:00	2,511		1	1	1			
	13:00	2,538		1	1	1			
	14:00	2,545		1	1	1			
	15:00	2,456		1	1	1			
	16:00	2,419		1	1	1			
	17:00	2,480		1	1	1			
	18:00	2,628		1	1	1			
	19:00	2,839	1	1	1	1			
	20:00	2,934	1	1	1	1			
	21:00	2,949	1	1	1	1			
	22:00	2,831	1	1	1	1			
	23:00	2,611	1	1	1	1			

Στις 07:34 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460	1,000
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9	HZ (x2)
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	2,290	1	1	1	1			
	01:00	2,067	1		1	1			
	02:00	1,976	1		1	1			
	03:00	1,890	1		1	1			
	04:00	1,859	1		1	1			
	05:00	1,833	1		1	1			
	06:00	1,850	1		1	1			
	07:00	1,941	1		1	1			
	08:00	2,148	1		1	1			
	09:00	2,364	1		1	1			
	10:00	2,499	1		1	1			
	11:00	2,480	1		1	1			
	12:00	2,543	1	1	1	1			
	13:00	2,603		1	1	1			
	14:00	2,568		1	1	1			
	15:00	2,556		1	1	1			1
	16:00	2,546		1	1	1			
	17:00	2,691		1	1	1			
	18:00	2,857	1	1	1	1			
	19:00	3,077	1	1	1	1			
	20:00	3,161	1	1	1	1			
	21:00	3,143	1	1	1	1			
	22:00	2,986	1	1	1	1			
	23:00	2,743	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9	HZ (x2)
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026	00:00	2,485	1	1	1	1			
	01:00	2,271		1	1	1			
	02:00	2,058		1	1	1			
	03:00	1,946		1	1	1			
	04:00	1,924		1	1	1			
	05:00	1,920		1	1	1			
	06:00	1,899		1	1	1			
	07:00	2,008		1	1	1			
	08:00	2,229		1	1	1			
	09:00	2,411		1	1	1			
	10:00	2,543		1	1	1			
	11:00	2,652		1	1	1			1
	12:00	2,669		1	1	1			1
	13:00	2,726		1	1	1			
	14:00	2,662		1	1	1			
	15:00	2,576	1	1	1	1			
	16:00	2,637	1	1	1	1			
	17:00	2,723	1	1	1	1			
	18:00	2,824	1	1	1	1			
	19:00	3,031	1	1	1	1			
	20:00	3,211	1	1	1	1			
	21:00	3,215	1	1	1	1			1
	22:00	3,045	1	1	1	1			
	23:00	2,782	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000	0,460	0,460	1,000
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9	HZ (X2)
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	2,534	1	1	1	1			1
	01:00	2,323		1	1	1			
	02:00	2,163		1	1	1			
	03:00	2,030		1	1	1			
	04:00	1,987		1	1	1			
	05:00	1,980		1	1	1			
	06:00	1,991		1	1	1			
	07:00	2,116		1	1	1			
	08:00	2,257		1	1	1			
	09:00	2,486		1	1	1			
	10:00	2,641		1	1	1			
	11:00	2,645		1	1	1			
	12:00	2,681		1	1	1			
	13:00	2,716	1	1	1	1			
	14:00	2,777	1	1	1	1			
	15:00	2,734	1	1	1	1			1
	16:00	2,664	1	1	1	1			
	17:00	2,749	1	1	1	1			
	18:00	2,885	1	1	1	1			
	19:00	3,097	1	1	1	1			
	20:00	3,241	1	1	1	1			
	21:00	3,272	1	1	1	1			
	22:00	3,034	1	1	1	1			
	23:00	2,797	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση