

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	0,402			1		1	
	01:00	0,382			1		1	
	02:00	0,367			1		1	
	03:00	0,320			1		1	
	04:00	0,295			1		1	
	05:00	0,304			1		1	
	06:00	0,296			1		1	
	07:00	0,312			1		1	
	08:00	0,339			1		1	
	09:00	0,398		1		1	1	
	10:00	0,430	1	1		1	1	
	11:00	0,435	1	1			1	
	12:00	0,444	1	1			1	
	13:00	0,452	1	1			1	
	14:00	0,469			1	1	1	
	15:00	0,443			1	1	1	
	16:00	0,426			1	1	1	
	17:00	0,440			1	1	1	
	18:00	0,475			1	1	1	
	19:00	0,497			1	1	1	
	20:00	0,534			1	1	1	
	21:00	0,543			1	1	1	
	22:00	0,508			1	1	1	
	23:00	0,492		1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	0,417		1	1		1	
	01:00	0,374			1		1	
	02:00	0,357			1		1	
	03:00	0,347			1		1	
	04:00	0,335			1		1	
	05:00	0,327			1		1	
	06:00	0,293			1		1	
	07:00	0,308			1		1	
	08:00	0,335			1		1	
	09:00	0,381			1		1	
	10:00	0,407	1	1	1		1	
	11:00	0,449	1	1	1		1	
	12:00	0,463		1	1		1	
	13:00	0,471		1	1		1	
	14:00	0,479		1	1		1	
	15:00	0,462			1	1	1	
	16:00	0,423			1	1	1	
	17:00	0,440			1	1	1	
	18:00	0,440			1	1	1	
	19:00	0,480			1	1	1	
	20:00	0,517			1	1	1	
	21:00	0,540			1	1	1	
	22:00	0,506			1	1	1	
	23:00	0,491			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026	00:00	0,433			1	1	1	
	01:00	0,390			1	1	1	
	02:00	0,379				1	1	
	03:00	0,377				1	1	
	04:00	0,352				1	1	
	05:00	0,347				1	1	
	06:00	0,328				1	1	
	07:00	0,318				1	1	
	08:00	0,349			1		1	
	09:00	0,386			1		1	
	10:00	0,422			1		1	
	11:00	0,446			1		1	
	12:00	0,476		1	1		1	
	13:00	0,486		1	1		1	
	14:00	0,491		1	1		1	
	15:00	0,468		1	1		1	
	16:00	0,442		1	1		1	
	17:00	0,443		1	1		1	
	18:00	0,442		1	1		1	
	19:00	0,472		1	1		1	
	20:00	0,509		1	1		1	
	21:00	0,564		1	1		1	
	22:00	0,549		1	1		1	
	23:00	0,513		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	0,472		1	1		1	
	01:00	0,410			1		1	
	02:00	0,385			1		1	
	03:00	0,370			1		1	
	04:00	0,354			1		1	
	05:00	0,364			1		1	
	06:00	0,347			1		1	
	07:00	0,355			1		1	
	08:00	0,363			1		1	
	09:00	0,400			1		1	
	10:00	0,410			1		1	
	11:00	0,446			1		1	
	12:00	0,465		1	1		1	
	13:00	0,481		1	1		1	
	14:00	0,498		1	1		1	
	15:00	0,477		1	1		1	
	16:00	0,441			1		1	
	17:00	0,419			1		1	
	18:00	0,469		1	1		1	
	19:00	0,481		1	1		1	
	20:00	0,531		1	1		1	
	21:00	0,540		1	1		1	
	22:00	0,535		1	1		1	
	23:00	0,511		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	0,458		1	1		1	
	01:00	0,400			1		1	
	02:00	0,380			1		1	
	03:00	0,367			1		1	
	04:00	0,354			1		1	
	05:00	0,357			1		1	
	06:00	0,364			1		1	
	07:00	0,353			1		1	
	08:00	0,390			1		1	
	09:00	0,422			1		1	
	10:00	0,476		1	1		1	
	11:00	0,518		1	1		1	
	12:00	0,537		1	1		1	
	13:00	0,543		1	1		1	
	14:00	0,536		1	1		1	
	15:00	0,524		1	1		1	
	16:00	0,494		1	1		1	
	17:00	0,487		1	1		1	
	18:00	0,480		1	1		1	
	19:00	0,530		1	1		1	
	20:00	0,563		1	1		1	
	21:00	0,597		1	1		1	
	22:00	0,595		1	1		1	
	23:00	0,532		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026	00:00	0,474		1	1		1	
	01:00	0,429		1	1		1	
	02:00	0,391			1		1	
	03:00	0,395			1		1	
	04:00	0,374			1		1	
	05:00	0,369			1		1	
	06:00	0,342			1		1	
	07:00	0,338			1		1	
	08:00	0,374			1		1	
	09:00	0,400			1		1	
	10:00	0,443			1		1	
	11:00	0,474			1		1	
	12:00	0,521			1	1	1	
	13:00	0,550			1	1	1	
	14:00	0,539			1	1	1	
	15:00	0,512			1	1	1	
	16:00	0,500			1	1	1	
	17:00	0,478			1	1	1	
	18:00	0,487			1	1	1	
	19:00	0,515			1	1	1	
	20:00	0,576			1	1	1	
	21:00	0,604			1	1	1	
	22:00	0,582			1	1	1	
	23:00	0,527			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	0,457			1	1	1	
	01:00	0,427			1		1	
	02:00	0,403			1		1	
	03:00	0,402			1		1	
	04:00	0,372			1		1	
	05:00	0,381			1		1	
	06:00	0,356			1		1	
	07:00	0,343			1		1	
	08:00	0,362			1		1	
	09:00	0,409			1		1	
	10:00	0,449			1		1	
	11:00	0,476			1	1	1	
	12:00	0,516			1	1	1	
	13:00	0,526			1	1	1	
	14:00	0,536			1	1	1	
	15:00	0,536			1	1	1	
	16:00	0,509			1	1	1	
	17:00	0,491			1	1	1	
	18:00	0,520			1	1	1	
	19:00	0,554			1	1	1	
	20:00	0,546			1	1	1	
	21:00	0,554			1	1	1	
	22:00	0,540			1	1	1	
	23:00	0,495			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης