

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	0,441			1	1	1	
	01:00	0,406			1		1	
	02:00	0,394			1		1	
	03:00	0,392			1		1	
	04:00	0,378			1		1	
	05:00	0,376			1		1	
	06:00	0,335			1		1	
	07:00	0,363			1		1	
	08:00	0,426			1		1	
	09:00	0,440			1		1	
	10:00	0,462			1		1	1
	11:00	0,520			1		1	1
	12:00	0,521			1		1	1
	13:00	0,537			1	1	1	
	14:00	0,552			1	1	1	
	15:00	0,520			1	1	1	
	16:00	0,507			1	1	1	
	17:00	0,510			1	1	1	
	18:00	0,516			1	1	1	
	19:00	0,545			1	1	1	
	20:00	0,577			1	1	1	
	21:00	0,601			1	1	1	
	22:00	0,554			1	1	1	
	23:00	0,502			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026	00:00	0,451			1	1	1	
	01:00	0,424			1	1	1	
	02:00	0,392			1	1	1	
	03:00	0,376			1	1	1	
	04:00	0,364				1	1	
	05:00	0,369				1	1	
	06:00	0,367				1	1	
	07:00	0,354				1	1	
	08:00	0,393			1		1	
	09:00	0,418			1		1	
	10:00	0,458			1	1	1	
	11:00	0,481			1	1	1	
	12:00	0,525			1	1	1	
	13:00	0,558			1	1	1	
	14:00	0,542			1	1	1	
	15:00	0,504			1	1	1	
	16:00	0,482			1	1	1	
	17:00	0,496			1	1	1	
	18:00	0,507			1	1	1	
	19:00	0,538			1	1	1	
	20:00	0,556			1	1	1	
	21:00	0,570			1	1	1	
	22:00	0,555			1	1	1	
	23:00	0,531			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026	00:00	0,471			1	1	1	
	01:00	0,425			1	1	1	
	02:00	0,405			1		1	
	03:00	0,392			1		1	
	04:00	0,398			1		1	
	05:00	0,392			1		1	
	06:00	0,342			1		1	
	07:00	0,346			1		1	
	08:00	0,369			1		1	
	09:00	0,421			1		1	
	10:00	0,450			1		1	
	11:00	0,466			1	1	1	
	12:00	0,487			1	1	1	
	13:00	0,526			1	1	1	
	14:00	0,520			1	1	1	
	15:00	0,479			1	1	1	
	16:00	0,475			1	1	1	
	17:00	0,440			1	1	1	
	18:00	0,484			1	1	1	
	19:00	0,511			1	1	1	
	20:00	0,579			1	1	1	
	21:00	0,604			1	1	1	
	22:00	0,595			1	1	1	
	23:00	0,555			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	0,499			1	1	1	
	01:00	0,452			1	1	1	
	02:00	0,425			1		1	
	03:00	0,413			1		1	
	04:00	0,393			1		1	
	05:00	0,376			1		1	
	06:00	0,346			1		1	
	07:00	0,345			1		1	
	08:00	0,373			1		1	
	09:00	0,421			1		1	
	10:00	0,443			1		1	
	11:00	0,492			1	1	1	
	12:00	0,495			1	1	1	
	13:00	0,545			1	1	1	
	14:00	0,527			1	1	1	
	15:00	0,499			1	1	1	
	16:00	0,466			1	1	1	
	17:00	0,455			1		1	
	18:00	0,466			1	1	1	
	19:00	0,501			1	1	1	
	20:00	0,539			1	1	1	
	21:00	0,563			1	1	1	
	22:00	0,542			1	1	1	
	23:00	0,478			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	0,431			1		1	
	01:00	0,400			1		1	
	02:00	0,367			1		1	
	03:00	0,388			1		1	
	04:00	0,371			1		1	
	05:00	0,349			1		1	
	06:00	0,326			1		1	
	07:00	0,328			1		1	
	08:00	0,353			1		1	
	09:00	0,392			1		1	
	10:00	0,423			1		1	
	11:00	0,462			1	1	1	
	12:00	0,490			1	1	1	
	13:00	0,486			1	1	1	
	14:00	0,501			1	1	1	
	15:00	0,485			1	1	1	
	16:00	0,464			1	1	1	
	17:00	0,458			1	1	1	
	18:00	0,498			1	1	1	
	19:00	0,502			1	1	1	
	20:00	0,518			1	1	1	
	21:00	0,517			1	1	1	
	22:00	0,505			1	1	1	
	23:00	0,502			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	0,438			1	1	1	
	01:00	0,389			1		1	
	02:00	0,362			1		1	
	03:00	0,341			1		1	
	04:00	0,341			1		1	
	05:00	0,322			1		1	
	06:00	0,311			1		1	
	07:00	0,314			1		1	
	08:00	0,320			1		1	
	09:00	0,352			1		1	
	10:00	0,361			1		1	
	11:00	0,355			1		1	
	12:00	0,384			1		1	
	13:00	0,452			1	1	1	
	14:00	0,481			1	1	1	
	15:00	0,441			1	1	1	
	16:00	0,430			1		1	
	17:00	0,439			1		1	
	18:00	0,442			1		1	
	19:00	0,483			1	1	1	
	20:00	0,544			1	1	1	
	21:00	0,562			1	1	1	
	22:00	0,517			1	1	1	
	23:00	0,462			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	0,406			1	1	1	
	01:00	0,379			1		1	
	02:00	0,345			1		1	
	03:00	0,337			1		1	
	04:00	0,330			1		1	
	05:00	0,337			1		1	
	06:00	0,323			1		1	
	07:00	0,307			1		1	
	08:00	0,340		1			1	
	09:00	0,371		1			1	
	10:00	0,412			1		1	
	11:00	0,439			1		1	
	12:00	0,460			1	1	1	
	13:00	0,475			1	1	1	
	14:00	0,471			1	1	1	
	15:00	0,437			1		1	
	16:00	0,413			1		1	
	17:00	0,426			1		1	
	18:00	0,456			1		1	
	19:00	0,485			1	1	1	
	20:00	0,535			1	1	1	
	21:00	0,531			1	1	1	
	22:00	0,486			1	1	1	
	23:00	0,449			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης