

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	0,369			1		1	
	01:00	0,340			1		1	
	02:00	0,336			1		1	
	03:00	0,318			1		1	
	04:00	0,308			1		1	
	05:00	0,300			1		1	
	06:00	0,294			1		1	
	07:00	0,328			1		1	
	08:00	0,344			1		1	
	09:00	0,377			1		1	
	10:00	0,435			1		1	
	11:00	0,458			1		1	
	12:00	0,511			1	1	1	
	13:00	0,527			1	1	1	
	14:00	0,519			1	1	1	
	15:00	0,482			1	1	1	
	16:00	0,456			1	1	1	
	17:00	0,431			1		1	
	18:00	0,453			1		1	
	19:00	0,490			1	1	1	
	20:00	0,538			1	1	1	
	21:00	0,548			1	1	1	
	22:00	0,519			1	1	1	
	23:00	0,481			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	0,416			1	1	1	
	01:00	0,371			1		1	
	02:00	0,352			1		1	
	03:00	0,357			1		1	
	04:00	0,358			1		1	
	05:00	0,338			1		1	
	06:00	0,326			1		1	
	07:00	0,343			1		1	
	08:00	0,373			1		1	
	09:00	0,429			1		1	
	10:00	0,451			1		1	
	11:00	0,453			1		1	
	12:00	0,470			1	1	1	
	13:00	0,526			1	1	1	
	14:00	0,508			1	1	1	
	15:00	0,489			1	1	1	
	16:00	0,463			1	1	1	
	17:00	0,443			1	1	1	
	18:00	0,459			1	1	1	
	19:00	0,479			1	1	1	
	20:00	0,510			1	1	1	
	21:00	0,546			1	1	1	
	22:00	0,516			1	1	1	
	23:00	0,488			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	0,432			1	1	1	
	01:00	0,389			1		1	
	02:00	0,365			1		1	
	03:00	0,359			1		1	
	04:00	0,343			1		1	
	05:00	0,318			1		1	
	06:00	0,295			1		1	
	07:00	0,312			1		1	
	08:00	0,343			1		1	
	09:00	0,389			1		1	
	10:00	0,420			1		1	
	11:00	0,456			1	1	1	
	12:00	0,493			1	1	1	
	13:00	0,520			1	1	1	
	14:00	0,496			1	1	1	
	15:00	0,469			1	1	1	
	16:00	0,449			1		1	
	17:00	0,456			1		1	
	18:00	0,460			1	1	1	
	19:00	0,526			1	1	1	
	20:00	0,562			1	1	1	
	21:00	0,573			1	1	1	
	22:00	0,550			1	1	1	
	23:00	0,516			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026	00:00	0,456			1	1	1	
	01:00	0,429			1	1	1	
	02:00	0,408			1		1	
	03:00	0,392			1		1	
	04:00	0,374			1		1	
	05:00	0,360			1		1	
	06:00	0,335			1		1	
	07:00	0,326			1		1	
	08:00	0,375			1		1	
	09:00	0,411			1		1	
	10:00	0,466			1	1	1	
	11:00	0,503			1	1	1	
	12:00	0,532			1	1	1	
	13:00	0,546			1	1	1	
	14:00	0,531			1	1	1	
	15:00	0,501			1	1	1	
	16:00	0,472			1	1	1	
	17:00	0,465			1	1	1	
	18:00	0,473			1	1	1	
	19:00	0,497			1	1	1	
	20:00	0,519			1	1	1	
	21:00	0,584		1	1	1	1	
	22:00	0,525			1	1	1	
	23:00	0,490			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	0,439			1	1	1	
	01:00	0,414			1		1	
	02:00	0,420			1		1	
	03:00	0,405			1		1	
	04:00	0,396			1		1	
	05:00	0,388			1		1	
	06:00	0,348			1		1	
	07:00	0,340			1		1	
	08:00	0,372			1		1	
	09:00	0,434		1	1	1		
	10:00	0,459		1	1	1		
	11:00	0,476		1	1	1		
	12:00	0,521		1	1	1		
	13:00	0,535		1	1	1		
	14:00	0,529			1	1	1	
	15:00	0,496			1	1	1	
	16:00	0,456			1	1	1	
	17:00	0,470			1	1	1	
	18:00	0,477			1	1	1	
	19:00	0,501			1	1	1	
	20:00	0,558			1	1	1	
	21:00	0,569			1	1	1	
	22:00	0,548			1	1	1	
	23:00	0,518			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	0,474			1	1	1	
	01:00	0,429			1	1	1	
	02:00	0,412			1	1	1	
	03:00	0,402			1	1	1	
	04:00	0,397			1	1	1	
	05:00	0,388			1	1	1	
	06:00	0,362			1	1		
	07:00	0,352			1	1		
	08:00	0,416			1		1	
	09:00	0,435			1		1	
	10:00	0,479			1	1	1	
	11:00	0,501			1	1	1	
	12:00	0,539			1	1	1	
	13:00	0,561			1	1	1	
	14:00	0,555			1	1	1	
	15:00	0,529			1	1	1	
	16:00	0,496			1	1	1	
	17:00	0,492			1	1	1	
	18:00	0,476			1	1	1	
	19:00	0,501			1	1	1	
	20:00	0,554			1	1	1	
	21:00	0,574			1	1	1	
	22:00	0,548			1	1	1	
	23:00	0,526			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	0,478			1	1	1	
	01:00	0,426			1		1	
	02:00	0,416			1		1	
	03:00	0,402			1		1	
	04:00	0,376			1		1	
	05:00	0,380			1		1	
	06:00	0,339			1		1	
	07:00	0,322			1		1	
	08:00	0,343			1		1	
	09:00	0,397			1		1	
	10:00	0,451			1		1	
	11:00	0,477			1	1	1	
	12:00	0,494			1	1	1	
	13:00	0,517			1	1	1	
	14:00	0,531			1	1	1	
	15:00	0,485			1	1	1	
	16:00	0,463			1	1	1	
	17:00	0,449			1	1	1	
	18:00	0,472			1	1	1	
	19:00	0,465			1	1	1	
	20:00	0,531			1	1	1	
	21:00	0,551			1	1	1	
	22:00	0,527			1	1	1	
	23:00	0,478			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης