

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026	00:00	0,413			1		1	
	01:00	0,377			1		1	
	02:00	0,379			1		1	
	03:00	0,363			1		1	
	04:00	0,348			1		1	
	05:00	0,347			1		1	
	06:00	0,331			1		1	
	07:00	0,329			1		1	
	08:00	0,352	1		1		1	
	09:00	0,396	1		1		1	
	10:00	0,436	1		1		1	
	11:00	0,451	1		1		1	
	12:00	0,473	1		1		1	
	13:00	0,502	1		1		1	
	14:00	0,500			1		1	1
	15:00	0,493			1		1	1
	16:00	0,455			1		1	1
	17:00	0,447			1		1	1
	18:00	0,438			1		1	1
	19:00	0,468			1		1	1
	20:00	0,494			1		1	1
	21:00	0,533			1		1	1
	22:00	0,513			1		1	1
	23:00	0,491			1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	0,427			1		1	1
	01:00	0,401			1		1	
	02:00	0,381			1		1	
	03:00	0,370			1		1	
	04:00	0,366			1		1	
	05:00	0,358			1		1	
	06:00	0,332			1		1	
	07:00	0,307			1		1	
	08:00	0,347			1		1	
	09:00	0,382			1		1	
	10:00	0,386		1	1			1
	11:00	0,423		1	1			1
	12:00	0,426			1		1	1
	13:00	0,434			1		1	1
	14:00	0,427			1		1	1
	15:00	0,421			1		1	1
	16:00	0,400			1		1	1
	17:00	0,400			1		1	1
	18:00	0,407			1		1	1
	19:00	0,417			1		1	1
	20:00	0,477			1		1	1
	21:00	0,490			1		1	1
	22:00	0,498			1		1	1
	23:00	0,439			1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	0,389			1		1	
	01:00	0,354			1		1	
	02:00	0,342			1		1	
	03:00	0,329			1		1	
	04:00	0,311			1		1	
	05:00	0,311			1		1	
	06:00	0,297			1		1	
	07:00	0,286			1		1	
	08:00	0,324			1		1	
	09:00	0,355			1		1	
	10:00	0,374			1		1	
	11:00	0,383			1		1	
	12:00	0,419			1		1	
	13:00	0,412			1		1	
	14:00	0,391			1		1	
	15:00	0,400			1		1	
	16:00	0,370			1		1	
	17:00	0,361			1		1	
	18:00	0,401			1		1	
	19:00	0,424			1		1	
	20:00	0,427			1		1	
	21:00	0,495		1	1		1	
	22:00	0,479		1	1		1	
	23:00	0,427		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	0,378			1		1	
	01:00	0,336			1		1	
	02:00	0,323			1		1	
	03:00	0,320			1		1	
	04:00	0,306			1		1	
	05:00	0,323			1		1	
	06:00	0,309			1		1	
	07:00	0,287			1		1	
	08:00	0,325			1		1	
	09:00	0,357			1		1	
	10:00	0,388			1		1	
	11:00	0,405			1		1	
	12:00	0,401			1		1	
	13:00	0,412			1		1	
	14:00	0,385			1		1	
	15:00	0,378			1		1	
	16:00	0,365			1		1	
	17:00	0,387			1		1	
	18:00	0,403			1		1	
	19:00	0,410			1		1	
	20:00	0,451		1	1		1	
	21:00	0,505		1	1		1	
	22:00	0,490		1	1		1	
	23:00	0,434		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	0,364			1		1	
	01:00	0,333			1		1	
	02:00	0,321			1		1	
	03:00	0,332			1		1	
	04:00	0,338			1		1	
	05:00	0,343			1		1	
	06:00	0,304			1		1	
	07:00	0,307			1		1	
	08:00	0,341			1		1	
	09:00	0,371			1		1	
	10:00	0,378			1		1	
	11:00	0,415			1		1	
	12:00	0,429			1		1	
	13:00	0,435			1		1	
	14:00	0,440			1		1	
	15:00	0,442			1		1	
	16:00	0,428			1		1	
	17:00	0,427			1		1	
	18:00	0,433			1		1	
	19:00	0,444			1		1	
	20:00	0,496		1	1		1	
	21:00	0,546		1	1		1	
	22:00	0,524		1	1		1	
	23:00	0,481		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	0,401			1		1	
	01:00	0,365			1		1	
	02:00	0,360			1		1	
	03:00	0,354			1		1	
	04:00	0,334			1		1	
	05:00	0,337			1		1	
	06:00	0,318			1		1	
	07:00	0,312			1		1	
	08:00	0,341			1		1	
	09:00	0,394			1		1	
	10:00	0,407			1		1	
	11:00	0,434			1		1	
	12:00	0,431			1		1	
	13:00	0,438			1		1	
	14:00	0,431			1		1	
	15:00	0,441			1		1	
	16:00	0,407			1		1	
	17:00	0,412			1		1	
	18:00	0,424			1		1	
	19:00	0,436			1		1	
	20:00	0,507		1	1		1	
	21:00	0,562		1	1		1	
	22:00	0,520		1	1		1	
	23:00	0,485		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	0,439		1	1		1	
	01:00	0,382			1		1	
	02:00	0,357			1		1	
	03:00	0,348			1		1	
	04:00	0,325			1		1	
	05:00	0,322			1		1	
	06:00	0,306			1		1	
	07:00	0,319			1		1	
	08:00	0,344			1		1	
	09:00	0,370			1		1	
	10:00	0,423			1		1	
	11:00	0,454		1	1		1	
	12:00	0,464		1	1		1	
	13:00	0,460	1	1	1		1	
	14:00	0,458	1	1	1	1	1	
	15:00	0,483		1	1		1	
	16:00	0,453		1	1		1	
	17:00	0,456		1	1		1	
	18:00	0,441			1		1	
	19:00	0,477		1	1		1	
	20:00	0,525		1	1		1	
	21:00	0,535		1	1		1	
	22:00	0,493		1	1		1	
	23:00	0,474		1	1		1	

Δοκιμαστική λειτουργία μονάδας G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης