

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026	00:00	0,474			1	1	1	
	01:00	0,441			1	1	1	
	02:00	0,414			1	1	1	
	03:00	0,398			1	1	1	
	04:00	0,388			1		1	
	05:00	0,374			1		1	
	06:00	0,360			1		1	
	07:00	0,369			1		1	
	08:00	0,391			1		1	
	09:00	0,420			1	1	1	
	10:00	0,453			1	1	1	
	11:00	0,488			1	1	1	
	12:00	0,508			1	1	1	
	13:00	0,517			1	1	1	
	14:00	0,514			1	1	1	
	15:00	0,496			1	1	1	
	16:00	0,470			1	1	1	
	17:00	0,461			1	1	1	
	18:00	0,467			1	1	1	
	19:00	0,497			1	1	1	
	20:00	0,532			1	1	1	
	21:00	0,556			1	1	1	
	22:00	0,545			1	1	1	
	23:00	0,514			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026	00:00	0,464			1	1	1	
	01:00	0,426			1	1	1	
	02:00	0,402			1	1	1	
	03:00	0,389			1		1	
	04:00	0,381			1		1	
	05:00	0,375			1		1	
	06:00	0,365			1		1	
	07:00	0,374			1		1	
	08:00	0,397			1		1	
	09:00	0,427			1	1	1	
	10:00	0,458			1	1	1	
	11:00	0,486			1	1	1	
	12:00	0,506			1	1	1	
	13:00	0,514			1	1	1	
	14:00	0,507			1	1	1	
	15:00	0,487			1	1	1	
	16:00	0,470			1	1	1	
	17:00	0,468			1	1	1	
	18:00	0,482			1	1	1	
	19:00	0,515			1	1	1	
	20:00	0,548			1	1	1	
	21:00	0,565			1	1	1	
	22:00	0,551			1	1	1	
	23:00	0,520			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026	00:00	0,453			1	1	1	
	01:00	0,424			1	1	1	
	02:00	0,400			1	1	1	
	03:00	0,383			1		1	
	04:00	0,373			1		1	
	05:00	0,360			1		1	
	06:00	0,353			1		1	
	07:00	0,356			1		1	
	08:00	0,382			1		1	
	09:00	0,411			1	1	1	
	10:00	0,446			1	1	1	
	11:00	0,473			1	1	1	
	12:00	0,495			1	1	1	
	13:00	0,503			1	1	1	
	14:00	0,492			1	1	1	
	15:00	0,473			1	1	1	
	16:00	0,455			1	1	1	
	17:00	0,447			1	1	1	
	18:00	0,453			1	1	1	
	19:00	0,478			1	1	1	
	20:00	0,508			1	1	1	
	21:00	0,525			1	1	1	
	22:00	0,516			1	1	1	
	23:00	0,490			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026	00:00	0,404			1	1	1	
	01:00	0,362			1		1	
	02:00	0,341			1		1	
	03:00	0,340			1		1	
	04:00	0,351			1		1	
	05:00	0,361			1		1	
	06:00	0,362			1		1	
	07:00	0,364			1		1	
	08:00	0,388			1		1	
	09:00	0,423			1	1	1	
	10:00	0,464			1	1	1	
	11:00	0,504			1	1	1	
	12:00	0,533			1	1	1	
	13:00	0,545			1	1	1	
	14:00	0,538			1	1	1	
	15:00	0,515			1	1	1	
	16:00	0,488			1	1	1	
	17:00	0,475			1	1	1	
	18:00	0,479			1	1	1	
	19:00	0,506			1	1	1	
	20:00	0,532			1	1	1	
	21:00	0,535			1	1	1	
	22:00	0,503			1	1	1	
	23:00	0,455			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	0,442			1	1	1	
	01:00	0,406			1	1	1	
	02:00	0,384			1		1	
	03:00	0,367			1		1	
	04:00	0,356			1		1	
	05:00	0,345			1		1	
	06:00	0,337			1		1	
	07:00	0,334			1		1	
	08:00	0,351			1		1	
	09:00	0,378			1		1	
	10:00	0,413			1	1	1	
	11:00	0,447			1	1	1	
	12:00	0,477			1	1	1	
	13:00	0,496			1	1	1	
	14:00	0,498			1	1	1	
	15:00	0,481			1	1	1	
	16:00	0,461			1	1	1	
	17:00	0,448			1	1	1	
	18:00	0,456			1	1	1	
	19:00	0,487			1	1	1	
	20:00	0,522			1	1	1	
	21:00	0,535			1	1	1	
	22:00	0,517			1	1	1	
	23:00	0,481			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	0,421			1	1	1	
	01:00	0,377			1		1	
	02:00	0,350			1		1	
	03:00	0,338			1		1	
	04:00	0,335			1		1	
	05:00	0,331			1		1	
	06:00	0,325			1		1	
	07:00	0,323			1		1	
	08:00	0,344			1		1	
	09:00	0,382			1		1	
	10:00	0,425			1	1	1	
	11:00	0,462			1	1	1	
	12:00	0,491			1	1	1	
	13:00	0,506			1	1	1	
	14:00	0,509			1	1	1	
	15:00	0,496			1	1	1	
	16:00	0,473			1	1	1	
	17:00	0,459			1	1	1	
	18:00	0,470			1	1	1	
	19:00	0,501			1	1	1	
	20:00	0,527			1	1	1	
	21:00	0,538			1	1	1	
	22:00	0,519			1	1	1	
	23:00	0,476			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026	00:00	0,444			1	1	1	
	01:00	0,406			1	1	1	
	02:00	0,385			1		1	
	03:00	0,372			1		1	
	04:00	0,364			1		1	
	05:00	0,355			1		1	
	06:00	0,344			1		1	
	07:00	0,345			1		1	
	08:00	0,378			1		1	
	09:00	0,424			1	1	1	
	10:00	0,467			1	1	1	
	11:00	0,506			1	1	1	
	12:00	0,536			1	1	1	
	13:00	0,553			1	1	1	
	14:00	0,558			1	1	1	
	15:00	0,541			1	1	1	
	16:00	0,515			1	1	1	
	17:00	0,499			1	1	1	
	18:00	0,505			1	1	1	
	19:00	0,530			1	1	1	
	20:00	0,557			1	1	1	
	21:00	0,569			1	1	1	
	22:00	0,547			1	1	1	
	23:00	0,502			1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης