

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	0,388			1	1		
	01:00	0,359			1	1		
	02:00	0,338			1	1		
	03:00	0,324			1	1		
	04:00	0,316			1	1		
	05:00	0,309			1	1		
	06:00	0,297			1	1		
	07:00	0,301			1	1		
	08:00	0,338			1	1		
	09:00	0,371			1	1		
	10:00	0,402		1	1	1		
	11:00	0,423		1	1	1		
	12:00	0,439		1	1	1		
	13:00	0,449		1	1	1		
	14:00	0,444		1	1	1		
	15:00	0,434		1	1	1		
	16:00	0,422		1	1	1		
	17:00	0,419		1	1	1		
	18:00	0,429		1	1	1		
	19:00	0,463		1	1	1		
	20:00	0,491		1	1	1		
	21:00	0,495		1	1	1		
	22:00	0,470		1	1	1		
	23:00	0,434		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	0,394		1	1	1		
	01:00	0,357			1	1		
	02:00	0,332			1	1		
	03:00	0,318			1	1		
	04:00	0,316			1	1		
	05:00	0,313			1	1		
	06:00	0,305			1	1		
	07:00	0,315			1	1		
	08:00	0,349			1	1		
	09:00	0,386		1	1	1		
	10:00	0,420		1	1	1		
	11:00	0,447		1	1	1		
	12:00	0,467		1	1	1		
	13:00	0,476		1	1	1		
	14:00	0,468		1	1	1		
	15:00	0,448		1	1	1		
	16:00	0,434		1	1	1		
	17:00	0,429		1	1	1		
	18:00	0,446		1	1	1		
	19:00	0,478		1	1	1		
	20:00	0,513		1	1	1		
	21:00	0,526		1	1	1		
	22:00	0,510		1	1	1		
	23:00	0,473		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026	00:00	0,434		1	1	1		
	01:00	0,411		1	1	1		
	02:00	0,382			1	1		
	03:00	0,351			1	1		
	04:00	0,337			1	1		
	05:00	0,323			1	1		
	06:00	0,314			1	1		
	07:00	0,316			1	1		
	08:00	0,347			1	1		
	09:00	0,393		1	1	1		
	10:00	0,435		1	1	1		
	11:00	0,469		1	1	1		
	12:00	0,496		1	1	1		
	13:00	0,508		1	1	1		
	14:00	0,505		1	1	1		
	15:00	0,490		1	1	1		
	16:00	0,472		1	1	1		
	17:00	0,461		1	1	1		
	18:00	0,465		1	1	1		
	19:00	0,484		1	1	1		
	20:00	0,501		1	1	1		
	21:00	0,506		1	1	1		
	22:00	0,499		1	1	1		
	23:00	0,482		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	0,466		1	1	1		
	01:00	0,422		1	1	1		
	02:00	0,397		1	1	1		
	03:00	0,391		1	1	1		
	04:00	0,391		1	1	1		
	05:00	0,388		1	1	1		
	06:00	0,380		1	1	1		
	07:00	0,375		1	1	1		
	08:00	0,400		1	1	1		
	09:00	0,443		1	1	1		
	10:00	0,481		1	1	1		
	11:00	0,512		1	1	1		
	12:00	0,536		1	1	1		
	13:00	0,547		1	1	1		
	14:00	0,543		1	1	1		
	15:00	0,521		1	1	1		
	16:00	0,497		1	1	1		
	17:00	0,485		1	1	1		
	18:00	0,492		1	1	1		
	19:00	0,517		1	1	1		
	20:00	0,544		1	1	1		
	21:00	0,561		1	1	1		
	22:00	0,550		1	1	1		
	23:00	0,507		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	0,483		1	1	1		
	01:00	0,441		1	1	1		
	02:00	0,415		1	1	1		
	03:00	0,402		1	1	1		
	04:00	0,397		1	1	1		
	05:00	0,392		1	1	1		
	06:00	0,380		1	1	1		
	07:00	0,373		1	1	1		
	08:00	0,397		1	1	1		
	09:00	0,438		1	1	1		
	10:00	0,472		1	1	1		
	11:00	0,495		1	1	1		
	12:00	0,520		1	1	1		
	13:00	0,544		1	1	1		
	14:00	0,546		1	1	1		
	15:00	0,517		1	1	1		
	16:00	0,493		1	1	1		
	17:00	0,483		1	1	1		
	18:00	0,486		1	1	1		
	19:00	0,514		1	1	1		
	20:00	0,546		1	1	1		
	21:00	0,569		1	1	1	1	
	22:00	0,562		1	1	1	1	
	23:00	0,530		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	0,473		1	1	1		
	01:00	0,430		1	1	1		
	02:00	0,402		1	1	1		
	03:00	0,390		1	1	1		
	04:00	0,386		1	1	1		
	05:00	0,380			1	1		
	06:00	0,370			1	1		
	07:00	0,366			1	1		
	08:00	0,405		1	1	1		
	09:00	0,456		1	1	1		
	10:00	0,503		1	1	1		
	11:00	0,541		1	1	1		
	12:00	0,568	1	1	1	1		
	13:00	0,586	1	1	1	1		
	14:00	0,586	1	1	1	1		
	15:00	0,555	1	1	1	1		
	16:00	0,522		1	1	1		
	17:00	0,511		1	1	1		
	18:00	0,518		1	1	1		
	19:00	0,539		1	1	1		
	20:00	0,562	1	1	1	1		
	21:00	0,575	1	1	1	1		
	22:00	0,558	1	1	1	1		
	23:00	0,521	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026	00:00	0,511		1	1	1		
	01:00	0,483		1	1	1		
	02:00	0,469		1	1	1		
	03:00	0,459		1	1	1		
	04:00	0,453		1	1	1		
	05:00	0,441		1	1	1		
	06:00	0,426		1	1	1		
	07:00	0,422		1	1	1		
	08:00	0,466		1	1	1		
	09:00	0,520		1	1	1		
	10:00	0,555	1	1	1	1		
	11:00	0,580	1	1	1	1		
	12:00	0,602	1	1	1	1		
	13:00	0,621	1	1	1	1		
	14:00	0,631	1	1	1	1		
	15:00	0,614	1	1	1	1		
	16:00	0,582	1	1	1	1		
	17:00	0,559	1	1	1	1		
	18:00	0,553	1	1	1	1		
	19:00	0,566	1	1	1	1		
	20:00	0,593	1	1	1	1		
	21:00	0,616	1	1	1	1		
	22:00	0,609	1	1	1	1		
	23:00	0,579	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης