


ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026	00:00	61			1		
	01:00	56			1		
	02:00	51			1		
	03:00	46			1		
	04:00	49			1		
	05:00	50			1		
	06:00	53			1		
	07:00	50			1		
	08:00	51			1		
	09:00	54			1		
	10:00	56			1		
	11:00	61			1		
	12:00	64			1		
	13:00	65			1		
	14:00	63			1		
	15:00	62			1		
	16:00	60			1		
	17:00	58			1		
	18:00	57			1		
	19:00	57			1		
	20:00	59			1		
	21:00	64			1		
	22:00	64			1		
	23:00	62			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ε Π Α Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	60			1		
	01:00	54			1		
	02:00	49			1		
	03:00	48			1		
	04:00	49			1		
	05:00	50			1		
	06:00	51			1		
	07:00	47			1		
	08:00	48			1		
	09:00	50			1		
	10:00	54			1		
	11:00	57			1		
	12:00	60			1		
	13:00	59			1		
	14:00	59			1		
	15:00	56			1		
	16:00	55			1		
	17:00	52			1		
	18:00	52			1		
	19:00	53			1		
	20:00	57			1		
	21:00	61			1		
	22:00	62			1		
	23:00	60			1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	63			1		
	01:00	59			1		
	02:00	54			1		
	03:00	53			1		
	04:00	52			1		
	05:00	53			1		
	06:00	51			1		
	07:00	53			1		
	08:00	56			1		
	09:00	68			1		
	10:00	72			1		
	11:00	73			1		
	12:00	77			1		
	13:00	79			1		
	14:00	76			1		
	15:00	71			1		
	16:00	69			1		
	17:00	67			1		
	18:00	66			1		
	19:00	62			1		
	20:00	55			1		
	21:00	57			1		
	22:00	56			1		
	23:00	59			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026	00:00	60			1		
	01:00	58			1		
	02:00	57			1		
	03:00	56			1		
	04:00	56			1		
	05:00	57			1		
	06:00	53			1		
	07:00	51			1		
	08:00	53			1		
	09:00	53			1		
	10:00	56			1		
	11:00	61			1		
	12:00	55			1		
	13:00	55			1		
	14:00	55			1		
	15:00	56			1		
	16:00	57			1		
	17:00	56			1		
	18:00	59			1		
	19:00	60			1		
	20:00	61			1		
	21:00	63			1		
	22:00	64			1		
	23:00	63			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	57			1		
	01:00	55			1		
	02:00	53			1		
	03:00	51			1		
	04:00	51			1		
	05:00	51			1		
	06:00	50			1		
	07:00	49			1		
	08:00	50			1		
	09:00	53			1		
	10:00	54			1		
	11:00	55			1		
	12:00	56			1		
	13:00	57			1		
	14:00	57			1		
	15:00	55			1		
	16:00	55			1		
	17:00	54			1		
	18:00	53			1		
	19:00	56			1		
	20:00	57			1		
	21:00	60			1		
	22:00	60			1		
	23:00	58			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	55			1		
	01:00	53			1		
	02:00	51			1		
	03:00	49			1		
	04:00	49			1		
	05:00	48			1		
	06:00	46			1		
	07:00	45			1		
	08:00	48			1		
	09:00	51			1		
	10:00	52			1		
	11:00	45			1		
	12:00	48			1		
	13:00	53			1		
	14:00	55			1		
	15:00	55			1		
	16:00	55			1		
	17:00	52			1		
	18:00	53			1		
	19:00	50			1		
	20:00	52			1		
	21:00	48			1		
	22:00	51			1		
	23:00	55			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2026	00:00	42			1		
	01:00	42			1		
	02:00	46			1		
	03:00	41			1		
	04:00	39			1		
	05:00	37			1		
	06:00	38			1		
	07:00	33			1		
	08:00	39			1		
	09:00	42			1		
	10:00	51			1		
	11:00	57			1		
	12:00	55			1		
	13:00	56			1		
	14:00	52			1		
	15:00	50			1		
	16:00	49			1		
	17:00	49			1		
	18:00	46			1		
	19:00	44			1		
	20:00	42			1		
	21:00	41			1		
	22:00	43			1		
	23:00	44			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης