

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026	00:00	74		1			
	01:00	68		1			
	02:00	59		1			
	03:00	61		1			
	04:00	62		1			
	05:00	61		1			
	06:00	58		1			
	07:00	57		1			
	08:00	56		1			
	09:00	61		1			
	10:00	64		1			
	11:00	70		1			
	12:00	74		1		1	
	13:00	75		1		1	
	14:00	76		1		1	
	15:00	76		1		1	
	16:00	76		1		1	
	17:00	75		1		1	
	18:00	72		1		1	
	19:00	68		1		1	
	20:00	72		1		1	
	21:00	75		1		1	
	22:00	76		1		1	
	23:00	73		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026	00:00	73		1			
	01:00	69		1			
	02:00	62		1			
	03:00	62		1			
	04:00	62		1			
	05:00	61		1			
	06:00	60		1			
	07:00	55		1			
	08:00	54		1			
	09:00	59		1			
	10:00	64		1			
	11:00	70		1			
	12:00	75		1	1		
	13:00	77		1	1		
	14:00	77		1	1		
	15:00	75		1	1		
	16:00	73		1	1		
	17:00	69		1			
	18:00	69		1			
	19:00	69		1	1		
	20:00	76		1	1		
	21:00	79		1	1		
	22:00	79		1	1		
	23:00	78		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026	00:00	86		1	1		
	01:00	82		1	1		
	02:00	72		1	1		
	03:00	74		1	1		
	04:00	75		1	1		
	05:00	74		1	1		
	06:00	69		1			
	07:00	64		1			
	08:00	63		1			
	09:00	69		1			
	10:00	77		1	1		
	11:00	84		1	1		
	12:00	88		1	1		
	13:00	89		1	1		
	14:00	88		1	1		
	15:00	86		1	1		
	16:00	83		1	1		
	17:00	80		1	1		
	18:00	78		1	1		
	19:00	78		1	1		
	20:00	74		1	1		
	21:00	73		1	1		
	22:00	79		1	1		
	23:00	72		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026	00:00	77		1	1		
	01:00	74		1	1		
	02:00	71		1			
	03:00	67		1			
	04:00	66		1			
	05:00	65		1			
	06:00	63		1			
	07:00	57		1			
	08:00	56		1			
	09:00	59		1			
	10:00	62		1			
	11:00	64		1			
	12:00	63		1			
	13:00	62		1			
	14:00	61		1			
	15:00	61		1			
	16:00	63		1			
	17:00	59		1			
	18:00	59		1			
	19:00	72		1			
	20:00	76		1	1		
	21:00	79		1	1		
	22:00	81		1	1		
	23:00	79		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026	00:00	72		1			
	01:00	69		1			
	02:00	66		1			
	03:00	63		1			
	04:00	61		1			
	05:00	61		1			
	06:00	59		1			
	07:00	56		1			
	08:00	59		1			
	09:00	62		1			
	10:00	63		1			
	11:00	64		1			
	12:00	63		1			
	13:00	59		1			
	14:00	63		1			
	15:00	64		1			
	16:00	65		1			
	17:00	59		1			
	18:00	60		1			
	19:00	67		1			
	20:00	71		1	1		
	21:00	72		1	1		
	22:00	74		1	1		
	23:00	70		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	75		1	1	1	
	01:00	72		1		1	
	02:00	71		1		1	
	03:00	67		1		1	
	04:00	67		1		1	
	05:00	67		1		1	
	06:00	66		1		1	
	07:00	59		1		1	
	08:00	60		1		1	
	09:00	54		1		1	
	10:00	58		1		1	
	11:00	57		1		1	
	12:00	60		1		1	
	13:00	61		1		1	
	14:00	64		1		1	
	15:00	65		1		1	
	16:00	64		1		1	
	17:00	63		1		1	
	18:00	63		1		1	
	19:00	65		1		1	
	20:00	66		1		1	
	21:00	68		1		1	
	22:00	75		1	1	1	
	23:00	74		1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026	00:00	56		1		1	
	01:00	54		1			
	02:00	54		1			
	03:00	49		1			
	04:00	47		1			
	05:00	46		1			
	06:00	46		1			
	07:00	40		1			
	08:00	39		1			
	09:00	39		1			
	10:00	41		1			
	11:00	41		1			
	12:00	44		1			
	13:00	45		1			
	14:00	45		1			
	15:00	45		1			
	16:00	44		1			
	17:00	46		1			
	18:00	47		1			
	19:00	47		1			
	20:00	46		1			
	21:00	50		1			
	22:00	57		1			
	23:00	59		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης