

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026	00:00	71			1		
	01:00	67			1		
	02:00	52			1		
	03:00	61			1		
	04:00	60			1		
	05:00	60			1		
	06:00	56			1		
	07:00	56			1		
	08:00	66			1		
	09:00	67			1		
	10:00	65			1		
	11:00	68			1		
	12:00	69			1		
	13:00	68			1		
	14:00	54			1	1	
	15:00	57			1	1	
	16:00	59			1	1	
	17:00	65			1		
	18:00	48			1		
	19:00	47			1		
	20:00	55			1		
	21:00	57			1		
	22:00	52			1		
	23:00	48			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ			Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ	
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026	00:00	54			1			
	01:00	47			1			
	02:00	50			1			
	03:00	46			1			
	04:00	44			1			
	05:00	45			1			
	06:00	43			1			
	07:00	36			1			
	08:00	39			1			
	09:00	40			1			
	10:00	46			1			
	11:00	60			1			
	12:00	64			1			
	13:00	55			1			
	14:00	50			1			
	15:00	50			1			
	16:00	47			1			
	17:00	44			1			
	18:00	51			1			
	19:00	53			1			
	20:00	65			1			
	21:00	58			1			
	22:00	51			1			
	23:00	48			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	49			1		
	01:00	53			1		
	02:00	52			1		
	03:00	47			1		
	04:00	48			1		
	05:00	46			1		
	06:00	42			1		
	07:00	35			1		
	08:00	44			1		
	09:00	51			1		
	10:00	55			1		
	11:00	53			1		
	12:00	54			1		
	13:00	51			1		
	14:00	56			1		
	15:00	58			1		
	16:00	55			1		
	17:00	50			1		
	18:00	50			1		
	19:00	54			1		
	20:00	70			1		
	21:00	64			1		
	22:00	58			1		
	23:00	54			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026	00:00	54			1		
	01:00	47			1		
	02:00	48			1		
	03:00	44			1		
	04:00	45			1		
	05:00	42			1		
	06:00	38			1		
	07:00	38			1		
	08:00	42			1		
	09:00	55			1		
	10:00	55			1		
	11:00	57			1		
	12:00	55			1		
	13:00	54			1		
	14:00	58			1		
	15:00	59			1		
	16:00	55			1		
	17:00	57			1		
	18:00	51			1		
	19:00	48			1		
	20:00	65			1		
	21:00	67			1		
	22:00	66			1		
	23:00	65			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026	00:00	60			1		
	01:00	64			1		
	02:00	57			1		
	03:00	54			1		
	04:00	52			1		
	05:00	54			1		
	06:00	48			1		
	07:00	40			1		
	08:00	46			1		
	09:00	48			1		
	10:00	64			1		
	11:00	61			1		
	12:00	71			1		
	13:00	66			1		
	14:00	62			1		
	15:00	58			1		
	16:00	55			1		
	17:00	51			1		
	18:00	48			1		
	19:00	55			1		
	20:00	64			1		
	21:00	65			1		
	22:00	54			1		
	23:00	52			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	50			1		
	01:00	48			1		
	02:00	51			1		
	03:00	46			1		
	04:00	45			1		
	05:00	44			1		
	06:00	41			1		
	07:00	37			1		
	08:00	43			1		
	09:00	57			1		
	10:00	48			1		
	11:00	55			1		
	12:00	59			1		
	13:00	57			1		
	14:00	51			1		
	15:00	51			1		
	16:00	59			1		
	17:00	49			1		
	18:00	48			1		
	19:00	47			1		
	20:00	47			1		
	21:00	56			1		
	22:00	52			1		
	23:00	48			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026	00:00	47			1		
	01:00	50			1		
	02:00	51			1		
	03:00	53			1		
	04:00	53			1		
	05:00	47			1		
	06:00	42			1		
	07:00	36			1		
	08:00	38			1		
	09:00	48			1		
	10:00	64			1		
	11:00	91			1	1	
	12:00	71			1		
	13:00	76			1		
	14:00	69			1		
	15:00	69			1		
	16:00	69			1		
	17:00	67			1		
	18:00	69			1		
	19:00	77			1		
	20:00	74			1		
	21:00	82			1		
	22:00	82			1		
	23:00	72			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης