

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026	00:00	73	1				
	01:00	73	1				
	02:00	59	1				
	03:00	68	1				
	04:00	69	1				
	05:00	68	1				
	06:00	66	1				
	07:00	66	1				
	08:00	64	1				
	09:00	69	1				
	10:00	68	1				
	11:00	78	1				
	12:00	80	1				
	13:00	76	1				
	14:00	59	1				
	15:00	55	1				
	16:00	57	1				
	17:00	52	1				
	18:00	47	1				
	19:00	67	1				
	20:00	65	1				
	21:00	62	1				
	22:00	63	1				
	23:00	54	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026	00:00	55	1				
	01:00	52	1				
	02:00	50	1				
	03:00	46	1				
	04:00	45	1				
	05:00	44	1				
	06:00	43	1				
	07:00	39	1				
	08:00	42	1				
	09:00	52	1				
	10:00	46	1				
	11:00	54	1				
	12:00	56	1				
	13:00	59	1				
	14:00	56	1				
	15:00	53	1				
	16:00	49	1				
	17:00	48	1				
	18:00	57	1				
	19:00	69	1				
	20:00	77	1			1	
	21:00	86	1			1	
	22:00	73	1				
	23:00	71	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026	00:00	69	1				
	01:00	67	1				
	02:00	55	1				
	03:00	63	1				
	04:00	64	1				
	05:00	69	1				
	06:00	62	1				
	07:00	70	1				
	08:00	62	1			1	
	09:00	72	1				
	10:00	67	1				
	11:00	70	1				
	12:00	69	1				
	13:00	69	1	1			
	14:00	78	1	1			
	15:00	67	1	1			
	16:00	65	1				
	17:00	61	1				
	18:00	68	1				
	19:00	66	1				
	20:00	86	1			1	
	21:00	83	1				
	22:00	79	1				
	23:00	80	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	83	1				
	01:00	75	1				
	02:00	62	1				
	03:00	71	1				
	04:00	69	1				
	05:00	65	1				
	06:00	62	1				
	07:00	58	1				
	08:00	60		1			
	09:00	72		1			
	10:00	72		1			
	11:00	70		1			
	12:00	73		1			
	13:00	76		1			
	14:00	78		1			
	15:00	79		1			
	16:00	78		1			
	17:00	74		1			
	18:00	77		1			
	19:00	78		1			
	20:00	66		1			1
	21:00	62		1			1
	22:00	77		1			1
	23:00	60		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 23 Αυγούστου 2026	00:00	55		1			1
	01:00	60		1			
	02:00	57		1			
	03:00	52		1			
	04:00	51		1			
	05:00	53		1			
	06:00	49		1			
	07:00	45		1			
	08:00	45		1			
	09:00	52		1			
	10:00	56		1			
	11:00	62		1			
	12:00	59		1			
	13:00	57		1			
	14:00	54		1			
	15:00	56		1			
	16:00	56		1			
	17:00	34		1			
	18:00	28		1			
	19:00	53		1			
	20:00	63		1			
	21:00	67		1			
	22:00	66		1			
	23:00	56		1			

Στο διάστημα 17:30 – 19:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026	00:00	53		1			
	01:00	54		1			
	02:00	53		1			
	03:00	48		1			
	04:00	46		1			
	05:00	45		1			
	06:00	44		1			
	07:00	39		1			
	08:00	45		1			
	09:00	54		1			
	10:00	66		1			
	11:00	69		1			
	12:00	75		1			
	13:00	83		1		1	
	14:00	74		1			
	15:00	72		1			
	16:00	67		1			
	17:00	78		1		1	
	18:00	75		1			
	19:00	70		1			
	20:00	73		1			
	21:00	81		1			
	22:00	75		1		1	
	23:00	82		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026	00:00	68		1			
	01:00	69		1			
	02:00	57		1			
	03:00	66		1			
	04:00	65		1			
	05:00	64		1			
	06:00	61		1			
	07:00	66		1			
	08:00	62		1			
	09:00	74		1			
	10:00	72		1			
	11:00	77		1			
	12:00	76		1		1	
	13:00	76		1			
	14:00	73		1			
	15:00	72		1			
	16:00	75		1			
	17:00	71		1			
	18:00	69		1			
	19:00	73		1			1
	20:00	85		1			1
	21:00	90		1			1
	22:00	77		1			1
	23:00	73		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης