

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026	00:00	64		1			1
	01:00	70		1			1
	02:00	52		1			
	03:00	59		1			
	04:00	59		1			
	05:00	65		1			
	06:00	52		1			
	07:00	51		1			
	08:00	54		1			
	09:00	69		1			
	10:00	70		1			
	11:00	69		1			
	12:00	66		1			
	13:00	74		1			
	14:00	65		1			
	15:00	63		1			
	16:00	64		1			
	17:00	67		1			
	18:00	60		1			
	19:00	64		1			
	20:00	60		1			
	21:00	68		1			
	22:00	73		1			1
	23:00	68		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026	00:00	63		1			1
	01:00	63		1			
	02:00	51		1			
	03:00	71		1			
	04:00	61		1			
	05:00	61		1			
	06:00	53		1			
	07:00	66		1			
	08:00	49		1			
	09:00	42			1		
	10:00	45			1		
	11:00	54			1		
	12:00	47			1		
	13:00	50			1		
	14:00	62			1		
	15:00	59			1		
	16:00	60			1		
	17:00	64			1		
	18:00	65			1		
	19:00	58			1		
	20:00	66			1		
	21:00	69			1		
	22:00	64			1		
	23:00	64			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026	00:00	67			1		
	01:00	60			1		
	02:00	50			1		
	03:00	63			1		
	04:00	63			1		
	05:00	58			1		
	06:00	57			1		
	07:00	57			1		
	08:00	62			1		
	09:00	60			1		
	10:00	62			1		
	11:00	62			1		
	12:00	70			1		
	13:00	63			1		
	14:00	65			1		
	15:00	61			1		
	16:00	66			1		
	17:00	57			1		
	18:00	57			1		
	19:00	61			1		
	20:00	72			1		
	21:00	66			1		
	22:00	64			1	1	
	23:00	62			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 1 Αυγούστου 2026	00:00	62			1		
	01:00	60			1		
	02:00	50			1		
	03:00	60			1		
	04:00	59			1		
	05:00	58			1		
	06:00	53			1		
	07:00	53			1		
	08:00	56			1		
	09:00	69			1		
	10:00	65			1		
	11:00	61			1		
	12:00	65			1		
	13:00	69			1		
	14:00	67			1		
	15:00	60			1		
	16:00	59			1		
	17:00	56			1		
	18:00	56			1		
	19:00	54			1		
	20:00	46			1		
	21:00	49			1		
	22:00	46			1		
	23:00	54			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 2 Αυγούστου 2026	00:00	43			1		
	01:00	42			1		
	02:00	40			1		
	03:00	39			1		
	04:00	39			1		
	05:00	41			1		
	06:00	35			1		
	07:00	33			1		
	08:00	39			1		
	09:00	39			1		
	10:00	47			1		
	11:00	59			1		
	12:00	45			1		
	13:00	45			1		
	14:00	41			1		
	15:00	40			1		
	16:00	41			1		
	17:00	35			1		
	18:00	39			1		
	19:00	37			1		
	20:00	46			1		
	21:00	58			1		
	22:00	44			1		
	23:00	47			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	48			1		
	01:00	45			1		
	02:00	43			1		
	03:00	46			1		
	04:00	43			1		
	05:00	43			1		
	06:00	39			1		
	07:00	38			1		
	08:00	49			1		
	09:00	51			1		
	10:00	42			1		
	11:00	46			1		
	12:00	47			1		
	13:00	49			1		
	14:00	47			1		
	15:00	42			1		
	16:00	43			1		
	17:00	42			1		
	18:00	40			1		
	19:00	50			1		
	20:00	52			1		
	21:00	56			1		
	22:00	50			1		
	23:00	49			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	150
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	47			1		
	01:00	46			1		
	02:00	50			1		
	03:00	44			1		
	04:00	43			1		
	05:00	42			1		
	06:00	39			1		
	07:00	37			1		
	08:00	45			1		
	09:00	36			1		
	10:00	58			1		
	11:00	75			1		
	12:00	75			1		
	13:00	70			1		
	14:00	66			1		
	15:00	64			1		
	16:00	61			1		
	17:00	69			1		
	18:00	65			1		
	19:00	71			1		
	20:00	69			1		
	21:00	82			1	1	
	22:00	82			1	1	
	23:00	72			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης