

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026	00:00	7,38	6,35	1,03	1	1					1,35	1,35
	01:00	6,84	5,80	1,04	1	1					1,35	1,35
	02:00	6,47	5,43	1,05	1	1					1,35	1,35
	03:00	6,22	5,16	1,05	1	1					1,35	1,35
	04:00	6,17	5,11	1,05	1	1					1,35	1,35
	05:00	6,09	5,04	1,05	1				2		1,35	1,35
	06:00	6,51	5,42	1,08	1				3		1,35	1,35
	07:00	7,18	6,17	1,02	1					3	1,35	1,35
	08:00	7,95	7,04	0,91	1					4	1,35	1,35
	09:00	8,29	7,40	0,90	1	1				4	1,04	1,35
	10:00	8,17	7,35	0,81	1					4	0,81	1,35
	11:00	8,25	7,20	1,04	1	1					1,35	1,35
	12:00	8,32	7,28	1,04	1	1				1	1,35	1,35
	13:00	8,54	7,51	1,03	1	1				1	1,35	1,35
	14:00	8,44	7,46	0,99	1	1				1	1,35	1,35
	15:00	8,18	7,24	0,94	1	1				1	1,35	1,35
	16:00	8,04	7,07	0,97	1	1					1,35	1,35
	17:00	8,57	7,62	0,95	1	1				1	1,35	1,35
	18:00	9,30	8,33	0,98	1	1				2	1,35	1,35
	19:00	9,70	8,73	0,97	1	1				2	1,35	1,35
	20:00	10,07	9,13	0,94	1	1				3	1,35	1,35
	21:00	9,63	8,82	0,81	1	1				2	1,35	1,35
	22:00	8,94	8,23	0,71	1	1				2	1,35	1,35
	23:00	8,10	7,54	0,56	1	1			1		1,35	1,35

Το διάστημα 08:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση