

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026	00:00	8,75	7,76	0,99	1	1			1		1,35	1,35
	01:00	8,11	7,14	0,97	1	1					1,35	1,35
	02:00	7,72	6,74	0,97	1	1					1,35	1,35
	03:00	7,48	6,52	0,96	1	1					1,35	1,35
	04:00	7,35	6,34	1,01	1	1					1,35	1,35
	05:00	7,34	6,36	0,98	1	1					1,35	1,35
	06:00	7,70	6,71	0,99	1	1					1,33	1,35
	07:00	8,24	7,38	0,86	1	1				4	0,90	1,35
	08:00	9,01	8,33	0,67	1	1			1	4	0,96	1,35
	09:00	9,40	8,76	0,64	1	1				2	1,35	1,35
	10:00	9,44	8,76	0,68	1	1				2	1,35	1,35
	11:00	9,62	8,99	0,63	1	1				2	1,35	1,35
	12:00	9,83	9,21	0,62	1	1				3	1,35	1,35
	13:00	10,21	9,42	0,79	1	1				3	1,35	1,35
	14:00	10,09	9,23	0,85	1	1				3	1,35	1,35
	15:00	10,06	9,29	0,77	1	1				3	1,35	1,35
	16:00	10,17	9,47	0,70	1	1				3	1,35	1,35
	17:00	10,60	10,14	0,46	1	1				3	1,35	1,35
	18:00	11,22	10,75	0,46	1	1				4	1,35	1,35
	19:00	11,43	11,16	0,28	1	1				4	1,35	1,35
	20:00	11,35	11,10	0,25	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	11,20	11,07	0,13	1	1				4	1,35	1,35
	22:00	10,81	10,39	0,42	1	1			1	3	1,35	1,35
	23:00	10,10	9,50	0,60	1	1			3		1,35	1,35

Στο διάστημα 06:55 – 08:50 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση