

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66		
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2026	00:00	76,94	71,97	4,95	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	71,57	66,60	4,94	0,02		1	1	1	1	1		1		1					1	1		1	16,10	16,10		
	02:00	67,79	62,23	5,52	0,04		1	1	1	1	1		1		1					1	1		1	16,10	16,10		
	03:00	65,62	59,08	6,50	0,04		1	1	1	1	1				1					1	1		1	16,10	16,10		
	04:00	64,28	57,36	6,88	0,04		1	1	1	1	1				1					1	1		1	16,10	16,10		
	05:00	65,22	58,88	6,26	0,08		1	1	1	1	1				1					1	1		1	16,10	15,84		
	06:00	63,80	57,49	6,22	0,09		1	1	1	1	1				1					1	1		1	16,10	16,10		
	07:00	70,68	62,89	7,39	0,39		1	1	1	1	1				1					1	1		1	16,10	16,10		
	08:00	78,20	71,93	5,87	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	85,40	80,19	4,80	0,41		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	88,23	83,92	3,90	0,40		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	87,48	84,99	2,09	0,41		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	90,12	87,35	2,27	0,50		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	13:00	92,72	90,31	2,03	0,38		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	14:00	91,79	88,53	2,93	0,33		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	15:00	90,24	87,74	2,06	0,43		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	91,82	90,06	1,73	0,04		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	95,52	93,79	1,64	0,09		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	99,96	96,81	3,00	0,14		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	99,58	96,60	2,77	0,21		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	97,98	93,33	4,54	0,11		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	93,04	88,79	4,24	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	86,28	82,93	3,35	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	81,16	78,04	3,12	0,00		1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		

Το διάστημα 06:20 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση