

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περπορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	P.HZ (x2)	G1	G2	G3	G4			G5	G6		
00:00	75,11	71,97	3,15	0,00		1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1	16,10	16,10		
01:00	69,85	65,67	4,19	0,00		1	1	1		1		1	1	1	1				1	1	1	1	16,10	15,82		
02:00	66,35	63,14	3,22	0,00		1	1	1		1		1	1	1	1				1	1	1		16,10	16,10		
03:00	63,93	60,12	3,81	0,00		1	1	1		1		1	1	1	1				1	1	1		16,10	16,10		
04:00	63,30	57,83	5,47	0,00		1	1	1		1		1	1	1	1				1	1	1		16,10	16,10		
05:00	63,95	58,03	5,92	0,00		1	1	1		1		1	1	1	1				1	1	1		16,10	16,10		
06:00	65,63	59,87	5,76	0,00		1	1	1		1		1	1	1	1				1	1	1		16,10	15,72		
07:00	72,70	68,10	4,60	0,00		1	1	1		1		1	1	1	1		6		1	1	1		16,10	16,10		
08:00	77,94	74,90	3,04	0,00		1	1	1		1		1	1	1	1		11		1	1	1		16,10	16,10		
09:00	84,72	80,99	3,73	0,00		1	1	1		1		1	1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
10:00	85,68	81,16	4,53	0,00		1	1	1		1		1	1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
11:00	86,40	81,48	4,91	0,01		1	1	1		1		1	1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
12:00	88,75	83,49	5,20	0,06		1	1	1		1		1	1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
13:00	92,45	87,36	5,08	0,00		1	1	1		1		1	1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
14:00	92,39	85,92	6,46	0,00		1	1	1		1		1	1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
15:00	91,03	84,21	6,82	0,00		1	1	1		1		1	1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
16:00	93,20	86,63	6,57	0,00		1	1	1		1		1	1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
17:00	97,14	90,39	6,75	0,00		1	1	1		1		1	1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
18:00	97,88	91,82	6,06	0,00	1	1		1		1		1	1	1	1		16		1	1	1	1	16,10	16,10		
19:00	102,85	95,36	7,49	0,00	1	1		1		1		1	1	1	1		17		1	1	1	1	16,10	16,10		
20:00	101,26	92,67	8,59	0,00	1	1	1	1		1		1	1	1	1		17		1	1	1	1	16,10	16,10		
21:00	97,62	91,44	6,18	0,00	1	1	1	1		1		1	1	1	1		16		1	1	1	1	16,10	16,10		
22:00	91,56	85,46	6,10	0,00	1	1	1	1		1		1	1	1	1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
23:00	86,73	79,33	7,40	0,00		1	1	1		1		1	1	1	1		7		1	1	1	1	16,10	16,10		

Μερική διακοπή στις 21:20 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 17:55 λόγω βλάβης της G3 του ΑΣΠ Κω.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση