

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Η ΕΡΕ ΜΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ. Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2026	00:00	85,65	77,33	8,33	0,00		1		1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	16,10		
	01:00	80,04	74,13	5,91	0,00		1		1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	16,10	16,10
	02:00	75,92	70,80	5,12	0,00		1		1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	16,10	16,10
	03:00	72,58	67,67	4,90	0,00		1		1	1	1		1	1	1							1	1	1	16,10	16,10
	04:00	70,67	65,90	4,77	0,00		1		1	1	1		1	1	1							1	1	1	16,10	16,10
	05:00	70,01	65,97	4,04	0,00		1		1	1	1		1	1	1							1	1	1	16,10	16,08
	06:00	72,04	68,39	3,65	0,00		1		1	1	1		1	1	1							1	1	1	16,10	16,10
	07:00	79,21	75,82	3,39	0,00	1	1		1		1		1	1	1		9					1	1	1	16,10	16,10
	08:00	86,78	83,48	3,29	0,00	1	1		1		1		1	1	1		15					1	1	1	16,10	16,10
	09:00	93,07	89,16	3,86	0,04	1	1		1	1	1		1	1	1		15					1	1	1	16,10	16,10
	10:00	95,22	91,38	3,83	0,01	1	1		1	1	1		1	1	1		15					1	1	1	16,10	16,10
	11:00	95,53	91,54	3,96	0,04	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1		1	1	1	16,10	16,10
	12:00	97,77	93,14	4,46	0,17	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	101,54	95,98	5,44	0,11	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	14:00	101,91	94,93	6,83	0,16	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	15:00	100,32	92,04	8,13	0,15	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	101,64	92,06	9,58	0,00	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	105,51	95,82	9,69	0,00	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	109,56	100,50	9,02	0,05	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	108,82	100,61	8,10	0,11	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	106,57	99,16	7,27	0,14	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	101,92	94,64	7,16	0,13	1	1		1	1	1		1	1	1		15			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	95,69	89,71	5,93	0,04		1		1	1	1		1	1	1		11			1	1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	90,60	85,32	5,23	0,05		1		1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	16,10	16,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση