

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Α	Ρ	Ε	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
									61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	P.HZ (x2)	61			62	63	64	65
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026				00:00	81,65	70,48	11,05	0,12		1	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
				01:00	76,93	67,53	9,31	0,09		1	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
				02:00	72,85	61,62	11,09	0,14		1	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
				03:00	69,96	59,41	10,54	0,01		1	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
				04:00	68,40	58,14	10,15	0,10		1	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
				05:00	68,01	57,33	10,16	0,53		1	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	16,10	15,73	
				06:00	69,59	59,08	9,91	0,60		1	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
				07:00	74,28	64,14	9,49	0,65		1	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	
				08:00	77,10	67,76	8,86	0,49		1	1	1	1	1	1		1		4		1	1	1	1	16,10	16,10	
				09:00	80,06	69,31	9,99	0,76		1	1	1	1	1	1		1		5		1	1	1	1	16,10	16,10	
				10:00	81,21	69,33	11,07	0,81		1	1	1	1	1	1		1		5		1	1	1	1	16,10	16,10	
				11:00	80,10	68,72	10,62	0,76		1	1	1	1	1	1		1		5		1	1	1	1	16,10	16,10	
				12:00	80,30	68,54	11,01	0,76		1	1	1	1	1	1		1		5		1	1	1	1	16,10	16,10	
				13:00	81,27	70,57	9,82	0,89		1	1	1	1	1	1		1		5		1	1	1	1	16,10	16,10	
				14:00	80,52	70,65	9,01	0,86		1	1	1	1	1	1		1		5		1	1	1	1	16,10	16,10	
				15:00	79,74	70,76	8,13	0,85		1	1	1	1	1	1		1		5		1	1	1	1	16,10	16,10	
				16:00	82,15	75,45	5,87	0,83		1	1	1	1	1	1		1		7		1	1	1	1	16,10	16,10	
				17:00	86,11	79,79	5,60	0,71		1	1	1	1	1	1		1		11		1	1	1	1	16,10	16,10	
				18:00	91,39	85,91	4,88	0,60		1	1	1	1	1	1		1		14		1	1	1	1	16,10	16,10	
				19:00	92,31	86,92	4,94	0,45		1	1	1	1	1	1		1		14		1	1	1	1	16,10	16,10	
				20:00	91,08	87,50	3,32	0,26		1	1	1	1	1	1		1		14		1	1	1	1	16,10	16,10	
				21:00	87,42	83,42	3,82	0,17		1	1	1	1	1	1		1		13		1	1	1	1	16,10	16,10	
				22:00	81,56	77,17	4,28	0,10		1	1	1	1	1	1		1		7		1	1	1	1	16,10	16,10	
				23:00	77,30	73,32	3,81	0,17		1	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	16,10	16,10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση