

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
ΑΠΟΦΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θραύτο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	P.HZ (x2)	G1	G2	G3	G4			G5	G6		
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2026	00:00	73,21	68,47	4,58	0,15		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	15,93			
	01:00	69,48	64,10	5,33	0,06		1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10			
	02:00	66,24	61,29	4,92	0,03		1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10			
	03:00	64,50	58,03	6,45	0,02		1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10			
	04:00	62,84	57,14	5,71	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10			
	05:00	63,20	56,04	7,15	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10			
	06:00	64,49	57,01	7,48	0,00		1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10			
	07:00	69,40	62,26	7,06	0,08		1	1	1	1	1				1					1	1	1	16,10	16,10			
	08:00	73,25	66,15	7,08	0,02		1	1	1	1	1				1		2			1	1	1	16,10	16,10			
	09:00	76,48	69,17	7,25	0,06		1	1	1	1	1				1		8			1	1	1	16,10	16,10			
	10:00	77,78	69,59	8,06	0,13		1	1	1	1	1				1		8			1	1	1	16,10	16,10			
	11:00	76,56	69,45	6,89	0,21		1	1	1	1	1				1		8			1	1	1	16,10	16,10			
	12:00	77,53	70,28	7,04	0,21		1	1	1	1	1				1		8			1	1	1	16,10	16,10			
	13:00	79,42	71,21	7,76	0,45		1	1	1	1	1				1		8			1	1	1	16,10	16,10			
	14:00	79,07	70,11	8,22	0,75		1	1	1	1	1				1		8			1	1	1	16,10	16,10			
	15:00	77,55	68,75	8,05	0,75		1	1	1	1	1				1		8			1	1	1	16,10	16,10			
	16:00	79,38	72,73	5,92	0,73		1	1	1	1	1				1		8			1	1	1	16,10	16,10			
	17:00	83,83	77,82	5,50	0,50		1	1	1	1	1				1		10			1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	89,23	81,92	6,84	0,48	1	1	1	1	1	1				1		11			1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	90,35	83,74	6,20	0,40	1	1	1	1	1	1				1		11			1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	90,05	84,18	5,54	0,33	1	1	1	1	1	1				1		12			1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	85,96	80,71	5,04	0,20	1	1	1	1	1	1				1		13			1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	79,96	74,82	5,03	0,11		1	1	1	1	1				1		12			1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	75,74	70,53	5,14	0,06		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		

Δοκιμαστική λειτουργία της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση