

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300					
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	P.HZ (x2)	G1	G2	G3	G4			G5	G6			
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026	00:00	72,18	71,01	0,70	0,47	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10			
	01:00	67,48	65,84	1,33	0,31	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	16,10	16,10			
	02:00	64,31	61,21	2,93	0,17	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	15,92	15,92			
	03:00	62,20	59,94	2,14	0,12	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	14,39	14,39			
	04:00	61,19	58,41	2,62	0,16	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	13,27	13,27			
	05:00	61,53	58,85	2,43	0,25	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	13,56	13,56			
	06:00	60,57	56,57	3,74	0,26	1	1	1	1	1	1			1						1	1	1	12,71	12,71			
	07:00	66,47	64,23	1,93	0,31	1	1	1	1	1	1			1			2			1	1	1	15,94	15,94			
	08:00	76,48	75,17	1,10	0,21	1	1	1	1	1	1			1			8			1	1	1	16,10	16,10			
	09:00	82,54	80,84	1,34	0,37	1	1	1	1	1	1			1			14			1	1	1	16,10	16,10			
	10:00	84,57	82,70	1,58	0,29	1	1	1	1	1	1			1			15			1	1	1	16,10	16,10			
	11:00	85,14	83,32	1,55	0,27	1	1	1	1	1	1				1		10			1	1	1	16,10	16,10			
	12:00	86,96	84,34	2,25	0,37	1	1	1	1	1	1				1		11			1	1	1	16,10	16,10			
	13:00	89,57	86,80	2,36	0,41	1	1	1	1	1	1				1		13			1	1	1	16,10	16,10			
	14:00	89,04	87,00	1,60	0,45	1	1	1	1	1	1				1		13			1	1	1	16,10	16,10			
	15:00	88,33	86,28	1,60	0,44	1	1	1	1	1	1				1		13			1	1	1	16,10	16,10			
	16:00	89,74	88,17	1,26	0,32	1	1	1	1	1	1				1		13			1	1	1	16,10	16,10			
	17:00	93,08	91,74	1,03	0,31	1	1	1	1	1	1				1		15			1	1	1	16,10	16,10			
	18:00	96,90	95,67	0,96	0,27	1	1	1	1	1	1				1		15			1	1	1	16,10	16,10			
	19:00	96,03	95,13	0,65	0,24	1	1	1	1	1	1		1		1		15			1	1	1	16,10	16,10			
	20:00	94,99	93,54	1,15	0,30	1	1	1	1	1	1		1		1		15			1	1	1	16,10	16,10			
	21:00	89,71	87,87	1,63	0,22	1	1	1	1	1	1		1		1		9			1	1	1	16,10	16,10			
	22:00	82,52	81,00	1,33	0,19	1	1	1	1	1	1		1		1		3			1	1	1	16,10	16,10			
	23:00	76,13	74,90	1,17	0,07	1	1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	16,10	16,10			

Το διάστημα 06:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση