

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4	G5			G6		
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026	00:00	79,41	73,98	5,33	0,09	1	1	1	1	1	1			1	1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	01:00	74,83	69,84	4,92	0,07	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10		
	02:00	70,95	65,24	5,70	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10		
	03:00	68,47	62,06	6,41	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10		
	04:00	66,87	60,65	6,23	0,00	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10		
	05:00	67,94	61,03	6,89	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10		
	06:00	69,88	63,51	6,21	0,16	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1		16,10	16,10		
	07:00	77,23	69,35	7,72	0,16	1	1	1	1	1	1				1		2		1	1	1	1	16,10	16,10		
	08:00	84,51	75,19	9,27	0,05	1	1	1	1	1	1				1		6		1	1	1	1	16,10	16,10		
	09:00	90,65	82,06	8,59	0,00	1	1	1	1	1	1				1		11		1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	92,05	83,41	8,51	0,14	1	1	1	1	1	1				1		13		1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	91,50	84,66	6,70	0,15	1	1	1	1	1	1				1		13		1	1	1	1	16,10	16,10		
	12:00	94,08	86,92	7,03	0,13	1	1	1	1	1	1				1		13		1	1	1	1	15,40	16,10		
	13:00	97,54	92,13	5,30	0,11	1	1	1	1	1	1				1		15		1	1	1	1	8,50	16,10		
	14:00	97,94	89,64	7,83	0,46	1	1	1	1	1	1				1		15		1	1	1	1	13,48	16,10		
	15:00	97,87	87,73	9,95	0,19	1	1	1	1	1	1				1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	16:00	99,88	90,70	8,75	0,43	1	1	1	1	1	1				1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	17:00	104,57	94,02	10,33	0,22	1	1	1	1	1	1				1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	18:00	109,44	97,52	11,69	0,24	1	1	1	1	1	1		1		1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	107,74	95,44	11,93	0,37	1	1	1	1	1	1		1		1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	106,29	94,02	11,90	0,37	1	1	1	1	1	1		1		1		15		1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	100,76	89,00	11,37	0,40	1	1	1	1	1	1		1		1		12		1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	93,90	82,81	10,76	0,34	1	1	1	1	1	1		1		1		4		1	1	1	1	16,10	16,10		
	23:00	87,89	76,49	11,21	0,19	1	1	1	1	1	1		1		1				1	1	1	1	16,10	16,10		

Στο διάστημα 6:30 – 09:00 και 12:50 – 14:10 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση