

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026	00:00	35,19	32,92	2,27	0,00			1	1	1	1	1							9,19	9,13
	01:00	32,30	31,29	1,01	0,00			1	1	1	1	1							6,27	6,24
	02:00	30,14	29,49	0,65	0,00			1	1	1	1	1							4,82	4,81
	03:00	28,58	27,90	0,68	0,00			1	1	1	1	1							5,40	5,44
	04:00	27,64	26,66	0,99	0,00				1	1	1	1							7,03	7,00
	05:00	27,38	26,65	0,73	0,00				1	1	1	1							6,75	6,74
	06:00	27,85	26,90	0,95	0,00				1	1	1	1							7,16	7,16
	07:00	31,20	29,89	1,31	0,00				1	1	1	1							10,46	10,48
	08:00	34,45	33,07	1,38	0,00			1	1	1	1	1					2		11,29	11,29
	09:00	37,00	33,74	3,26	0,00			1	1	1	1	1					1		11,10	11,08
	10:00	38,27	34,39	3,88	0,00			1	1	1	1	1							12,24	12,26
	11:00	39,84	36,74	3,09	0,00			1	1	1	1	1							13,47	13,47
	12:00	42,30	37,14	5,17	0,00			1	1	1	1	1							13,20	13,73
	13:00	44,95	39,06	5,89	0,00			1	1	1	1	1						2	13,73	13,73
	14:00	44,74	37,22	7,52	0,00			1	1	1	1	1						2	13,73	13,73
	15:00	43,95	35,13	8,82	0,00			1	1	1	1	1						2	13,73	13,73
	16:00	43,67	35,72	7,95	0,00			1	1	1	1	1						2	13,73	13,73
	17:00	45,03	38,52	6,51	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,71	13,71
	18:00	46,89	42,07	4,82	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	19:00	47,10	43,93	3,18	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	20:00	46,66	44,00	2,66	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	21:00	47,05	44,12	2,93	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	22:00	44,25	39,78	4,47	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73
	23:00	40,92	36,09	4,83	0,00			1	1	1	1	1						1	13,68	13,68

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης