

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ωριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026	00:00	37,36	33,56	3,80	0,00			1	1	1	1	1							11,35	11,27
	01:00	34,25	29,00	5,25	0,00			1	1	1	1	1							8,30	8,27
	02:00	31,73	26,91	4,82	0,00			1	1	1	1	1							9,15	9,35
	03:00	29,98	25,64	4,34	0,00			1		1	1	1							9,54	9,52
	04:00	29,08	24,47	4,61	0,00			1		1	1	1							8,60	8,58
	05:00	27,98	23,40	4,58	0,00			1		1	1	1							8,06	7,30
	06:00	29,09	25,15	3,95	0,00			1		1	1	1							8,54	8,56
	07:00	32,34	28,54	3,80	0,00			1	1	1	1	1							10,41	10,45
	08:00	36,49	32,23	4,27	0,00			1	1	1	1	1							10,74	10,75
	09:00	39,87	35,85	4,02	0,00			1	1	1	1	1							13,47	13,47
	10:00	40,70	35,27	5,43	0,00			1	1	1	1	1							13,73	13,73
	11:00	42,53	37,62	4,91	0,00			1	1	1	1	1					2		13,73	13,73
	12:00	44,80	39,31	5,49	0,00			1	1	1	1	1					3		13,73	13,73
	13:00	46,83	39,41	7,42	0,00			1	1	1	1	1					4		13,73	13,73
	14:00	45,94	38,25	7,70	0,00			1	1	1	1	1					3		13,73	13,73
	15:00	45,61	40,24	5,37	0,00			1	1	1	1	1			1	2		4	8,45	13,61
	16:00	45,49	38,71	6,78	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,71	13,73
	17:00	46,35	39,34	7,01	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,73	13,73
	18:00	48,16	43,38	4,79	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,73	13,73
	19:00	48,41	43,12	5,29	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,73	13,73
	20:00	47,94	43,38	4,56	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,73	13,73
	21:00	47,34	43,73	3,60	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,73	13,73
	22:00	44,22	40,15	4,07	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,71	13,70
	23:00	40,60	38,06	2,55	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,61	13,61

Το διάστημα 05:15 με 16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης